

#94551#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:Шевцовой 44-54

Адрес: ЖКМР

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Тип расходомера:_____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16029273, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хС1С0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	21,76	23,95	-2,19	2,92	2,88	0	0	0	24	0	
24.08.24 23	22,13	24,26	-2,13	2,91	2,87	0	0	0	24	0	
25.08.24 23	22,43	24,58	-2,15	2,91	2,87	0	0	0	24	0	
26.08.24 23	22,34	24,57	-2,23	2,91	2,87	0	0	0	24	0	
27.08.24 23	21,78	24,18	-2,4	2,88	2,84	0	0	0	24	0	
28.08.24 23	21,65	24,29	-2,64	2,92	2,88	0	0	0	24	0	
29.08.24 23	21,75	24,45	-2,7	2,91	2,87	0	0	0	24	0	
30.08.24 23	22,57	25,03	-2,46	2,89	2,85	0	0	0	24	0	
31.08.24 23	22,85	25,24	-2,39	2,89	2,85	0	0	0	24	0	
01.09.24 23	21,98	24,61	-2,63	2,91	2,87	0	0	0	24	0	
02.09.24 23	21,56	24,28	-2,72	2,89	2,85	0	0	0	24	0	
03.09.24 23	21,57	24,54	-2,97	2,83	2,79	0	0	0	24	0	
04.09.24 23	22,14	25,11	-2,97	2,9	2,86	0	0	0	24	0	
05.09.24 23	22,27	25,17	-2,9	2,9	2,86	0	0	0	24	0	
06.09.24 23	22,26	25,02	-2,76	2,9	2,86	0	0	0	24	0	
07.09.24 23	22,44	25,13	-2,69	2,9	2,86	0	0	0	24	0	
08.09.24 23	22,45	25,21	-2,75	2,91	2,87	0	0	0	24	0	
09.09.24 23	22,22	25	-2,79	2,91	2,87	0	0	0	24	0	
10.09.24 23	22,4	25,01	-2,61	2,92	2,87	0	0	0	24	0	
11.09.24 23	21,65	24,33	-2,69	< 2,92	2,88	0 !	0 !	0	22	2	*
12.09.24 23	21,51	24,16	-2,65	2,92	2,88	0	0	0	24	0	
13.09.24 23	21,19	23,61	-2,42	2,93	2,88	0	0	0	24	0	
14.09.24 23	21,21	23,66	-2,45	2,93	2,89	0	0	0	24	0	
15.09.24 23	21,17	23,6	-2,43	2,93	2,88	0	0	0	24	0	
16.09.24 23	20,69	23,49	-2,8	2,86	2,82	0	0	0	24	0	
17.09.24 23	20,61	23,53	-2,92	2,95	2,91	0	0	0	24	0	
18.09.24 23	21,09	23,89	-2,8	2,94	2,89	0	0	0	24	0	
19.09.24 23	21,04	23,9	-2,86	2,69	2,65	0	0	0	24	0	
20.09.24 23	20,91	23,64	-2,73	1,76	1,72	0	0	0	24	0	
21.09.24 23	20,87	23,75	-2,88	1,73	1,69	0	0	0	24	0	
22.09.24 23	20,49	23,56	-3,07	1,73	1,69	0	0	0	24	0	
23.09.24 23	20,38	23,48	-3,1	1,78	1,74	0	0	0	24	0	
Итого/Средн	21,67	24,32	-2,65	2,76	2,71	0	0	0	766	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	0	0	0	1331	504
23.09.24 23	0	0	0	2097	506
Итого	0	0	0	766	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

