

#102717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 44-54, Калининград
4113
6957
ТВ7
16029273
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2024 | 7,466 | 0 | 239,865 | 0 | 0 | 237,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 40,1 | 0,42 | 0,4 | 11,4 |
| 25.10.2024 | 8,247 | 0 | 241,353 | 0 | 0 | 238,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 41 | 0,42 | 0,39 | 8,5 |
| 26.10.2024 | 7,719 | 0 | 241,119 | 0 | 0 | 238,521 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 40,5 | 0,42 | 0,39 | 4 |
| 27.10.2024 | 7,431 | 0 | 240,499 | 0 | 0 | 237,996 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 40 | 0,42 | 0,39 | 8,2 |
| 28.10.2024 | 7,404 | 0 | 240,364 | 0 | 0 | 237,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 40 | 0,42 | 0,39 | 9,6 |
| 29.10.2024 | 7,396 | 0 | 241,945 | 0 | 0 | 239,416 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 40,2 | 0,42 | 0,39 | 10,2 |
| 30.10.2024 | 7,248 | 0 | 241,109 | 0 | 0 | 238,618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 40 | 0,42 | 0,39 | 10,9 |
| 31.10.2024 | 7,184 | 0 | 240,359 | 0 | 0 | 237,923 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 39,6 | 0,42 | 0,39 | 12,2 |
| 01.11.2024 | 6,988 | 0 | 240,482 | 0 | 0 | 238,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 39,1 | 0,42 | 0,39 | 9,6 |
| 02.11.2024 | 7,58 | 0 | 240,67 | 0 | 0 | 238,218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 39,3 | 0,43 | 0,4 | - |
| 03.11.2024 | 8,01 | 0 | 241,818 | 0 | 0 | 239,202 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 40,2 | 0,42 | 0,39 | - |
| 04.11.2024 | 7,308 | 0 | 241,562 | 0 | 0 | 239,225 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 38,6 | 0,43 | 0,4 | - |
| 05.11.2024 | 8,641 | 0 | 243,79 | 0 | 0 | 240,998 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 41,1 | 0,42 | 0,4 | - |
| 06.11.2024 | 9,247 | 0 | 243,16 | 0 | 0 | 240,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 41,4 | 0,43 | 0,4 | - |
| 07.11.2024 | 9,133 | 0 | 243,574 | 0 | 0 | 240,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 41,7 | 0,42 | 0,39 | - |
| 08.11.2024 | 8,219 | 0 | 242,346 | 0 | 0 | 239,725 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,3 | 40,1 | 0,42 | 0,39 | - |
| 09.11.2024 | 9,059 | 0 | 243,273 | 0 | 0 | 240,428 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 41,2 | 0,42 | 0,39 | - |
| 10.11.2024 | 10,353 | 0 | 245,145 | 0 | 0 | 241,881 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 43,4 | 0,42 | 0,4 | - |
| 11.11.2024 | 10,953 | 0 | 245,796 | 0 | 0 | 242,316 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 44,5 | 0,42 | 0,4 | - |
| 12.11.2024 | 10,866 | 0 | 245,929 | 0 | 0 | 242,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44,3 | 0,42 | 0,4 | - |
| 13.11.2024 | 10,851 | 0 | 245,569 | 0 | 0 | 242,126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 44,2 | 0,42 | 0,4 | - |
| 14.11.2024 | 9,585 | 0 | 243,575 | 0 | 0 | 240,528 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 42,3 | 0,42 | 0,4 | - |
| 15.11.2024 | 8,752 | 0 | 241,98 | 0 | 0 | 239,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 40,8 | 0,42 | 0,39 | - |
| 16.11.2024 | 7,6 | 0 | 240,554 | 0 | 0 | 238,197 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 38,5 | 0,42 | 0,39 | - |
| 17.11.2024 | 9,081 | 0 | 243,106 | 0 | 0 | 240,241 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 41,3 | 0,42 | 0,4 | - |
| 18.11.2024 | 10,199 | 0 | 244,286 | 0 | 0 | 241,069 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 43,2 | 0,42 | 0,4 | - |
| 19.11.2024 | 10,481 | 0 | 244,788 | 0 | 0 | 241,481 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43,6 | 0,43 | 0,41 | - |
| 20.11.2024 | 9,49 | 0 | 234,898 | 0 | 0 | 231,866 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | 42,9 | 0,42 | 0,39 | - |
| 21.11.2024 | 11,73 | 0 | 246,43 | 0 | 0 | 242,711 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 57,1 | 45,6 | 0,42 | 0,4 | - |
| 22.11.2024 | 11,614 | 0 | 246,179 | 0 | 0 | 242,502 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 45,4 | 0,42 | 0,4 | - |
| 23.11.2024 | 11,709 | 0 | 246,822 | 0 | 0 | 243,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 45,3 | 0,41 | 0,39 | - |
| Итого: | 277,544 | 0 | 7522,345 | 0 | 0 | 7432,887 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 66,29 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2024 | 114,357 | 3453,924 | 0 | 0 | 3416,285 | 0 | 0 | 2815 | 508 |
| 23.11.2024 | 391,901 | 10976,266 | 0 | 0 | 10849,17 | 0 | 0 | 3558 | 509 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2024 8:14:39