

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: кошевого 76

Договор N:000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16029241, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х37С2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	51.88	38.31	13.57	0.40	0.40	86.720	85.633	4.861	24	0	
24.04.24 23	50.22	37.65	12.57	0.40	0.40	86.542	85.523	4.499	24	0	
25.04.24 23	48.92	37.08	11.84	0.40	0.40	86.302	85.345	4.226	24	0	
26.04.24 23	48.59	37.18	11.41	0.40	0.40	86.382	85.439	4.077	24	0	
27.04.24 23	46.75	36.46	10.29	0.40	0.40	86.220	85.345	3.673	24	0	
28.04.24 23	46.76	36.83	9.92	0.40	0.40	86.433	85.555	3.551	24	0	
29.04.24 23	46.77	37.30	9.48	0.40	0.40	86.606	85.729	3.398	24	0	
30.04.24 23	46.79	37.55	9.24	0.40	0.40	87.009	86.131	3.329	24	0	
01.05.24 23	46.79	37.95	8.84	0.40	0.40	87.673	86.783	3.208	24	0	
02.05.24 23	45.36	37.15	8.21	0.33	0.33	35.420 <	35.083 <	1.205	24	0	*
03.05.24 23	20.23	19.39	0.83	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.05.24 23	19.81	18.97	0.83	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.05.24 23	19.37	18.59	0.78	0.27	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.05.24 23	18.28	17.77	0.51	0.27	0.28	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
07.05.24 23	16.23	15.62	0.61	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.05.24 23	14.68	14.21	0.46	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.05.24 23	14.86	14.17	0.69	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.05.24 23	14.11	13.84	0.27	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.05.24 23	13.47	13.04	0.43	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.05.24 23	13.69	13.10	0.58	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.05.24 23	14.23	13.62	0.61	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.05.24 23	14.96	14.30	0.66	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.05.24 23	15.67	15.04	0.63	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.05.24 23	16.16	15.57	0.59	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.05.24 23	16.48	15.86	0.62	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.05.24 23	17.07	16.34	0.73	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.05.24 23	17.85	17.07	0.78	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.05.24 23	18.15	17.48	0.67	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.05.24 23	18.32	17.59	0.73	0.27	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.05.24 23	18.74	18.01	0.74	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.05.24 23	19.19	18.47	0.72	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	48.04	37.36	10.68	0.31	0.32	815.309	806.568	36.026	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	68990.411	68096.925	3919.725	30974	746
23.05.24 23	69805.720	68903.493	3955.751	31718	746
Итого	815.309	806.568	36.026	744	0

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



*проверено с сайта*