

#82222#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: кошевого 76

Договор N:0000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16029241, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х37С2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	46.04	30.24	15.81	0.43	0.42	12.716	6.770	12.592	6.745	5.846	5.00	0.20	1.451	24	0	
24.04.24 23	47.39	31.13	16.26	0.43	0.42	13.187	6.752	13.049	6.725	6.325	5.00	0.20	1.581	24	0	
25.04.24 23	48.17	31.53	16.64	0.43	0.42	12.814	6.790	12.675	6.763	5.913	5.00	0.20	1.540	24	0	
26.04.24 23	48.72	31.84	16.88	0.43	0.42	13.016	6.707	12.873	6.678	6.194	5.00	0.20	1.606	24	0	
27.04.24 23	49.20	32.33	16.87	0.43	0.42	11.987	6.820	11.852	6.791	5.062	5.00	0.20	1.417	24	0	
28.04.24 23	49.85	32.73	17.12	0.43	0.42	13.012	6.683	12.862	6.653	6.209	5.00	0.20	1.643	24	0	
29.04.24 23	50.20	33.48	16.71	0.43	0.42	13.168	6.680	13.015	6.648	6.367	5.00	0.20	1.671	24	0	
30.04.24 23	50.25	33.67	16.58	0.43	0.42	12.120	6.788	11.977	6.756	5.221	5.00	0.20	1.459	24	0	
01.05.24 23	50.03	34.16	15.88	0.43	0.42	13.283	6.668	13.128	6.634	6.494	5.00	0.20	1.666	24	0	
02.05.24 23	44.81	32.62	12.19	0.43	0.42	12.601	6.582	12.483	6.553	5.930	5.00	0.20	1.323	24	0	
03.05.24 23	51.28	34.49	16.79	0.43	0.42	12.300	6.792	12.150	6.757	5.393	5.00	0.20	1.520	24	0	
04.05.24 23	50.93	34.63	16.30	0.43	0.42	13.146	6.742	12.988	6.707	6.281	5.00	0.20	1.666	24	0	
05.05.24 23	51.12	34.66	16.46	0.43	0.42	12.408	6.885	12.257	6.849	5.407	5.00	0.20	1.516	24	0	
06.05.24 23	50.91	34.24	16.67	0.43	0.42	12.054	6.963	11.909	6.927	4.982	5.00	0.20	1.442	24	0	
07.05.24 23	50.15	33.49	16.66	0.43	0.42	12.488	6.926	12.343	6.894	5.449	5.00	0.20	1.511	24	0	
08.05.24 23	50.40	33.09	17.31	0.43	0.42	12.637	6.955	12.488	6.922	5.565	5.00	0.20	1.560	24	0	
09.05.24 23	49.91	32.75	17.17	0.43	0.42	12.202	7.043	12.061	7.011	5.050	5.00	0.20	1.454	24	0	
10.05.24 23	50.01	32.73	17.28	0.43	0.42	13.000	6.938	12.848	6.908	5.941	5.00	0.20	1.620	24	0	
11.05.24 23	49.40	32.20	17.20	0.43	0.42	12.986	6.891	12.839	6.862	5.977	5.00	0.20	1.605	24	0	
12.05.24 23	49.46	32.08	17.38	0.43	0.42	13.126	6.932	12.978	6.902	6.076	5.00	0.20	1.633	24	0	

13.05.24 23	49.53	32.03	17.50	0.43	0.42	12.547	6.991	12.403	6.962	5.442	5.00	0.20	1.525	24	0	
14.05.24 23	48.80	31.24	17.55	0.43	0.42	10.863	5.782 <	10.742	5.759 <	4.983	5.00	0.20	1.337	24	0	*
15.05.24 23	51.00	32.96	18.05	0.43	0.42	12.363	7.220	12.214	7.187	5.027	5.00	0.20	1.511	24	0	
16.05.24 23	50.79	32.88	17.92	0.43	0.42	13.021	7.070	12.865	7.039	5.827	5.00	0.20	1.646	24	0	
17.05.24 23	51.15	33.31	17.84	0.43	0.42	12.575	7.215	12.422	7.181	5.241	5.00	0.20	1.549	24	0	
18.05.24 23	51.78	33.84	17.94	0.43	0.42	13.038	7.159	12.876	7.123	5.752	5.00	0.20	1.662	24	0	
19.05.24 23	51.76	34.20	17.56	0.43	0.42	12.818	7.161	12.659	7.124	5.534	5.00	0.20	1.608	24	0	
20.05.24 23	51.73	34.68	17.05	0.43	0.42	11.922	7.293	11.774	7.256	4.518	5.00	0.20	1.402	24	0	
21.05.24 23	51.88	34.84	17.03	0.43	0.42	12.400	7.322	12.245	7.284	4.961	5.00	0.20	1.494	24	0	
22.05.24 23	51.60	34.90	16.70	0.43	0.42	12.245	7.318	12.094	7.279	4.814	5.00	0.20	1.448	24	0	
23.05.24 23	51.79	35.10	16.69	0.43	0.42	12.618	7.280	12.460	7.241	5.220	5.00	0.20	1.529	24	0	
Итого/Средн	49.99	33.19	16.80	0.43	0.42	390.659	214.117	386.122	213.120	173.002	5.00	0.20	47.597	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	16692.004	9138.767	16498.387	9094.321	7404.066	2014.175	30974	746
23.05.24 23	17082.663	9352.884	16884.509	9307.441	7577.068	2061.771	31718	746
Итого	390.659	214.116	386.122	213.120	173.002	47.597	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



проверено с севт