

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/23г.-23/12/23г.

Абонент: кошевого 76

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16029241, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x37C2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.23 23	56.19	40.70	15.49	0.40	0.40	88.106	86.820	5.628	24	0	
24.11.23 23	55.40	40.28	15.12	0.41	0.41	88.124	86.874	5.495	24	0	
25.11.23 23	58.49	41.93	16.57	0.40	0.40	88.646	87.248	6.050	24	0	
26.11.23 23	59.29	42.28	17.01	0.40	0.40	88.679	87.238	6.211	24	0	
27.11.23 23	61.57	43.22	18.35	0.40	0.40	88.861	87.310	6.707	24	0	
28.11.23 23	64.40	44.50	19.90	0.40	0.41	88.966	87.282	7.272	24	0	
29.11.23 23	64.44	44.40	20.04	0.40	0.40	88.927	87.242	7.319	24	0	
30.11.23 23	62.49	43.53	18.97	0.40	0.40	88.616	87.033	6.909	24	0	
01.12.23 23	60.80	42.69	18.11	0.40	0.40	88.415	86.914	6.589	24	0	
02.12.23 23	60.48	42.62	17.87	0.34	0.34	88.660	87.160	6.519	24	0	
03.12.23 23	59.87	42.38	17.49	0.37	0.37	88.114	86.659	6.345	24	0	
04.12.23 23	58.90	41.73	17.17	0.40	0.40	87.651	86.250	6.198	24	0	
05.12.23 23	59.73	42.02	17.70	0.40	0.40	87.670	86.230	6.389	24	0	
06.12.23 23	65.70	44.84	20.86	0.40	0.40	88.304	86.568	7.559	24	0	
07.12.23 23	60.28	42.24	18.04	0.40	0.40	87.563	86.099	6.500	24	0	
08.12.23 23	64.63	44.15	20.48	0.40	0.40	88.228	86.543	7.421	24	0	
09.12.23 23	64.34	44.05	20.29	0.40	0.40	88.320	86.648	7.361	24	0	
10.12.23 23	59.97	42.11	17.86	0.40	0.40	87.794	86.340	6.455	24	0	
11.12.23 23	57.61	41.06	16.55	0.40	0.40	87.463	86.117	5.964	24	0	
12.12.23 23	54.22	39.43	14.79	0.40	0.40	87.021	85.830	5.312	24	0	
13.12.23 23	54.78	39.69	15.09	0.40	0.40	87.104	85.892	5.424	24	0	
14.12.23 23	58.07	41.44	16.63	0.40	0.40	87.591	86.226	5.999	24	0	
15.12.23 23	55.78	40.27	15.52	0.40	0.40	87.226	85.970	5.582	24	0	
16.12.23 23	51.63	38.19	13.45	0.40	0.40	86.652	85.578	4.815	24	0	
17.12.23 23	47.56	36.12	11.44	0.39	0.39	78.876 !	78.052 !	3.734	22	2 *	
18.12.23 23	46.62	35.45	11.17	0.40	0.40	85.771	84.911	3.966	24	0	
19.12.23 23	46.54	35.58	10.95	0.40	0.40	86.056	85.196	3.903	24	0	
20.12.23 23	51.22	38.12	13.10	0.40	0.40	86.927	85.870	4.706	24	0	
21.12.23 23	53.79	39.57	14.22	0.40	0.40	87.169	86.001	5.118	24	0	
22.12.23 23	55.52	40.33	15.19	0.40	0.40	87.429	86.177	5.477	24	0	
23.12.23 23	58.61	41.79	16.82	0.40	0.40	87.881	86.490	6.088	24	0	
Итого/Средн	57.77	41.21	16.55	0.40	0.40	2712.811	2670.766	185.016	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.23 23	56406.452	55689.054	3144.416	27328	744
23.12.23 23	59119.264	58359.820	3329.432	28070	746
Итого	2712.811	2670.766	185.016	742	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

