

#121452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дружба-7, ЖСК, УК
Дзержинского 102-102Д, Калининград
70
7107
ТВ7
15024981
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	14,754	0	147,441	0	0	143,843	0	0	24	3	0	0	74,2	49,7	0,47	0,41	-
25.02.2025	14,76	0	148,758	0	0	145,119	0	0	24	3	0	0	74,2	50	0,47	0,41	-
26.02.2025	15,387	0	163,634	0	0	159,579	0	0	24	3	0	0	74,9	51,9	0,48	0,41	-
27.02.2025	15,234	0	164,111	0	0	160,069	0	0	24	3	0	0	74,5	51,8	0,48	0,41	-
28.02.2025	15,13	0	161,915	0	0	157,923	0	0	24	3	0	0	74,5	51,7	0,48	0,41	-
01.03.2025	14,791	0	153,872	0	0	150,105	0	0	24	3	0	0	74,2	50,7	0,48	0,41	-
02.03.2025	15,125	0	158,939	0	0	155,036	0	0	24	3	0	0	74,4	51,1	0,48	0,41	-
03.03.2025	15,51	0	169,44	0	0	165,272	0	0	24	3	0	0	74,4	52,1	0,49	0,4	-
04.03.2025	15,553	0	170,96	0	0	166,749	0	0	24	3	0	0	74,6	52,3	0,49	0,41	-
05.03.2025	15,521	0	174,982	0	0	170,675	0	0	24	3	0	0	74,5	52,9	0,49	0,41	-
06.03.2025	15,436	0	178,604	0	0	174,179	0	0	24	3	0	0	74,8	53,6	0,5	0,41	-
07.03.2025	14,651	0	167,416	0	0	163,353	0	0	24	3	0	0	73,9	52,5	0,48	0,4	-
08.03.2025	14,173	0	162,414	0	0	158,568	0	0	24	3	0	0	72,9	51,6	0,48	0,4	-
09.03.2025	13,881	0	157,381	0	0	153,69	0	0	24	3	0	0	72,5	50,9	0,47	0,4	-
10.03.2025	14,48	0	177,812	0	0	173,595	0	0	24	3	0	0	72,9	53	0,48	0,4	-
11.03.2025	13,881	0	161,084	0	0	157,318	0	0	24	3	0	0	72,4	51,3	0,47	0,4	-
12.03.2025	14,198	0	162,684	0	0	158,838	0	0	24	3	0	0	72,8	51,5	0,48	0,4	-
13.03.2025	13,674	0	152,644	0	0	149,082	0	0	24	3	0	0	72,3	50,4	0,47	0,4	-
14.03.2025	13,666	0	143,666	0	0	140,289	0	0	24	3	0	0	72,6	49,4	0,46	0,4	-
15.03.2025	13,555	0	132,9	0	0	129,726	0	0	24	3	0	0	73,2	48,3	0,46	0,4	-
16.03.2025	13,453	0	130,934	0	0	127,823	0	0	24	3	0	0	73	47,9	0,46	0,4	-
17.03.2025	13,711	0	132,995	0	0	129,804	0	0	24	3	0	0	73,5	48,3	0,46	0,4	-
18.03.2025	13,954	0	142,445	0	0	139,082	0	0	24	3	0	0	72,8	48,9	0,46	0,4	-
19.03.2025	14,288	0	149,423	0	0	145,846	0	0	24	3	0	0	73,3	49,9	0,47	0,4	-
20.03.2025	14,734	0	155,45	0	0	151,634	0	0	24	3	0	0	74,4	51,2	0,47	0,4	-
21.03.2025	14,954	0	170,909	0	0	166,717	0	0	24	3	0	0	74,4	53	0,49	0,4	-
22.03.2025	14,979	0	165,125	0	0	161,063	0	0	24	3	0	0	74,5	52,3	0,48	0,4	-
23.03.2025	14,849	0	165,318	0	0	161,283	0	0	24	3	0	0	74,2	52,3	0,48	0,4	-
Итого:	408,282	0	4423,256	0	0	4316,26	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,516																

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1996,692	20992,435	0	0	20484,887	0	0	4335	426
23.03.2025	2404,975	25415,69	0	0	24801,145	0	0	5007	426

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 15:48:01