

#84281#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Дружба-7, ЖСК, УК
Адрес потребителя Дзержинского 102-102Д, Калининград
Номер абонента 70
Порядковый номер 7108
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15024981
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.04.2024 | 3,24 | 0 | 26,26 | 16,743 | 0 | 25,9 | 16,651 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 54,5 | 35,5 | 0,4 | 0,44 | 2,9 |
| 25.04.2024 | 3,397 | 0 | 26,955 | 16,697 | 0 | 26,578 | 16,601 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 54,9 | 36 | 0,4 | 0,44 | 4,9 |
| 26.04.2024 | 3,408 | 0 | 27,071 | 16,66 | 0 | 26,693 | 16,564 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 54,9 | 36,3 | 0,4 | 0,44 | 6,4 |
| 27.04.2024 | 3,279 | 0 | 26,391 | 16,763 | 0 | 26,015 | 16,664 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,4 | 36,7 | 0,4 | 0,44 | 7,8 |
| 28.04.2024 | 3,222 | 0 | 26,085 | 16,658 | 0 | 25,71 | 16,555 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,8 | 37,3 | 0,4 | 0,44 | 12,1 |
| 29.04.2024 | 3,101 | 0 | 25,49 | 16,708 | 0 | 25,119 | 16,604 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 56,1 | 37,7 | 0,41 | 0,45 | 14,6 |
| 30.04.2024 | 3,28 | 0 | 26,215 | 16,651 | 0 | 25,823 | 16,542 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 56,7 | 38,4 | 0,41 | 0,45 | 16,9 |
| 01.05.2024 | 3,314 | 0 | 26,868 | 16,538 | 0 | 26,481 | 16,428 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,7 | 38,6 | 0,4 | 0,44 | 16,1 |
| 02.05.2024 | 2,966 | 0 | 26,177 | 16,666 | 0 | 25,832 | 16,562 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 53,3 | 37,6 | 0,4 | 0,45 | - |
| 03.05.2024 | 2,808 | 0 | 24,406 | 16,681 | 0 | 24,061 | 16,577 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,3 | 37,5 | 0,41 | 0,45 | - |
| 04.05.2024 | 3,356 | 0 | 26,924 | 16,529 | 0 | 26,542 | 16,425 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,4 | 37,6 | 0,4 | 0,45 | - |
| 05.05.2024 | 3,316 | 0 | 26,614 | 16,661 | 0 | 26,229 | 16,557 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,7 | 37,5 | 0,4 | 0,45 | - |
| 06.05.2024 | 3,151 | 0 | 25,781 | 16,738 | 0 | 25,411 | 16,636 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,6 | 37,1 | 0,4 | 0,45 | - |
| 07.05.2024 | 2,937 | 0 | 24,847 | 16,789 | 0 | 24,503 | 16,694 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 54,7 | 36 | 0,4 | 0,45 | - |
| 08.05.2024 | 3,147 | 0 | 25,639 | 16,724 | 0 | 25,282 | 16,632 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 54,8 | 35,5 | 0,4 | 0,45 | - |
| 09.05.2024 | 3,242 | 0 | 25,97 | 16,604 | 0 | 25,606 | 16,513 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55 | 35,6 | 0,4 | 0,44 | - |
| 10.05.2024 | 3,372 | 0 | 26,692 | 16,551 | 0 | 26,322 | 16,46 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 54,7 | 35,5 | 0,4 | 0,44 | - |
| 11.05.2024 | 3,185 | 0 | 25,869 | 16,677 | 0 | 25,513 | 16,588 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 54,4 | 35 | 0,4 | 0,44 | - |
| 12.05.2024 | 3,285 | 0 | 26,729 | 16,651 | 0 | 26,377 | 16,566 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 53,3 | 34,5 | 0,4 | 0,44 | - |
| 13.05.2024 | 3,392 | 0 | 26,905 | 16,887 | 0 | 26,532 | 16,796 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 54,7 | 35,3 | 0,4 | 0,45 | - |
| 14.05.2024 | 3,169 | 0 | 25,825 | 16,95 | 0 | 25,465 | 16,858 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 54,9 | 35,4 | 0,41 | 0,45 | - |
| 15.05.2024 | 3,101 | 0 | 25,405 | 16,914 | 0 | 25,048 | 16,821 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,1 | 35,5 | 0,41 | 0,45 | - |
| 16.05.2024 | 3,216 | 0 | 25,856 | 16,932 | 0 | 25,487 | 16,837 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,5 | 35,9 | 0,41 | 0,45 | - |
| 17.05.2024 | 3,28 | 0 | 26,093 | 16,764 | 0 | 25,72 | 16,671 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,5 | 35,9 | 0,41 | 0,45 | - |
| 18.05.2024 | 3,291 | 0 | 26,169 | 16,792 | 0 | 25,79 | 16,693 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,9 | 36,6 | 0,41 | 0,45 | - |
| 19.05.2024 | 3,344 | 0 | 26,771 | 16,81 | 0 | 26,392 | 16,712 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55,3 | 36,6 | 0,41 | 0,45 | - |
| 20.05.2024 | 2,963 | 0 | 24,632 | 16,94 | 0 | 24,272 | 16,838 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 56,3 | 36,9 | 0,4 | 0,44 | - |
| 21.05.2024 | 3,022 | 0 | 24,764 | 16,906 | 0 | 24,394 | 16,801 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 56,8 | 37,3 | 0,4 | 0,44 | - |
| 22.05.2024 | 2,978 | 0 | 24,546 | 16,868 | 0 | 24,179 | 16,763 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 56,9 | 37,4 | 0,41 | 0,45 | - |
| 23.05.2024 | 3,234 | 0 | 25,836 | 16,818 | 0 | 25,451 | 16,711 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 56,9 | 37,7 | 0,41 | 0,45 | - |
| Итого: | 95,996 | | 779,785 | 502,27 | 0 | 768,727 | 499,32 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,928 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.04.2024 | 4302,505 | 35872,682 | 22498,727 | 0 | 35393,867 | 22373,998 | 0 | 31947 | 661 |
| 23.05.2024 | 4398,503 | 36652,469 | 23000,997 | 0 | 36162,591 | 22873,32 | 0 | 32667 | 661 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2024 14:15:02