

#90940#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 29.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Дружба-7, ЖСК, УК
Дзержинского 102-102Д, Калининград
70

Заводской номер счётчика 15024981	Показания прибора, ГДж 29.07.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.07.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10511,407	10511,407	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	4570,139	4553,405	16.734	3.997

Подпись исполнителя _____



ОКН 30.04.24 поверка



#90939#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 29.07.2024.

Номер абонента 70
 Порядковый номер 7108
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15024981
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 05.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	2,708	0	25,914	19,076	0	25,541	18,945	0	24	8	0	0	55,6	39,1	0,41	0,45
25.07.2024	-	2,533	0	25,024	18,941	0	24,671	18,815	0	24	8	0	0	55,1	38,5	0,41	0,45
26.07.2024	-	2,759	0	26,016	18,85	0	25,651	18,726	0	24	8	0	0	55,1	38,4	0,41	0,45
27.07.2024	-	2,94	0	26,859	18,729	0	26,484	18,605	0	24	8	0	0	55	38,5	0,41	0,45
28.07.2024	-	3,036	0	27,43	18,676	0	27,049	18,553	0	24	8	0	0	54,8	38,5	0,41	0,45
29.07.2024	-	2,759	0	26,114	18,863	0	25,753	18,744	0	24	8	0	0	54,5	37,9	0,41	0,45
Итого:	-	16,735	0	157,357	113,135	0	155,149	112,388	0	144	48	0	0	55,02	38,48	0,41	0,45

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	4553,405	38190,887	24083,584	0	37681,893	23949,883	0	34131	661
29.07.2024	4570,139	38348,244	24196,718	0	37837,043	24062,273	0	34275	661

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____