

#145317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-7, ЖСК, УК
Дзержинского 102-102Д, Калининград
70
7108
ТВ7
15024981
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	3,196	0	27,179	19,071	0	26,744	18,933	0	24	2	0	0	58,5	40,2	0,03	0,4	-
25.07.2025	2,972	0	26,231	19,139	0	25,814	19	0	24	2	0	0	58,4	40,1	0,03	0,4	-
26.07.2025	3,26	0	27,561	19,132	0	27,119	18,991	0	24	2	0	0	58,5	40,4	0,03	0,4	-
27.07.2025	3,064	0	26,74	19,163	0	26,312	19,022	0	24	2	0	0	58,5	40,4	0,03	0,4	-
28.07.2025	3,053	0	26,805	19,211	0	26,377	19,069	0	24	2	0	0	58,3	40,4	0,03	0,4	-
29.07.2025	3,009	0	26,66	19,255	0	26,239	19,116	0	24	2	0	0	58,1	40,1	0,03	0,4	-
30.07.2025	3,013	0	26,606	19,258	0	26,187	19,12	0	24	2	0	0	58	39,9	0,03	0,4	-
31.07.2025	3,08	0	26,891	19,285	0	26,468	19,147	0	24	2	0	0	58,1	39,8	0,03	0,4	-
01.08.2025	3,035	0	26,738	19,376	0	26,316	19,237	0	24	2	0	0	58,1	39,9	0,03	0,4	-
02.08.2025	3,088	0	26,942	19,294	0	26,518	19,155	0	24	2	0	0	58,1	39,9	0,03	0,4	-
03.08.2025	3,01	0	26,656	19,263	0	26,238	19,124	0	24	2	0	0	57,9	39,9	0,03	0,4	-
04.08.2025	2,83	0	25,914	19,319	0	25,512	19,182	0	24	2	0	0	57,6	39,6	0,03	0,4	-
05.08.2025	3,048	0	26,733	19,235	0	26,313	19,099	0	24	2	0	0	57,9	39,7	0,03	0,4	-
06.08.2025	3,132	0	27,069	19,206	0	26,648	19,073	0	24	2	0	0	57,7	39,3	0,03	0,4	-
07.08.2025	3,23	0	27,496	19,31	0	27,064	19,176	0	24	2	0	0	57,9	39,3	0,03	0,4	-
08.08.2025	3,174	0	27,256	19,404	0	26,826	19,269	0	24	2	0	0	58,1	39,5	0,03	0,41	-
09.08.2025	3,143	0	27,025	19,284	0	26,599	19,149	0	24	2	0	0	58,2	39,5	0,03	0,4	-
10.08.2025	3,358	0	27,993	19,208	0	27,549	19,071	0	24	2	0	0	58,1	39,6	0,03	0,4	-
11.08.2025	3,246	0	27,425	19,209	0	26,99	19,073	0	24	2	0	0	58,3	39,7	0,03	0,41	-
12.08.2025	3,115	0	26,837	19,211	0	26,412	19,075	0	24	2	0	0	58,2	39,6	0,03	0,41	-
13.08.2025	3,227	0	27,366	19,164	0	26,93	19,027	0	24	2	0	0	58,4	39,9	0,03	0,4	-
14.08.2025	2,929	0	26,077	19,205	0	25,662	19,067	0	24	2	0	0	58,3	40	0,03	0,41	-
15.08.2025	3,018	0	26,451	19,132	0	26,028	18,991	0	24	2	0	0	58,5	40,3	0,03	0,41	-
16.08.2025	3,04	0	26,593	19,107	0	26,168	18,965	0	24	2	0	0	58,5	40,5	0,03	0,41	-
17.08.2025	3,059	0	26,684	19,12	0	26,26	18,983	0	24	2	0	0	58,2	40	0,03	0,4	-
18.08.2025	3,046	0	26,716	19,065	0	26,298	18,93	0	24	2	0	0	57,8	39,8	0,03	0,4	-
19.08.2025	1,792	0	19,106	12,847	0	18,899	12,782	0	24	2	0	0	47,1	33,7	0,02	0,23	-
20.08.2025	3,067	0	24,626	16,247	0	24,242	16,138	0	24	4	0	0	57,8	38,8	0,03	0,51	-
21.08.2025	3,113	0	24,309	15,856	0	23,934	15,76	0	24	4	0	0	57,3	37,2	0,03	0,46	-
22.08.2025	3,082	0	23,95	15,784	0	23,579	15,688	0	24	4	0	0	57,6	37,1	0,03	0,42	-
23.08.2025	3,096	0	24,136	15,642	0	23,77	15,55	0	24	4	0	0	56,9	36,7	0,02	0,42	-
Итого:	94,525	0	814,771	576,002	0	802,015	571,962	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,577																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1051,217	8441,161	5332,673	0	8321,265	5302,442	0	7935	426
23.08.2025	1145,741	9255,934	5908,675	0	9123,281	5874,402	0	8679	426

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:22:50