

# #17829#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 8-12, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 7190  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16031223  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	2,045	0	25,905	0	0	25,403	0	0	24	0	65,3	46,1	0,43	0,32	-
25.05.2021	2,09	0	25,573	0	0	25,076	0	0	24	0	65,4	45,5	0,44	0,32	16
26.05.2021	2,053	0	25,788	0	0	25,287	0	0	24	0	65,3	46	0,43	0,32	-
27.05.2021	2,056	0	26,532	0	0	26,019	0	0	24	0	65,2	46,3	0,44	0,32	-
28.05.2021	1,983	0	26,073	0	0	25,57	0	0	24	0	65,1	46,6	0,43	0,32	-
29.05.2021	2,062	0	27,612	0	0	27,083	0	0	24	0	65	46,8	0,43	0,32	11
30.05.2021	2,162	0	26,778	0	0	26,255	0	0	24	0	65,4	45,8	0,44	0,32	12,3
31.05.2021	1,972	0	26,001	0	0	25,498	0	0	24	0	65,3	46,8	0,43	0,32	-
01.06.2021	1,962	0	25,942	0	0	25,441	0	0	24	0	65,1	46,8	0,43	0,32	16
02.06.2021	2,023	0	26,339	0	0	25,834	0	0	24	0	64,9	46,2	0,42	0,31	-
03.06.2021	1,919	0	24,506	0	0	24,031	0	0	24	0	65,3	46,3	0,44	0,32	-
04.06.2021	1,867	0	23,75	0	0	23,288	0	0	24	0	65,4	46,3	0,44	0,32	15
05.06.2021	2,021	0	26,251	0	0	25,749	0	0	24	0	64,8	46,1	0,43	0,32	-
06.06.2021	2,005	0	25,166	0	0	24,677	0	0	24	0	65,3	46	0,43	0,32	13,4
07.06.2021	2,116	0	27,257	0	0	26,735	0	0	24	0	65	46,1	0,44	0,32	22
08.06.2021	1,863	0	23,074	0	0	22,621	0	0	24	0	65,7	46	0,44	0,32	-
09.06.2021	2,054	0	24,519	0	0	24,042	0	0	24	0	65,6	45,2	0,44	0,31	18,8
10.06.2021	1,791	0	26,249	0	0	25,756	0	0	24	0	64,2	47,6	0,44	0,32	21
11.06.2021	1,816	0	22,882	0	0	22,436	0	0	24	0	65,6	46,3	0,44	0,32	-
12.06.2021	1,893	0	24,541	0	0	24,065	0	0	24	0	65,2	46,5	0,44	0,32	-
13.06.2021	1,787	0	24,216	0	0	23,746	0	0	24	0	65,3	47,4	0,44	0,32	-
14.06.2021	1,848	0	23,035	0	0	22,583	0	0	24	0	65,7	46,2	0,44	0,32	-
15.06.2021	1,16	0	15,911	0	0	15,612	0	0	24	0	64,2	46,5	0,34	0,26	-
16.06.2021	1,832	0	22,33	0	0	21,898	0	0	24	0	65,1	45,1	0,44	0,32	-
17.06.2021	1,664	0	21,24	0	0	20,832	0	0	24	0	65	45,9	0,44	0,32	-
18.06.2021	1,725	0	20,349	0	0	19,954	0	0	24	0	65,3	44,7	0,44	0,31	-
19.06.2021	1,631	0	19,494	0	0	19,117	0	0	24	0	65,2	44,8	0,44	0,31	-
20.06.2021	1,724	0	19,716	0	0	19,333	0	0	24	0	65,4	44,1	0,44	0,31	-
21.06.2021	1,662	0	19,679	0	0	19,298	0	0	24	0	65,2	44,7	0,44	0,31	-
22.06.2021	1,633	0	20,799	0	0	20,402	0	0	24	0	64,7	45,6	0,43	0,31	-
23.06.2021	1,983	0	26,388	0	0	25,895	0	0	24	0	63,9	45,6	0,42	0,31	-
Итого:	58,402	0	743,895	0	0	729,536	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,949														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	2087,131	39703,055	0	0	38711,357	0	0	5270	517
23.06.2021	2145,537	40446,95	0	0	39440,891	0	0	6014	517

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 8:18:27