

#17832#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 8-12, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 7190
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031223
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,925	0	27,581	0	0	27,045	0	0	24	0	65,3	48,3	0,44	0,32	-
25.08.2021	1,957	0	26,224	0	0	25,714	0	0	24	0	65,4	47,2	0,44	0,32	-
26.08.2021	1,956	0	27,486	0	0	26,956	0	0	24	0	65,1	47,8	0,44	0,32	-
27.08.2021	1,868	0	27,7	0	0	27,173	0	0	24	0	64,6	48,2	0,44	0,32	-
28.08.2021	1,938	0	26,45	0	0	25,939	0	0	24	0	65,2	47,4	0,44	0,32	-
29.08.2021	2,114	0	27,49	0	0	26,957	0	0	24	0	65,3	46,6	0,44	0,32	-
30.08.2021	2,028	0	27,017	0	0	26,493	0	0	24	0	65,4	47,2	0,44	0,32	-
31.08.2021	2,178	0	28,435	0	0	27,879	0	0	24	0	65,6	46,9	0,44	0,32	-
01.09.2021	2,038	0	29,225	0	0	28,66	0	0	24	0	65,2	48,2	0,44	0,32	-
02.09.2021	1,927	0	26,986	0	0	26,464	0	0	24	0	65,2	47,9	0,44	0,32	-
03.09.2021	1,957	0	27,69	0	0	27,155	0	0	24	0	65,2	48	0,44	0,32	-
04.09.2021	2,124	0	27,638	0	0	27,101	0	0	24	0	65,4	46,7	0,44	0,32	-
05.09.2021	2,018	0	26,95	0	0	26,426	0	0	24	0	65,3	47,1	0,44	0,32	-
06.09.2021	2,057	0	31,028	0	0	30,447	0	0	24	0	64,1	47,9	0,44	0,33	-
07.09.2021	2,149	0	27,972	0	0	27,431	0	0	24	0	65,2	46,5	0,44	0,32	-
08.09.2021	2,178	0	27,972	0	0	27,43	0	0	24	0	65,3	46,4	0,44	0,32	-
09.09.2021	2,014	0	26,231	0	0	25,719	0	0	24	0	65,5	46,8	0,44	0,32	-
10.09.2021	1,96	0	25,721	0	0	25,22	0	0	24	0	65,5	47	0,45	0,32	-
11.09.2021	2,017	0	25,75	0	0	25,247	0	0	24	0	65,5	46,4	0,44	0,31	-
12.09.2021	1,953	0	25,788	0	0	25,284	0	0	24	0	65,4	47	0,43	0,31	-
13.09.2021	1,924	0	25,885	0	0	25,382	0	0	24	0	65,4	47,3	0,43	0,32	-
14.09.2021	2,045	0	26,79	0	0	26,271	0	0	24	0	65,3	46,8	0,44	0,32	-
15.09.2021	1,95	0	26,151	0	0	25,642	0	0	24	0	65,4	47,2	0,43	0,32	-
16.09.2021	1,932	0	27,035	0	0	26,511	0	0	24	0	65,3	47,9	0,43	0,32	-
17.09.2021	1,95	0	27,126	0	0	26,599	0	0	24	0	65,4	47,9	0,43	0,32	-
18.09.2021	2,291	0	32,545	0	0	31,915	0	0	24	0	65,1	48	0,43	0,32	-
19.09.2021	2,312	0	31,154	0	0	30,549	0	0	24	0	65,4	47,3	0,43	0,32	-
20.09.2021	2,359	0	32,41	0	0	31,783	0	0	24	0	65,2	47,5	0,43	0,32	-
21.09.2021	2,186	0	30,495	0	0	29,905	0	0	24	0	65,2	47,7	0,43	0,32	-
22.09.2021	2,188	0	30,324	0	0	29,737	0	0	24	0	65,2	47,6	0,43	0,32	-
23.09.2021	2,288	0	32,124	0	0	31,507	0	0	24	0	65	47,7	0,43	0,32	-
Итого:	63,781	0	869,373	0	0	852,541	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,234														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	2229,866	41586,21	0	0	40558,514	0	0	7476	519
23.09.2021	2293,65	42455,584	0	0	41411,052	0	0	8220	519

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:48:41