

#17815#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 8-12, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 7190
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031223
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	1,781	0	29,174	0	0	28,623	0	0	24	0	64,4	49,5	0,42	0,33	-
25.08.2022	1,746	0	28,679	0	0	28,135	0	0	24	0	64,5	49,7	0,42	0,33	-
26.08.2022	1,758	0	25,534	0	0	25,043	0	0	24	0	65	48,3	0,43	0,32	-
27.08.2022	1,783	0	26,101	0	0	25,6	0	0	24	0	64,9	48,3	0,42	0,32	-
28.08.2022	1,751	0	28,004	0	0	27,475	0	0	24	0	64,4	49,2	0,42	0,32	-
29.08.2022	1,725	0	27,344	0	0	26,826	0	0	24	0	64,5	49,1	0,42	0,33	-
30.08.2022	1,858	0	28,264	0	0	27,726	0	0	24	0	64,6	48,6	0,42	0,33	-
31.08.2022	1,94	0	30,316	0	0	29,743	0	0	24	0	64,4	48,8	0,42	0,33	-
01.09.2022	1,808	0	31,269	0	0	30,682	0	0	24	0	64,1	50	0,41	0,33	-
02.09.2022	1,844	0	30,229	0	0	29,66	0	0	24	0	64,2	49,4	0,42	0,33	-
03.09.2022	2,004	0	31,216	0	0	30,632	0	0	24	0	64,2	48,6	0,41	0,33	-
04.09.2022	2,105	0	32,029	0	0	31,428	0	0	24	0	64,1	48,1	0,41	0,33	-
05.09.2022	1,934	0	32,373	0	0	31,768	0	0	24	0	64	49,5	0,42	0,34	-
06.09.2022	1,96	0	33,511	0	0	32,902	0	0	24	0	63	48,8	0,43	0,34	-
07.09.2022	1,96	0	31,906	0	0	31,304	0	0	24	0	64,3	49,4	0,43	0,34	-
08.09.2022	2,042	0	30,964	0	0	30,376	0	0	24	0	64,5	48,5	0,43	0,34	-
09.09.2022	2,025	0	33,031	0	0	32,41	0	0	24	0	64,2	49,3	0,43	0,34	-
10.09.2022	2,073	0	32,845	0	0	32,227	0	0	24	0	64,3	49	0,43	0,33	-
11.09.2022	2,087	0	32,885	0	0	32,263	0	0	24	0	64,5	49,1	0,43	0,33	-
12.09.2022	1,997	0	31,645	0	0	31,044	0	0	24	0	64,6	49,2	0,43	0,33	-
13.09.2022	2,013	0	30,776	0	0	30,193	0	0	24	0	64,5	48,6	0,43	0,33	-
14.09.2022	1,968	0	32,445	0	0	31,84	0	0	24	0	64	49,2	0,43	0,33	-
15.09.2022	1,87	0	29,798	0	0	29,23	0	0	24	0	64,6	49,4	0,43	0,33	-
16.09.2022	2,119	0	32,94	0	0	32,316	0	0	24	0	64,4	48,7	0,43	0,33	-
17.09.2022	2,049	0	31,261	0	0	30,673	0	0	24	0	64,3	48,3	0,43	0,33	-
18.09.2022	2,042	0	33,667	0	0	33,05	0	0	24	0	63,3	48,6	0,42	0,33	-
19.09.2022	1,973	0	34,06	0	0	33,428	0	0	24	0	63,8	49,7	0,42	0,34	-
20.09.2022	1,937	0	32,339	0	0	31,734	0	0	24	0	64	49,4	0,42	0,33	-
21.09.2022	1,908	0	32,74	0	0	32,129	0	0	24	0	64	49,8	0,42	0,34	-
22.09.2022	1,989	0	30,98	0	0	30,394	0	0	24	0	64,4	48,8	0,43	0,34	-
23.09.2022	1,976	0	32,356	0	0	31,75	0	0	24	0	64,1	49,3	0,43	0,34	-
Итого:	60,025	0	960,681	0	0	942,604	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,337														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2022	4710,115	72258,206	0	0	70529,658	0	0	16223	532
23.09.2022	4770,142	73218,886	0	0	71472,262	0	0	16967	532

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:45:00