

#126558#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 92-106, Калининград
4113
7256
ТВ7 (АСЦП)
16028053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	14,11	0	373,059	0	0	368,18	0	0	24	0	53	43,8	0,42	0,39	-
25.03.2025	14,851	0	374,345	0	0	369,185	0	0	24	0	54,5	44,9	0,43	0,41	-
26.03.2025	14,175	0	373,821	0	0	368,878	0	0	24	0	53,5	44,3	0,42	0,4	-
27.03.2025	14,332	0	373,59	0	0	368,599	0	0	24	0	53,5	44,3	0,42	0,39	-
28.03.2025	12,974	0	372,455	0	0	367,808	0	0	24	0	51,7	43,3	0,42	0,39	-
29.03.2025	13,604	0	373,615	0	0	368,78	0	0	24	0	52,8	44	0,42	0,4	-
30.03.2025	13,894	0	373,608	0	0	368,647	0	0	24	0	53,5	44,5	0,42	0,4	-
31.03.2025	14,033	0	373,425	0	0	368,492	0	0	24	0	53,4	44,3	0,42	0,39	-
01.04.2025	13,957	0	372,995	0	0	368,138	0	0	24	0	53	44	0,42	0,39	-
02.04.2025	13,948	0	373,508	0	0	368,583	0	0	24	0	53,3	44,3	0,42	0,39	-
03.04.2025	12,362	0	371,936	0	0	367,388	0	0	24	0	51,3	43,3	0,42	0,39	-
04.04.2025	12,006	0	370,872	0	0	366,557	0	0	24	0	50	42,2	0,42	0,39	-
05.04.2025	13,784	0	371,919	0	0	367,167	0	0	24	0	52,5	43,6	0,42	0,39	-
06.04.2025	14,98	0	373,091	0	0	368,003	0	0	24	0	54,2	44,5	0,42	0,39	-
07.04.2025	14,555	0	373,217	0	0	368,202	0	0	24	0	53,8	44,4	0,42	0,39	-
08.04.2025	14,205	0	372,461	0	0	367,643	0	0	24	0	52,8	43,6	0,42	0,39	-
09.04.2025	14,31	0	372,72	0	0	367,819	0	0	24	0	53,3	44	0,42	0,4	-
10.04.2025	13,708	0	372,128	0	0	367,493	0	0	24	0	51,6	42,7	0,4	0,38	-
11.04.2025	14,656	0	374,199	0	0	369,184	0	0	24	0	53,8	44,4	0,42	0,4	-
12.04.2025	13,943	0	374,201	0	0	369,354	0	0	24	0	52,9	43,9	0,42	0,4	-
13.04.2025	13,244	0	374,484	0	0	369,707	0	0	24	0	52,4	43,9	0,42	0,4	-
14.04.2025	7,252	0	215,337	0	0	212,578	0	0	24	0	52,3	44,2	0,37	0,35	-
Итого:	298,883	0	8050,986	0	0	7946,385	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,387														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1078,017	24571,12	0	0	24209,039	0	0	1570	725
14.04.2025	1376,901	32622,106	0	0	32155,423	0	0	2098	725

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:12:53