

#125649#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 92-106, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16028053	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1376,905	1078,017	298.888	71.388
Количество тепловой энергии, система 2	527,647	362,562	165.085	39.43

Подпись исполнителя



#125648#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 7257
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16028053
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	5,331	0	63,564	48,408	0	62,56	47,885	0	24	0	58,5	48,3	0,45	0,42
25.03.2025	5,5	150,936	0	1787,105	1352,095	0	1759,141	1337,651	0	24	0	58,2	48	0,45	0,43
26.03.2025	4,4	5,419	0	64,497	48,91	0	63,471	48,37	0	672	0	58,8	48,8	0,45	0,42
27.03.2025	6,9	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
27.03.2025	5,7	5,777	0	66,004	48,738	0	64,951	48,198	0	0	0	58,8	48,9	0,45	0,42
28.03.2025	5,7	5,216	0	63,101	48,865	0	62,072	48,316	0	24	0	59,5	49,3	0,45	0,42
29.03.2025	8,9	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
29.03.2025	9,9	5,429	0	64,379	48,766	0	63,346	48,224	0	0	0	59	49,1	0,45	0,42
30.03.2025	9,9	5,644	0	66,051	48,74	0	65,02	48,203	0	24	0	58,2	48,8	0,45	0,42
31.03.2025	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
31.03.2025	5,9	5,245	0	63,95	49,042	0	62,929	48,496	0	0	0	58,8	48,9	0,45	0,42
01.04.2025	5,9	4,888	0	62,124	49,092	0	61,133	48,551	0	24	0	58,8	48,7	0,45	0,42
02.04.2025	-	5,251	0	63,676	48,966	0	62,658	48,424	0	24	0	58,9	48,8	0,45	0,42
03.04.2025	-	5,339	0	63,75	48,808	0	62,706	48,253	0	24	0	59,6	49,5	0,45	0,42
04.04.2025	-	5,128	0	62,964	48,942	0	61,94	48,39	0	24	0	59,4	49,3	0,45	0,42
05.04.2025	-	5,145	0	63,356	48,659	0	62,369	48,137	0	24	0	58	48,2	0,45	0,42
06.04.2025	-	5,389	0	64,872	48,35	0	63,902	47,851	0	24	0	56,8	47,3	0,45	0,42
07.04.2025	-	5,442	0	64,103	48,285	0	63,097	47,765	0	24	0	58,4	48,3	0,45	0,42
08.04.2025	-	5,261	0	63,535	48,388	0	62,55	47,87	0	24	0	58	48,1	0,45	0,42
09.04.2025	-	4,971	0	62,062	48,528	0	61,092	48,006	0	24	0	58,3	48,1	0,45	0,42
10.04.2025	-	4,792	0	57,116	45,072	0	56,139	44,548	0	24	0	61	49,9	0,39	0,37
11.04.2025	-	5,743	0	64,595	49,803	0	63,441	49,195	0	24	0	62,4	51,2	0,45	0,43
12.04.2025	-	5,602	0	62,651	48,09	0	61,533	47,502	0	24	0	62,4	51,3	0,45	0,43
13.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
13.04.2025	-	5,342	0	61,783	48,239	0	60,678	47,647	0	0	0	62,5	51,4	0,45	0,43
14.04.2025	-	5,458	0	62,34	48,201	0	61,227	47,608	0	24	0	62,5	51,6	0,45	0,43
15.04.2025	-	4,25	0	61,7	48,298	0	60,863	47,848	0	24	0	52,2	43,8	0,45	0,43
16.04.2025	-	5,518	0	62,609	48,323	0	61,487	47,731	0	24	0	62,4	51,4	0,45	0,43
17.04.2025	-	5,612	0	63,042	48,327	0	61,915	47,733	0	24	0	62,5	51,5	0,45	0,43
18.04.2025	-	5,336	0	62,074	48,45	0	60,966	47,852	0	24	0	62,5	51,6	0,45	0,43
19.04.2025	-	5,403	0	62,606	48,561	0	61,487	47,957	0	24	0	62,5	51,8	0,45	0,43
20.04.2025	-	5,387	0	62,333	48,549	0	61,223	47,95	0	24	0	62,4	51,5	0,45	0,43
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	5,713	5,541	0	24	0	0	0	5,72	5,55
22.04.2025	-	5,4	0	62,32	48,857	0	61,207	48,264	0	0	0	62,4	51,1	0,45	0,43
23.04.2025	-	5,634	0	63,667	49,238	0	62,532	48,642	0	24	0	62,4	51,2	0,45	0,43
Итого:	6,9	305,288	0	3617,929	2759,59	0	3565,348	2734,608	0	1368	0	51,32	42,45	0,55	0,52

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 1368 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	362,562	4107,776	3076,456	0	4041,677	3043,126	0	1570	725
23.04.2025	527,647	6064,718	4581,209	0	5966,169	4530,678	0	2314	725

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения