

#85903#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент:Шевцовой 92-106

Адрес: _____ ЖКМР

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 16028053, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x11D4

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | V1 м3 | M1 т | Q _{тв} Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|---------|-------------------------|----------|----------|----|
| 23.05.24 23 | 23,86 | 20,74 | 3,12 | 2,83 | 2,83 | 2,53 | 2,525 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 24.05.24 23 | 24,09 | 20,98 | 3,11 | 2,82 | 2,82 | 2,525 | 2,52 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 25.05.24 23 | 24,28 | 21,16 | 3,12 | 2,81 | 2,81 | 2,523 | 2,517 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 26.05.24 23 | 24,39 | 21,26 | 3,13 | 2,81 | 2,82 | 2,524 | 2,519 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 27.05.24 23 | 24,58 | 21,39 | 3,19 | 2,81 | 2,82 | 2,526 | 2,521 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 28.05.24 23 | 24,77 | 21,59 | 3,18 | 2,81 | 2,82 | 2,525 | 2,52 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 29.05.24 23 | 24,9 | 21,84 | 3,06 | 2,8 | 2,81 | 2,517 | 2,512 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 30.05.24 23 | 25,01 | 21,98 | 3,03 | 2,7 | 2,71 | 2,541 < | 2,536 < | 0,008 | 24 | 0 | * |
| 31.05.24 23 | 24,99 | 21,75 | 3,24 | 2,81 | 2,83 | 2,513 | 2,507 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 01.06.24 23 | 25,1 | 21,9 | 3,2 | 2,82 | 2,83 | 2,521 | 2,515 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 02.06.24 23 | 24,9 | 22,12 | 2,78 | 2,81 | 2,83 | 2,521 | 2,516 | 0,007 | 24 | 0 | |
| 03.06.24 23 | 24,83 | 21,91 | 2,92 | 2,81 | 2,83 | 2,516 | 2,511 | 0,007 | 24 | 0 | |
| 04.06.24 23 | 24,68 | 21,55 | 3,13 | 2,8 | 2,82 | 2,509 | 2,503 | 0,008 | 24 | 0 | |
| 05.06.24 23 | 24,28 | 21,27 | 3,01 | 2,19 | 2,2 | 2,236 < | 2,232 < | 0,007 | 24 | 0 | * |
| 06.06.24 23 | 23,09 | 20,83 | 2,27 | < 1,56 | 1,57 | 1,796 < | 1,793 < | 0,004 | 24 | 0 | * |
| 07.06.24 23 | 21,9 | 19,88 | 2,02 | < 1,32 | 1,33 | 1,572 < | 1,57 < | 0,003 | 24 | 0 | * |
| 08.06.24 23 | 20,99 | 19,2 | 1,79 | < 1,11 | 1,12 | 1,517 < | 1,515 < | 0,003 | 24 | 0 | * |
| 09.06.24 23 | 20,22 | 18,79 | 1,43 | < 0,94 | 0,95 | 1,455 < | 1,453 < | 0,002 | 24 | 0 | * |
| 10.06.24 23 | 19,59 | 18,21 | 1,39 | < 0,8 | 0,8 | 1,32 < | 1,319 < | 0,002 | 24 | 0 | * |
| 11.06.24 23 | 19,33 | 18,13 | 1,2 | < 1,11 | 1,11 | 1,626 < | 1,625 < | 0,002 | 24 | 0 | * |
| 12.06.24 23 | 19,31 | 18,32 | 0,99 | < 2,04 | 2,04 | 1,874 < | 1,872 < | 0,002 | 24 | 0 | * |
| 13.06.24 23 | 19,11 | 18,2 | 0,9 | < 1,96 | 1,96 | 1,747 < | 1,746 < | 0,002 | 24 | 0 | * |
| 14.06.24 23 | 19,05 | 17,66 | 1,38 | < 1,71 | 1,71 | 1,862 < | 1,861 < | 0,003 | 24 | 0 | * |
| 15.06.24 23 | 19,02 | 17,79 | 1,22 | < 1,87 | 1,87 | 1,873 < | 1,871 < | 0,002 | 24 | 0 | * |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|------------|---|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------|---|
| 16.06.24 23 | 19,19 | 18,2 | 0,99 | < | 1,87 | 1,87 | 1,925 < | 1,923 < | 0,002 | 24 | 0 | * |
| 17.06.24 23 | 19,25 | 18,44 | 0,82 | < | 1,87 | 1,88 | 1,84 < | 1,838 < | 0,001 | 24 | 0 | * |
| 18.06.24 23 | 19,46 | 18,69 | 0,77 | < | 2 | 2,01 | 2,014 < | 2,012 < | 0,002 | 24 | 0 | * |
| 19.06.24 23 | 20,41 | 19,49 | 0,92 | < | 2,3 | 2,3 | 3,495 < | 3,491 < | 0,003 | 24 | 0 | * |
| 20.06.24 23 | 31,51 | 21,31 | 10,2 | | 2,3 | 2,3 | 7,175 | 7,145 | 0,073 | 24 | 0 | |
| 21.06.24 23 | 35,95 | 22,71 | 13,24 | | 2,43 | 2,44 | 7,504 | 7,461 | 0,099 | 24 | 0 | |
| 22.06.24 23 | 35,94 | 23,34 | 12,6 | | 2,82 | 2,85 | 4,391 < | 4,366 < | 0,055 | 24 | 0 | * |
| 23.06.24 23 | 27,99 | 23,51 | 4,47 | | 2,8 | 2,84 | 0,188 < | 0,187 < | 0,001 | 24 | 0 | * |
| Итого/Средн | 25,42 | 20,82 | 4,6 | | 2,23 | 2,24 | 80,203 | 80 | 0,367 | 768 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 | M1 | Qтв | ВНР | ВОС |
|--------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 22.05.24 23 | 268104,36 | 264532,665 | 2592,782 | 30235 | 203 |
| 23.06.24 23 | 268184,562 | 264612,666 | 2593,149 | 31003 | 203 |
| Итого | 80,202 | 80 | 0,367 | 768 | 0 |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

