

#30536#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: Шевцовой 92-106

Адрес: ЖНМР

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 16028053, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x11D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	сМ т	тх °C	Pк кгс/см2	Qгвс Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.23 23	60,98	45,1	15,88	4,57	4,37	33,451	20,215	32,881	20,027	12,854	5	2	1,038	24	0	
24.08.23 23	60,82	44,63	16,19	4,57	4,37	31,722	20,237	31,182	20,051	11,131	5	2	0,946	24	0	
25.08.23 23	61,03	44,58	16,45	4,56	4,36	31,965	20,337	31,421	20,152	11,269	5	2	0,963	24	0	
26.08.23 23	61,29	45,03	16,27	4,57	4,36	33,269	20,581	32,695	20,389	12,306	5	2	1,025	24	0	
27.08.23 23	60,85	44,93	15,92	4,56	4,36	33,614	20,51	33,042	20,32	12,722	5	2	1,035	24	0	
28.08.23 23	60,68	44,47	16,22	4,57	4,36	32,344	20,413	31,798	20,227	11,57	5	2	0,973	24	0	
29.08.23 23	60,68	44,21	16,47	4,56	4,36	32,805	20,314	32,249	20,13	12,119	5	2	1,007	24	0	
30.08.23 23	60,78	44,49	16,28	4,57	4,35	33,053	20,555	32,493	20,368	12,125	5	2	1,008	24	0	
31.08.23 23	60,03	43,96	16,07	4,56	4,35	33,45	20,539	32,895	20,357	12,539	5	2	1,018	24	0	
01.09.23 23	60,11	43,51	16,6	4,56	4,35	33,675	20,684	33,114	20,505	12,608	5	2	1,036	24	0	
02.09.23 23	60,11	43,61	16,5	4,56	4,35	33,93	20,71	33,368	20,53	12,838	5	2	1,047	24	0	
03.09.23 23	59,15	43,64	15,51	4,56	4,34	36,67	20,656	36,08	20,477	15,603	5	2	1,163	24	0	
04.09.23 23	58,6	43,03	15,57	4,56	4,35	34,421	20,767	33,876	20,591	13,285	5	2	1,033	24	0	
05.09.23 23	60,19	43,9	16,29	4,56	4,35	33,949	20,487	33,383	20,306	13,077	5	2	1,053	24	0	
06.09.23 23	60,51	44,09	16,43	4,57	4,35	34,034	20,529	33,462	20,346	13,116	5	2	1,063	24	0	
07.09.23 23	60,63	43,96	16,68	4,55	4,36	33,776	20,656	33,207	20,472	12,735	5	2	1,05	24	0	
08.09.23 23	60,99	44,18	16,81	4,56	4,35	32,958	20,667	32,393	20,482	11,911	5	2	1,012	24	0	
09.09.23 23	60,49	44,14	16,35	4,57	4,36	33,514	20,776	32,951	20,59	12,362	5	2	1,023	24	0	
10.09.23 23	60,43	44,2	16,23	4,58	4,38	33,678	20,181	33,112	20	13,112	5	2	1,052	24	0	
11.09.23 23	61,11	44,42	16,69	4,58	4,39	32,821	19,593	32,26	19,415	12,845	5	2	1,046	24	0	
12.09.23 23	60,85	44,64	16,22	4,88	4,69	32,951	19,928	32,39	19,746	12,643	5	2	1,027	24	0	
13.09.23 23	61,55	45,12	16,43	4,91	4,71	33,482	20,611	32,903	20,419	12,485	5	2	1,042	24	0	
14.09.23 23	60,86	44,47	16,39	4,45	4,26	32,49	20,531	31,936	20,345	11,592	5	2	0,981	24	0	
15.09.23 23	60,65	43,78	16,86	4,45	4,26	31,735	20,451	31,199	20,27	10,929	5	2	0,95	24	0	
16.09.23 23	60,38	43,67	16,7	4,45	4,27	33,981	20,456	33,412	20,278	13,134	5	2	1,066	24	0	
17.09.23 23	60,3	44,04	16,25	4,4	4,2	34,5	20,475	33,923	20,292	13,631	5	2	1,084	24	0	
18.09.23 23	60,44	43,77	16,67	4,45	4,28	33,085	20,221	32,531	20,043	12,487	5	2	1,027	24	0	
19.09.23 23	60,69	44,15	16,54	4,46	4,27	33,594	19,989	33,026	19,81	13,216	5	2	1,064	24	0	
20.09.23 23	60,2	43,57	16,63	4,46	4,17	31,964	19,627	31,431	19,456	11,975	5	2	0,985	24	0	
21.09.23 23	60,43	43,94	16,5	4,46	4,27	33,851	20,366	33,284	20,186	13,098	5	2	1,06	24	0	
22.09.23 23	60,5	44,02	16,48	4,46	4,27	33,376	20,355	32,816	20,174	12,641	5	2	1,035	24	0	
23.09.23 23	60,93	44,25	16,69	4,46	4,27	34,252	20,334	33,668	20,152	13,516	5	2	1,093	24	0	
Итого/Среди	60,53	44,17	16,36	4,57	4,36	1068,36	652,751	1050,379	646,906	403,472	5	2	33,004	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	сМ т	Qгвс Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.23 23	59190,625	39821,368	58242,997	39455,014	18787,983	1571,962	23661	201
23.09.23 23	60258,985	40474,119	59293,875	40101,92	19191,455	1604,966	24429	201
Итого	1068,36	652,752	1050,379	646,906	403,472	33,004	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

