

#116833#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖСК № 8, УК
Бульвар Л. Шевцовой 76-82, Калининград
61
7319
ТВ7 (АСЦП)
16028081
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|----------|--------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2025 | 3,037 | 0 | 62,965 | 55,968 | 0 | 61,852 | 55,154 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 56,1 | 0,58 | 0,4 | - |
| 25.01.2025 | 3,185 | 0 | 62,176 | 54,422 | 0 | 61,075 | 53,628 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 56,1 | 0,49 | 0,4 | - |
| 26.01.2025 | 3,255 | 0 | 62,74 | 54,058 | 0 | 61,668 | 53,293 | 0 | 24 | 0 | 61 | 55,2 | 0,41 | 0,34 | - |
| 27.01.2025 | 3,042 | 0 | 62,6 | 55,265 | 0 | 61,49 | 54,459 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 56,1 | 0,44 | 0,41 | - |
| 28.01.2025 | 3,014 | 0 | 62,857 | 55,731 | 0 | 61,745 | 54,914 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 56,3 | 0,48 | 0,44 | - |
| 29.01.2025 | 3,001 | 0 | 63,237 | 56,153 | 0 | 62,11 | 55,32 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 56,5 | 0,4 | 0,33 | - |
| 30.01.2025 | 3,166 | 0 | 64,68 | 56,836 | 0 | 63,529 | 56 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 56,3 | 0,38 | 0,28 | - |
| 31.01.2025 | 3 | 0 | 64,929 | 57,86 | 0 | 63,777 | 57,008 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 56,4 | 0,4 | 0,38 | - |
| 01.02.2025 | 3,018 | 0 | 65,147 | 57,775 | 0 | 64,029 | 56,944 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 55,5 | 0,34 | 0,15 | - |
| 02.02.2025 | 3,35 | 0 | 66,481 | 57,057 | 0 | 65,381 | 56,26 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 54,6 | 0,34 | 0,2 | - |
| 03.02.2025 | 2,998 | 0 | 65,494 | 58,309 | 0 | 64,373 | 57,472 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 55,5 | 0,47 | 0,24 | - |
| 04.02.2025 | 3,122 | 0 | 65,346 | 57,583 | 0 | 64,217 | 56,753 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 55,7 | 0,47 | 0,35 | - |
| 05.02.2025 | 3,084 | 0 | 64,855 | 57,227 | 0 | 63,74 | 56,409 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 55,5 | 0,41 | 0,32 | - |
| 06.02.2025 | 2,927 | 0 | 68,745 | 61,873 | 0 | 67,57 | 60,984 | 0 | 24 | 0 | 61 | 55,6 | 0,45 | 0,34 | - |
| 07.02.2025 | 2,988 | 0 | 69,064 | 61,79 | 0 | 67,892 | 60,906 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 55,3 | 0,29 | 0,24 | - |
| 08.02.2025 | 3,158 | 0 | 69,368 | 61,066 | 0 | 68,231 | 60,221 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 54,4 | 0,36 | 0,15 | - |
| 09.02.2025 | 3,323 | 0 | 69,74 | 60,371 | 0 | 68,612 | 59,548 | 0 | 24 | 0 | 59 | 54 | 0,4 | 0,18 | - |
| 10.02.2025 | 3,173 | 0 | 68,655 | 60,743 | 0 | 67,487 | 59,881 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 55,4 | 0,54 | 0,42 | - |
| 11.02.2025 | 3,151 | 0 | 68,751 | 60,702 | 0 | 67,593 | 59,847 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 55,1 | 0,37 | 0,3 | - |
| 12.02.2025 | 3,105 | 0 | 68,5 | 60,477 | 0 | 67,364 | 59,631 | 0 | 24 | 0 | 60 | 54,7 | 0,35 | 0,12 | - |
| 13.02.2025 | 2,936 | 0 | 61,214 | 52,744 | 0 | 60,264 | 52,056 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 52,7 | 0,48 | 0,26 | - |
| 14.02.2025 | 3,124 | 0 | 68,262 | 60,765 | 0 | 67,076 | 59,887 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 55,9 | 0,49 | 0,42 | - |
| 15.02.2025 | 3,218 | 0 | 68,45 | 60,333 | 0 | 67,269 | 59,465 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 55,7 | 0,38 | 0,3 | - |
| 16.02.2025 | 3,231 | 0 | 68,812 | 60,018 | 0 | 67,675 | 59,183 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 54,5 | 0,31 | 0,24 | - |
| 17.02.2025 | 2,88 | 0 | 62,98 | 56,306 | 0 | 61,883 | 55,49 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 55,7 | 0,34 | 0,23 | - |
| 18.02.2025 | 3,138 | 0 | 68,514 | 61,129 | 0 | 67,291 | 60,219 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 56,7 | 0,47 | 0,39 | - |
| 19.02.2025 | 3,049 | 0 | 67,374 | 60,341 | 0 | 66,18 | 59,449 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 56,6 | 0,53 | 0,43 | - |
| 20.02.2025 | 3,158 | 0 | 67,485 | 59,989 | 0 | 66,28 | 59,097 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 56,5 | 0,34 | 0,28 | - |
| 21.02.2025 | 2,968 | 0 | 67,26 | 60,348 | 0 | 66,076 | 59,463 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 55,9 | 0,02 | 0,01 | - |
| 22.02.2025 | 3,135 | 0 | 67,9 | 60,02 | 0 | 66,729 | 59,158 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 55,3 | 0,02 | 0,02 | - |
| 23.02.2025 | 3,132 | 0 | 68,335 | 59,751 | 0 | 67,22 | 58,933 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 54 | 0,03 | 0,04 | - |
| Итого: | 96,066 | 0 | 2052,916 | 1813,01 | 0 | 2017,678 | 1787,032 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,945 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2025 | 398,617 | 7641,539 | 6541,589 | 0 | 7522,521 | 6459,295 | 0 | 3609 | 408 |
| 23.02.2025 | 494,684 | 9694,456 | 8354,6 | 0 | 9540,202 | 8246,325 | 0 | 4353 | 408 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 7:52:17