

#17756#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖСК № 8, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 76-82, Калининград
Номер абонента 61
Порядковый номер 7319
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028081
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2021 | 2,879 | 0 | 63,315 | 56,328 | 0 | 62,27 | 55,561 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 54,2 | 0,44 | 0,42 | - |
| 25.09.2021 | 3,138 | 0 | 64,236 | 55,908 | 0 | 63,191 | 55,154 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 54 | 0,44 | 0,42 | - |
| 26.09.2021 | 3,001 | 0 | 63,862 | 56,067 | 0 | 62,817 | 55,305 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 54,1 | 0,44 | 0,42 | - |
| 27.09.2021 | 3,214 | 0 | 64,183 | 55,834 | 0 | 63,103 | 55,062 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 54,7 | 0,44 | 0,42 | - |
| 28.09.2021 | 2,917 | 0 | 63,11 | 56,124 | 0 | 62,045 | 55,345 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 54,7 | 0,44 | 0,42 | - |
| 29.09.2021 | 2,981 | 0 | 62,833 | 55,383 | 0 | 61,792 | 54,63 | 0 | 24 | 0 | 60 | 54,2 | 0,44 | 0,42 | - |
| 30.09.2021 | 2,811 | 0 | 61,731 | 55,152 | 0 | 60,701 | 54,396 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 54,3 | 0,44 | 0,42 | - |
| 01.10.2021 | 2,794 | 0 | 61,785 | 55,166 | 0 | 60,762 | 54,414 | 0 | 24 | 0 | 60 | 54,2 | 0,44 | 0,42 | - |
| 02.10.2021 | 3,006 | 0 | 62,561 | 54,834 | 0 | 61,532 | 54,091 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 54 | 0,44 | 0,42 | - |
| 03.10.2021 | 3,178 | 0 | 63,287 | 54,542 | 0 | 62,252 | 53,802 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 54 | 0,44 | 0,42 | - |
| 04.10.2021 | 2,831 | 0 | 61,879 | 55,076 | 0 | 60,842 | 54,317 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 54,5 | 0,44 | 0,42 | - |
| 05.10.2021 | 2,796 | 0 | 61,982 | 55,333 | 0 | 60,934 | 54,563 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 54,8 | 0,44 | 0,42 | - |
| 06.10.2021 | 2,857 | 0 | 62,094 | 55,139 | 0 | 61,046 | 54,371 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 54,8 | 0,44 | 0,42 | - |
| 07.10.2021 | 2,688 | 0 | 61,459 | 55,236 | 0 | 60,427 | 54,469 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 54,8 | 0,44 | 0,42 | - |
| 08.10.2021 | 2,883 | 0 | 61,965 | 54,836 | 0 | 60,932 | 54,082 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 54,5 | 0,44 | 0,42 | - |
| 09.10.2021 | 2,892 | 0 | 62,044 | 54,782 | 0 | 61,017 | 54,032 | 0 | 24 | 0 | 60 | 54,3 | 0,44 | 0,42 | - |
| 10.10.2021 | 3,133 | 0 | 62,844 | 54,257 | 0 | 61,814 | 53,519 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 54,1 | 0,44 | 0,42 | - |
| 11.10.2021 | 2,808 | 0 | 61,686 | 54,874 | 0 | 60,662 | 54,12 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 54,3 | 0,44 | 0,42 | - |
| 12.10.2021 | 2,91 | 0 | 62 | 54,659 | 0 | 60,971 | 53,908 | 0 | 24 | 0 | 60 | 54,3 | 0,44 | 0,42 | - |
| 13.10.2021 | 2,831 | 0 | 61,31 | 54,283 | 0 | 60,3 | 53,543 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 54,2 | 0,44 | 0,42 | - |
| 14.10.2021 | 3,087 | 0 | 62,066 | 53,841 | 0 | 61,045 | 53,11 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 54,1 | 0,44 | 0,42 | - |
| 15.10.2021 | 2,873 | 0 | 61,679 | 54,555 | 0 | 60,66 | 53,809 | 0 | 24 | 0 | 60 | 54,2 | 0,44 | 0,42 | - |
| 16.10.2021 | 2,999 | 0 | 61,917 | 54,031 | 0 | 60,907 | 53,301 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 53,9 | 0,44 | 0,42 | - |
| 17.10.2021 | 3,06 | 0 | 62,285 | 53,835 | 0 | 61,285 | 53,118 | 0 | 24 | 0 | 59 | 53,6 | 0,44 | 0,42 | - |
| 18.10.2021 | 3,059 | 0 | 61,849 | 53,694 | 0 | 60,838 | 52,969 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 53,9 | 0,44 | 0,42 | - |
| 19.10.2021 | 2,961 | 0 | 61,653 | 53,937 | 0 | 60,651 | 53,213 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 53,7 | 0,44 | 0,42 | - |
| 20.10.2021 | 3,067 | 0 | 62,061 | 53,951 | 0 | 61,03 | 53,211 | 0 | 24 | 0 | 60 | 54,4 | 0,44 | 0,42 | - |
| 21.10.2021 | 2,686 | 0 | 57,318 | 50,287 | 0 | 56,388 | 49,608 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 53,8 | 0,4 | 0,38 | - |
| 22.10.2021 | 3,174 | 0 | 64,516 | 55,955 | 0 | 63,447 | 55,181 | 0 | 24 | 0 | 60 | 54,5 | 0,44 | 0,42 | - |
| 23.10.2021 | 3,153 | 0 | 61,476 | 52,749 | 0 | 60,477 | 52,04 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 53,8 | 0,44 | 0,42 | - |
| Итого: | 88,667 | 0 | 1866,986 | 1640,648 | 0 | 1836,138 | 1618,244 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,178 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.09.2021 | 1410,146 | 35070,331 | 31915,583 | 0 | 34489,001 | 31474,535 | 0 | 8931 | 677 |
| 23.10.2021 | 1498,813 | 36937,318 | 33556,231 | 0 | 36325,14 | 33092,779 | 0 | 9651 | 677 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 21:50:46