

#17731#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 21.04.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 35-45, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6975
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	5,061	0	121,199	0	0	120,088	0	0	24	0	44,7	34,6	0,32	0,32	10,6
25.03.2023	5,294	0	121,217	0	0	120,033	0	0	24	0	45,9	35,4	0,32	0,32	9,5
26.03.2023	5,443	0	121,241	0	0	120,018	0	0	24	0	46,6	35,7	0,32	0,32	7,8
27.03.2023	5,71	0	121,277	0	0	119,991	0	0	24	0	47,7	36,3	0,32	0,32	6
28.03.2023	6,938	0	121,4	0	0	119,849	0	0	24	0	52,3	38,4	0,34	0,34	2,1
29.03.2023	9,792	0	168,335	0	0	165,522	0	0	24	0	60,1	45,9	0,37	0,37	-1,5
30.03.2023	10,014	0	184,398	0	0	181,33	0	0	24	0	60,1	46,9	0,38	0,37	1,7
31.03.2023	6,958	0	173,189	0	0	171,147	0	0	24	0	50,3	40,6	0,35	0,35	7,1
01.04.2023	5,832	0	122,022	0	0	120,722	0	0	24	0	47,9	36,3	0,32	0,32	8,9
02.04.2023	6,59	0	122,211	0	0	120,738	0	0	24	0	50,9	37,8	0,33	0,33	5,2
03.04.2023	8,463	0	122,84	0	0	120,91	0	0	24	0	58,2	41,5	0,35	0,35	3,9
04.04.2023	8,664	0	122,853	0	0	120,897	0	0	24	0	58,6	41,4	0,35	0,36	1,7
05.04.2023	9,146	0	122,969	0	0	120,902	0	0	24	0	60,4	42,3	0,36	0,36	-0,1
06.04.2023	9,049	0	122,949	0	0	120,891	0	0	24	0	60,2	42,4	0,36	0,36	1
07.04.2023	7,279	0	122,336	0	0	120,718	0	0	24	0	53,3	38,9	0,34	0,34	2,3
08.04.2023	6,79	0	122,144	0	0	120,682	0	0	24	0	50,5	37,1	0,34	0,34	9,6
09.04.2023	5,029	0	121,596	0	0	120,509	0	0	24	0	44	34	0,32	0,32	10,3
10.04.2023	5,352	0	121,699	0	0	120,501	0	0	24	0	46	35,4	0,32	0,32	8,2
11.04.2023	5,803	0	121,85	0	0	120,526	0	0	24	0	48,1	36,6	0,32	0,32	7,9
12.04.2023	5,416	0	121,8	0	0	120,556	0	0	24	0	46,8	36	0,32	0,32	10
13.04.2023	4,852	0	121,654	0	0	120,532	0	0	24	0	44,7	35,1	0,31	0,31	11,3
14.04.2023	5,003	0	121,692	0	0	120,523	0	0	24	0	45,6	35,7	0,31	0,31	9,5
15.04.2023	4,869	0	121,589	0	0	120,453	0	0	24	0	44,9	35,2	0,31	0,31	11
16.04.2023	4,794	0	121,525	0	0	120,403	0	0	24	0	44,6	35,1	0,31	0,31	10,4
17.04.2023	5,131	0	121,702	0	0	120,535	0	0	24	0	45,5	35,3	0,32	0,32	6,1
18.04.2023	5,619	0	121,954	0	0	120,677	0	0	24	0	47,4	36,2	0,32	0,32	7,2
19.04.2023	5,171	0	121,66	0	0	120,511	0	0	24	0	45,1	34,9	0,32	0,32	9,5
20.04.2023	5,805	0	121,854	0	0	120,559	0	0	24	0	47,7	36,2	0,32	0,32	-
21.04.2023	4,23	0	103,149	0	0	102,195	0	0	24	0	44,8	34,9	0,26	0,26	-
Итого:	184,097	0	3676,304	0	0	3632,918	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,971														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2023	4416,997	121145,567	0	0	119326,799	0	0	18740	979
21.04.2023	4601,095	124821,871	0	0	122959,718	0	0	19436	979

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 16:16:05