

#84274#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.04.2024 по 04.05.2024

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 35-45, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6975
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.04.2024	0,625	0	16,712	0	0	16,526	0	0	24	0	48,9	39,9	0,06	0,04	4,2
21.04.2024	1,039	0	30,901	0	0	30,494	0	0	24	0	53,2	45	0,13	0,05	3,6
22.04.2024	8,815	0	222,24	0	0	219,004	0	0	24	0	56	46,4	0,33	0,3	3,7
23.04.2024	10,041	0	256,482	0	0	252,522	0	0	24	0	57,8	48,3	0,38	0,36	3,1
24.04.2024	9,919	0	256,392	0	0	252,426	0	0	24	0	57,8	48,5	0,38	0,36	2,9
25.04.2024	10,002	0	256,397	0	0	252,36	0	0	24	0	58,3	48,8	0,38	0,36	4,9
26.04.2024	8,678	0	256	0	0	252,492	0	0	24	0	54,1	45,9	0,37	0,35	6,4
27.04.2024	8,329	0	255,872	0	0	252,516	0	0	24	0	53,1	45,2	0,37	0,35	7,8
28.04.2024	7,676	0	255,883	0	0	252,719	0	0	24	0	51,3	44,1	0,36	0,34	12,1
29.04.2024	6,088	0	255,565	0	0	253,058	0	0	24	0	46	40,2	0,35	0,33	14,6
30.04.2024	5,98	0	255,542	0	0	252,99	0	0	24	0	46,3	40,6	0,35	0,33	16,9
01.05.2024	4,85	0	255,11	0	0	252,891	0	0	24	0	43,5	38,9	0,35	0,32	16,1
02.05.2024	4,956	0	254,997	0	0	252,709	0	0	24	0	44,2	39,5	0,35	0,32	-
03.05.2024	4,568	0	254,805	0	0	252,572	0	0	24	0	43,7	39,4	0,34	0,32	-
04.05.2024	3,843	0	218,686	0	0	216,751	0	0	24	0	43,7	39,5	0,3	0,28	-
Итого:	95,409	0	3301,584	0	0	3262,03	0	0	360	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,788														

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.04.2024	6234,013	167649,559	0	0	165164,52	0	0	28168	983
04.05.2024	6329,422	170951,146	0	0	168426,549	0	0	28528	983

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 14:12:44