

#17727#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 35-45, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6975
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 02.10.2021 | 6,571 | 0 | 275,047 | 0 | 0 | 272,224 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47 | 41,2 | 0,33 | 0,32 | - |
| 03.10.2021 | 5,762 | 0 | 268,469 | 0 | 0 | 265,907 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,3 | 40,2 | 0,34 | 0,33 | - |
| 04.10.2021 | 5,589 | 0 | 267,201 | 0 | 0 | 264,646 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,4 | 40,3 | 0,34 | 0,33 | - |
| 05.10.2021 | 5,197 | 0 | 265,226 | 0 | 0 | 262,782 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,6 | 39,9 | 0,33 | 0,33 | - |
| 06.10.2021 | 5,036 | 0 | 265,149 | 0 | 0 | 262,779 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | 39,4 | 0,33 | 0,33 | - |
| 07.10.2021 | 5,432 | 0 | 265,324 | 0 | 0 | 262,834 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 40 | 0,33 | 0,33 | - |
| 08.10.2021 | 6,733 | 0 | 261,481 | 0 | 0 | 258,256 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,1 | 44,9 | 0,23 | 0,22 | - |
| 09.10.2021 | 7,408 | 0 | 267,774 | 0 | 0 | 264,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,2 | 45,5 | 0,17 | 0,16 | - |
| 10.10.2021 | 7,554 | 0 | 268,57 | 0 | 0 | 265,118 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 45,3 | 0,17 | 0,16 | - |
| 11.10.2021 | 7,365 | 0 | 268,057 | 0 | 0 | 264,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,1 | 44,5 | 0,17 | 0,16 | - |
| 12.10.2021 | 7,335 | 0 | 268,892 | 0 | 0 | 265,651 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,6 | 44 | 0,17 | 0,16 | - |
| 13.10.2021 | 7,508 | 0 | 267,619 | 0 | 0 | 264,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51 | 44,2 | 0,17 | 0,16 | - |
| 14.10.2021 | 5,851 | 0 | 167,599 | 0 | 0 | 165,113 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 47,8 | 0,24 | 0,21 | - |
| 15.10.2021 | 6,206 | 0 | 267,095 | 0 | 0 | 264,363 | 0 | 0 | 15 | 9 | 46,7 | 41 | 0,17 | 0,16 | - |
| 16.10.2021 | 6,808 | 0 | 267,397 | 0 | 0 | 264,406 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,7 | 42,6 | 0,17 | 0,16 | - |
| 17.10.2021 | 6,972 | 0 | 267,503 | 0 | 0 | 264,457 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,3 | 43 | 0,17 | 0,16 | - |
| 18.10.2021 | 7,164 | 0 | 267,71 | 0 | 0 | 264,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,6 | 43,1 | 0,17 | 0,16 | - |
| 19.10.2021 | 8,685 | 0 | 268,599 | 0 | 0 | 264,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 47,1 | 0,18 | 0,17 | - |
| 20.10.2021 | 5,616 | 0 | 267,383 | 0 | 0 | 264,857 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 39,9 | 0,17 | 0,16 | - |
| 21.10.2021 | 5,358 | 0 | 267,031 | 0 | 0 | 264,589 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,4 | 39,5 | 0,17 | 0,16 | - |
| 22.10.2021 | 7,161 | 0 | 267,182 | 0 | 0 | 264,043 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 43,5 | 0,17 | 0,17 | - |
| 23.10.2021 | 8,016 | 0 | 267,454 | 0 | 0 | 263,935 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,9 | 45,7 | 0,18 | 0,17 | - |
| Итого: | 145,327 | 0 | 5783,762 | 0 | 0 | 5718,788 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 34,711 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 519

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 01.10.2021 | 978,183 | 24455,742 | 0 | 0 | 24059,471 | 0 | 0 | 5857 | 950 |
| 23.10.2021 | 1123,512 | 30239,505 | 0 | 0 | 29778,256 | 0 | 0 | 6376 | 959 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 20:06:26