

#17736#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 35-45, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6975
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16031580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 05.10.2022 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13,6 | 14,9 | 0,3 | 0,3 | - |
| 06.10.2022 | 2,818 | 0 | 147,649 | 0 | 0 | 146,318 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,2 | 39,6 | 0,34 | 0,32 | - |
| 07.10.2022 | 5,224 | 0 | 284,589 | 0 | 0 | 281,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,8 | 40,4 | 0,35 | 0,33 | - |
| 08.10.2022 | 5,37 | 0 | 263,483 | 0 | 0 | 260,933 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,7 | 40,8 | 0,36 | 0,35 | - |
| 09.10.2022 | 5,124 | 0 | 255,137 | 0 | 0 | 252,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,8 | 40,9 | 0,36 | 0,35 | - |
| 10.10.2022 | 5,368 | 0 | 254,916 | 0 | 0 | 252,432 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,9 | 40,8 | 0,37 | 0,35 | - |
| 11.10.2022 | 6,018 | 0 | 254,365 | 0 | 0 | 251,537 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,8 | 43 | 0,38 | 0,37 | - |
| 12.10.2022 | 5,257 | 0 | 242,342 | 0 | 0 | 240,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 39,9 | 0,36 | 0,35 | - |
| 13.10.2022 | 5,665 | 0 | 248,365 | 0 | 0 | 245,939 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,9 | 40,4 | 0,37 | 0,36 | - |
| 14.10.2022 | 5,664 | 0 | 249,284 | 0 | 0 | 246,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,2 | 40,8 | 0,37 | 0,36 | - |
| 15.10.2022 | 5,803 | 0 | 249,679 | 0 | 0 | 247,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,5 | 40,8 | 0,37 | 0,36 | - |
| 16.10.2022 | 5,069 | 0 | 248,299 | 0 | 0 | 246,029 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,4 | 39,5 | 0,35 | 0,34 | - |
| 17.10.2022 | 4,507 | 0 | 247,846 | 0 | 0 | 245,782 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42,7 | 38,3 | 0,35 | 0,33 | - |
| 18.10.2022 | 4,751 | 0 | 247,73 | 0 | 0 | 245,528 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43,8 | 39,2 | 0,35 | 0,34 | - |
| 19.10.2022 | 4,433 | 0 | 247,699 | 0 | 0 | 245,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42,8 | 38,5 | 0,35 | 0,34 | - |
| 20.10.2022 | 6,237 | 0 | 248,92 | 0 | 0 | 246,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 41,9 | 0,38 | 0,37 | - |
| 21.10.2022 | 6,483 | 0 | 249,167 | 0 | 0 | 246,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,1 | 42,8 | 0,36 | 0,35 | - |
| 22.10.2022 | 7,605 | 0 | 248,444 | 0 | 0 | 245,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,9 | 45,5 | 0,35 | 0,34 | - |
| 23.10.2022 | 6,611 | 0 | 252,471 | 0 | 0 | 249,693 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,5 | 42,2 | 0,35 | 0,34 | - |
| Итого: | 98,007 | 0 | 4440,399 | 0 | 0 | 4396,27 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,409 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 04.10.2022 | 2886,776 | 78616,768 | 0 | 0 | 77415,174 | 0 | 0 | 14675 | 964 |
| 23.10.2022 | 2984,785 | 83057,166 | 0 | 0 | 81811,443 | 0 | 0 | 15131 | 964 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 28.10.2022 16:01:52 |