

#99273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 35-45, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6975
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2024	4,741	0	250,571	0	0	248,386	0	0	24	0	43,5	38,9	0,33	0,31	-
12.10.2024	4,814	0	297,467	0	0	294,876	0	0	24	0	43,6	39,7	0,37	0,33	-
13.10.2024	4,064	0	273,769	0	0	271,427	0	0	24	0	43,2	39,6	0,36	0,33	-
14.10.2024	5,706	0	257,826	0	0	255,07	0	0	24	0	47,7	42,4	0,34	0,32	-
15.10.2024	5,932	0	248,768	0	0	245,841	0	0	24	0	50	44,2	0,28	0,25	-
16.10.2024	6,905	0	251,49	0	0	248,431	0	0	24	0	50,9	44,3	0,32	0,3	-
17.10.2024	5,619	0	251,432	0	0	248,975	0	0	24	0	45,8	40,5	0,32	0,29	-
18.10.2024	7,532	0	254,315	0	0	251,207	0	0	24	0	51	43,8	0,36	0,34	-
19.10.2024	8,031	0	255,19	0	0	251,818	0	0	24	0	53,1	45,4	0,37	0,35	-
20.10.2024	7,432	0	254,84	0	0	251,746	0	0	24	0	50,9	43,9	0,37	0,35	-
21.10.2024	7,115	0	254,115	0	0	251,14	0	0	24	0	50	43,2	0,37	0,35	-
22.10.2024	7,088	0	253,89	0	0	250,911	0	0	24	0	50,1	43,4	0,37	0,35	-
23.10.2024	6,325	0	253,357	0	0	250,666	0	0	24	0	47,8	41,8	0,37	0,34	-
Итого:	81,304	0	3357,03	0	0	3320,494	0	0	312	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,419														

Общее время работы системы, ч 312

Период нормальной работы системы, ч 312

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.10.2024	6329,539	170953,754	0	0	168429,144	0	0	32342	985
23.10.2024	6410,844	174310,785	0	0	171749,637	0	0	32654	985

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:34:22