

#35381#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ремикс, ООО, УК  
Судостроительная 35-45, Калининград  
4317  
6975  
ТВ7 (ASCII)  
16031580  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,3	14,9	0,01	0	-
13.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,4	15,1	0,01	0	-
14.10.2023	0	0	0,011	0	0	0,011	0	0	24	0	17,4	26,3	0,24	0,24	-
15.10.2023	3,369	0	95,848	0	0	94,951	0	0	24	0	44,8	36,4	0,32	0,31	-
16.10.2023	4,566	0	164,605	0	0	163,083	0	0	24	0	44,6	37,9	0,33	0,32	-
17.10.2023	5,203	0	169,307	0	0	167,62	0	0	24	0	46,4	39	0,34	0,33	-
18.10.2023	5,958	0	161,038	0	0	159,145	0	0	24	0	50,2	41,2	0,34	0,33	-
19.10.2023	5,171	0	160,254	0	0	158,617	0	0	24	0	46,7	38,9	0,33	0,32	-
20.10.2023	5,102	0	160,705	0	0	159,138	0	0	24	0	45,9	38,2	0,33	0,33	-
21.10.2023	6,708	0	166,705	0	0	164,679	0	0	24	0	51	41,3	0,34	0,34	-
22.10.2023	8,094	0	171,708	0	0	169,227	0	0	24	0	55,8	44,4	0,35	0,35	-
23.10.2023	7,577	0	173,124	0	0	170,781	0	0	24	0	53,9	43,3	0,35	0,34	-
Итого:	51,748	0	1423,305	0	0	1407,252	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,36														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	4601,124	124822,539	0	0	122960,382	0	0	23584	983
23.10.2023	4652,872	126245,842	0	0	124367,635	0	0	23872	983

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2023 13:56:06