

#116977#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	14,954	0,034	135,365	0	0,211	132,201	0	0,209	24	0	72,4	45,5	0,46	0,37	-
22.01.2025	15,28	0,036	136,48	0	0,195	133,25	0	0,193	24	0	72,9	45,6	0,46	0,37	-
23.01.2025	14,821	0,034	131,995	0	0,218	128,879	0	0,216	24	0	72,8	45,4	0,46	0,37	-
24.01.2025	13,201	0,038	121,78	0	0,181	119,142	0	0,18	24	0	69,5	43,1	0,47	0,36	-
25.01.2025	10,477	0,03	101,22	0	0,14	99,154	0	0,139	24	0	67,2	42,1	0,47	0,36	-
26.01.2025	10,475	0,022	102,38	0	0,134	100,32	0	0,133	24	0	66,7	41,8	0,47	0,36	-
27.01.2025	10,754	0,021	98,63	0	0,126	96,665	0	0,125	24	0	66,3	39,8	0,48	0,36	-
28.01.2025	9,795	0,019	85,73	0	0,14	84,019	0	0,139	24	0	66,5	38,7	0,49	0,35	-
29.01.2025	9,804	0,021	87,25	0	0,137	85,521	0	0,136	24	0	66,2	38,8	0,49	0,35	-
30.01.2025	10,405	0,021	115,545	0	0,144	113,496	0	0,143	24	0	62,1	40,2	0,46	0,37	-
31.01.2025	12,196	0,022	120,84	0	0,144	118,42	0	0,143	24	0	66,4	41,9	0,47	0,36	-
01.02.2025	12,487	0,023	127,92	0	0,142	125,243	0	0,141	24	0	68,1	44,4	0,46	0,37	-
02.02.2025	13,503	0,024	136,07	0	0,138	133,061	0	0,137	24	0	70,2	46	0,46	0,37	-
03.02.2025	14,747	0,024	136,95	0	0,166	133,792	0	0,165	24	0	71,8	45,6	0,47	0,36	-
04.02.2025	13,576	0,029	128,565	0	0,139	125,766	0	0,138	24	0	69,6	43,8	0,47	0,36	-
05.02.2025	13,953	0,023	134,735	0	0,145	131,771	0	0,144	24	0	69,9	44,7	0,47	0,36	-
06.02.2025	12,645	0,025	122,785	0	0,075	120,261	0	0,074	24	0	67,4	42,3	0,47	0,37	-
07.02.2025	14,064	0,012	133,52	0	0	130,586	0	0	24	0	70	44,3	0,46	0,37	-
08.02.2025	15,706	0	145,505	0	0	141,887	0	0	24	0	74,9	48,5	0,46	0,37	-
09.02.2025	16,675	0	153,255	0	0	149,255	0	0	24	0	76,9	50,3	0,45	0,37	-
10.02.2025	19,291	0	165,845	0	0	161,336	0	0	24	0	78,7	50,2	0,45	0,38	-
11.02.2025	19,029	0	165,475	0	0	160,956	0	0	24	0	79	50,8	0,45	0,38	-
12.02.2025	18,642	0	167,695	0	0	163,146	0	0	24	0	78,6	51,3	0,45	0,37	-
13.02.2025	17,996	0	163,795	0	0	159,431	0	0	24	0	77,8	50,9	0,45	0,37	-
14.02.2025	16,463	0	140,76	0	0	137,092	0	0	24	0	76,8	48,2	0,46	0,37	-
15.02.2025	15,791	0	135,975	0	0	132,414	0	0	24	0	77	48,6	0,46	0,37	-
16.02.2025	16,39	0	145,63	0	0	141,746	0	0	24	0	77,9	50,3	0,46	0,36	-
17.02.2025	15,759	0	129,465	0	0	126,089	0	0	24	0	77	47,2	0,46	0,36	-
18.02.2025	15,149	0	127,335	0	0	124,123	0	0	24	0	75,5	46,4	0,47	0,36	-
19.02.2025	15,706	0	138,89	0	0	135,395	0	0	24	0	75,4	47,7	0,47	0,36	-
20.02.2025	18,107	0	171,755	0	0	167,143	0	0	24	0	78,2	52,4	0,46	0,37	-
Итого:	447,841	0	4109,14	0	2,575	4011,56	0	2,555	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,965														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	6804,154	77822,66	0	6,106	76195,06	0	6,065	21752	0
20.02.2025	7251,993	81931,8	0	8,681	80206,62	0	8,622	22496	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 12:28:42