

#297224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	12,145	0,001	142,5	0	0	139,424	0	0	24	0	69,3	48,5	0,48	0,34	-
22.03.2026	11,762	0	135,285	0	0	132,368	0	0	24	0	69,2	48	0,49	0,34	-
23.03.2026	10,625	0	109,025	0	0	106,7	0	0	24	0	68,8	45,1	0,5	0,33	-
24.03.2026	9,297	0	86,305	0	0,032	84,484	0	0,032	24	0	68,4	42,2	0,5	0,33	-
25.03.2026	8,053	0,005	70,725	0	0	69,269	0	0	24	0	67,5	39,7	0,51	0,33	-
26.03.2026	11,893	0	114,35	0	0	111,886	0	0	24	0	69,2	43,9	0,5	0,33	-
27.03.2026	13	0	136,63	0	0	133,683	0	0	24	0	69,3	46,1	0,49	0,34	-
28.03.2026	11,563	0	124,905	0	0	122,216	0	0	24	0	69,2	46,6	0,49	0,34	-
29.03.2026	10,096	0	99,265	0	0	97,176	0	0	24	0	68,4	43,6	0,5	0,34	-
30.03.2026	11,021	0	107,89	0	0	105,591	0	0	24	0	68,8	43,9	0,5	0,33	-
31.03.2026	11,984	0	121,285	0	0	118,682	0	0	24	0	69,1	45	0,49	0,34	-
01.04.2026	12,215	0	159,085	0	0	155,621	0	0	24	0	69,6	50,9	0,49	0,34	-
02.04.2026	12,147	0	188,905	0	0	184,763	0	0	24	0	69,9	54,2	0,48	0,34	-
03.04.2026	11,195	0	162,75	0	0	159,198	0	0	24	0	69,7	52,9	0,49	0,34	-
04.04.2026	8,991	0	91,375	0	0	89,463	0	0	24	0	68,1	44,2	0,49	0,34	-
05.04.2026	7,434	0	73,465	0	0	71,937	0	0	24	0	67,9	43,3	0,5	0,33	-
06.04.2026	9,157	0	87,29	0	0	85,469	0	0	24	0	68	42,4	0,5	0,34	-
07.04.2026	9,959	0	96,76	0	0	94,712	0	0	24	0	68,5	43,4	0,49	0,34	-
08.04.2026	10,952	0	113,915	0	0	111,484	0	0	24	0	68,8	45,4	0,48	0,35	-
09.04.2026	10,876	0	115,91	0	0	113,395	0	0	24	0	69,4	46,5	0,48	0,35	-
10.04.2026	10,66	0	114,97	0	0	112,502	0	0	24	0	69,1	46,5	0,49	0,34	-
11.04.2026	8,653	0	89,25	0	0	87,362	0	0	24	0	68,6	44,9	0,5	0,34	-
12.04.2026	7,645	0	82,35	0	0	80,628	0	0	24	0	68,1	45,5	0,5	0,33	-
13.04.2026	8,458	0	82,25	0	0	80,514	0	0	24	0	68,4	43,3	0,51	0,33	-
14.04.2026	7,556	0	70,73	0	0	69,276	0	0	24	0	67,4	41,4	0,51	0,33	-
15.04.2026	7,672	0	84,59	0	0,008	83,014	0	0,008	24	0	63,8	41,7	0,46	0,33	-
16.04.2026	9,249	0,001	93,79	0	0	91,831	0	0	24	0	68,1	44	0,5	0,34	-
17.04.2026	9,523	0	94,205	0	0	92,206	0	0	24	0	68,7	44	0,5	0,34	-
18.04.2026	7,188	0	72,05	0	0	70,564	0	0	24	0	67,6	43,3	0,51	0,33	-
19.04.2026	6,429	0	61,74	0	0	60,478	0	0	24	0	67,2	41,9	0,51	0,33	-
20.04.2026	8,893	0	85,805	0	0	84,011	0	0	24	0	68	42,8	0,5	0,33	-
Итого:	306,291	0	3269,35	0	0,04	3199,907	0	0,04	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,156														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	11096,828	125172,185	0	9,52	122432,092	0	9,456	31928	0
20.04.2026	11403,117	128441,535	0	9,56	125631,995	0	9,495	32672	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:04:54