

#21563#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
 Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград  
 Номер абонента 5034  
 Порядковый номер 6183  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 13012640  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	6,766	0	78,495	0	0	77,086	0	0	24	0	62,5	41,6	0,41	0,36	9,9
22.04.2021	9,782	0	114	0	0	111,928	0	0	24	0	63	42,1	0,4	0,36	8,6
23.04.2021	9,975	0	118,32	0	0	116,144	0	0	24	0	63,4	42,9	0,4	0,36	4,6
24.04.2021	9,611	0	132,83	0	0	130,376	0	0	24	0	63,5	45,9	0,4	0,36	4,6
25.04.2021	9,601	0	131,3	0	0	128,862	0	0	24	0	63,8	46	0,4	0,36	4
26.04.2021	12,251	0	176,325	0	0	173,032	0	0	24	0	63,9	47	0,39	0,37	3,7
27.04.2021	11,183	0	142,84	0	0	140,151	0	0	24	0	64,3	45,2	0,39	0,37	2,9
28.04.2021	8,59	0	122,755	0	0,004	120,49	0	0,004	24	0	63,5	46,5	0,4	0,36	4,1
29.04.2021	5,365	0,001	67,975	0	0	66,763	0	0	24	0	62,4	43,2	0,4	0,36	6,7
30.04.2021	2,22	0	42,65	0	0	41,967	0	0	24	0	58,7	46,1	0,31	0,29	9,3
01.05.2021	1,343	0	39,605	0	0,002	39,011	0	0,002	24	0	56,8	48,6	0,32	0,28	7
02.05.2021	1,39	0	43,14	0	0	42,496	0	0	24	0	56,7	48,9	0,32	0,28	7,3
03.05.2021	1,402	0	41,455	0	0	40,838	0	0	24	0	56,6	48,4	0,32	0,28	6,2
04.05.2021	2,335	0	69,21	0	0,002	68,24	0	0,002	24	0	54,7	46,6	0,32	0,28	5,8
05.05.2021	4,368	0	64,77	0	0,002	63,725	0	0,002	24	0	59,1	42,7	0,32	0,28	9,6
06.05.2021	6,421	0	80,96	0	0,007	79,65	0	0,007	24	0	58,9	39,6	0,22	0,2	10,4
07.05.2021	7,443	0,001	89,01	0	0	87,451	0	0	24	0	61,7	41,4	0,33	0,28	6,9
08.05.2021	1,151	0	36,22	0	0	35,667	0	0	24	0	57,3	49,6	0,33	0,28	6,9
09.05.2021	1,119	0	36,22	0	0	35,669	0	0	24	0	57,2	49,7	0,33	0,28	6,3
10.05.2021	1,165	0	36,32	0	0,001	35,768	0	0,001	24	0	57,3	49,6	0,33	0,28	11,1
11.05.2021	2,327	0	44,96	0	0	44,241	0	0	24	0	58,9	46,3	0,34	0,28	17,8
12.05.2021	2,296	0	44,245	0	0	43,528	0	0	24	0	59	46,4	0,34	0,28	19,7
13.05.2021	2,304	0	45,31	0	0,002	44,581	0	0,002	24	0	58,9	46,6	0,32	0,28	19,2
14.05.2021	2,268	0	46,02	0	0	45,284	0	0	24	0	58,7	46,8	0,32	0,28	9,9
15.05.2021	1,031	0	34,915	0	0	34,389	0	0	24	0	56,9	49,8	0,33	0,28	10,6
16.05.2021	1,018	0	36,67	0	0	36,12	0	0	24	0	56,8	50,1	0,32	0,28	10
17.05.2021	2,215	0	44,435	0	0	43,725	0	0	24	0	58,6	46,5	0,33	0,28	12,5
18.05.2021	2,292	0	45,53	0	0,001	44,799	0	0,001	24	0	58,8	46,6	0,33	0,28	14,5
19.05.2021	2,294	0	46,87	0	0	46,129	0	0	24	0	58,3	46,5	0,32	0,28	11,4
20.05.2021	2,336	0	46,86	0	0,002	46,111	0	0,002	24	0	58,7	46,6	0,33	0,28	10,4
Итого:	133,862	0	2100,215	0	0,023	2064,221	0	0,023	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,972														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	7635,617	103561,96	0	25,112	101470,705	0	24,889	22528	0
20.05.2021	7769,477	105662,175	0	25,135	103534,926	0	24,912	23248	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 15:08:19