

#21551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	7,628	0	108,865	0	0,001	106,592	0	0,001	24	0	68	50,9	0,41	0,34	-
22.04.2022	8,209	0	91,18	0	0,002	89,295	0	0,002	24	0	67,6	45,7	0,42	0,34	-
23.04.2022	8,081	0	84,085	0	0	82,368	0	0	24	0	67,1	43,7	0,42	0,35	-
24.04.2022	7,868	0	82,355	0	0,001	80,68	0	0,001	24	0	67	43,7	0,42	0,35	-
25.04.2022	9,93	0	99,04	0	0,001	97,011	0	0,001	24	0	67,2	42,8	0,39	0,33	-
26.04.2022	9,149	0	97,78	0	0	95,818	0	0	24	0	66,4	43,6	0,32	0,28	-
27.04.2022	10,558	0	115,535	0	0	113,256	0	0	24	0	65,8	43,6	0,34	0,28	-
28.04.2022	9,731	0	111,34	0	0	109,168	0	0	24	0	65,3	44,1	0,34	0,27	-
29.04.2022	10,146	0	118,675	0	0	116,344	0	0	24	0	65,7	44,9	0,35	0,27	-
30.04.2022	7,89	0	99,485	0	0	97,548	0	0	24	0	65,4	46,1	0,35	0,27	-
01.05.2022	7,239	0	84,485	0	0	82,853	0	0	24	0	65,1	44,2	0,35	0,27	-
02.05.2022	8,161	0	98,985	0	0	97,058	0	0	24	0	65,4	45,3	0,34	0,27	-
03.05.2022	8,321	0	98,005	0	0	96,107	0	0	24	0	65,2	44,5	0,34	0,27	-
04.05.2022	9,269	0	117,16	0	0	114,864	0	0	24	0	65,6	46,4	0,34	0,27	-
05.05.2022	7,195	0	85,815	0	0	84,163	0	0	24	0	64,9	44,5	0,34	0,27	-
06.05.2022	7,102	0	82,28	0	0	80,698	0	0	24	0	65	44	0,35	0,27	-
07.05.2022	6,924	0	82,335	0	0	80,741	0	0	24	0	65,1	44,6	0,34	0,27	-
08.05.2022	6,728	0	80,45	0	0	78,909	0	0	24	0	64,8	44,4	0,34	0,27	-
09.05.2022	8,135	0	95,67	0	0	93,806	0	0	24	0	65,3	44,7	0,35	0,27	-
10.05.2022	6,641	0	86,035	0	0	84,37	0	0	24	0	65,3	46,5	0,35	0,27	-
11.05.2022	5,982	0	73,49	0	0	72,08	0	0	24	0	64,9	45,1	0,36	0,27	-
12.05.2022	5,338	0	69,095	0	0,001	67,787	0	0,001	24	0	64,4	45,6	0,36	0,27	-
13.05.2022	4,631	0	66,35	0	0	65,089	0	0	24	0	64,5	47,5	0,36	0,27	-
14.05.2022	3,789	0	62,535	0	0	61,373	0	0	24	0	63,7	49	0,36	0,27	-
15.05.2022	3,811	0	61,305	0	0	60,158	0	0	24	0	64	48,8	0,35	0,27	-
16.05.2022	4,694	0	67,6	0	0	66,347	0	0	24	0	63,7	46,9	0,33	0,27	-
17.05.2022	4,998	0	71,175	0	0	69,832	0	0	24	0	64,2	47,2	0,34	0,27	-
18.05.2022	4,913	0	70,175	0	0	68,847	0	0	24	0	64,3	47,3	0,34	0,27	-
19.05.2022	2,076	0	41,245	0	0,006	40,569	0	0,006	24	0	59,3	47,1	0,2	0,16	-
20.05.2022	4,586	0,001	66,535	0	0	65,277	0	0	24	0	64,3	47,6	0,36	0,27	-
Итого:	209,723	0	2569,065	0	0,012	2519,008	0	0,012	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,091														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	10874,5	151600,12	0	26,49	148507,985	0	26,254	31288	0
20.05.2022	11084,225	154169,185	0	26,502	151026,992	0	26,266	32008	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:27:12