

#21560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	7,805	0	83,64	0	0	82,114	0	0	24	0	63,2	40,5	0,39	0,28	-
22.04.2023	6,688	0	74,925	0	0	73,568	0	0	24	0	62,8	41,1	0,4	0,28	-
23.04.2023	4,757	0	59,59	0	0	58,532	0	0	24	0	62,2	42,8	0,39	0,28	-
24.04.2023	6,051	0	67,07	0	0,001	65,881	0	0,001	24	0	62,2	40,3	0,36	0,28	-
25.04.2023	7,099	0	74,335	0	0	73,002	0	0	24	0	62,5	39,3	0,36	0,28	-
26.04.2023	8,102	0	91,455	0	0	89,814	0	0	24	0	62,5	41	0,36	0,28	-
27.04.2023	8,96	0	99,375	0	0	97,552	0	0	24	0	63,3	41,3	0,36	0,28	-
28.04.2023	8,118	0	91,525	0	0	89,847	0	0	24	0	63,3	41,7	0,36	0,28	-
29.04.2023	6,007	0	77,745	0	0	76,341	0	0	24	0	62,7	44	0,36	0,28	-
30.04.2023	6,561	0	78,525	0	0	77,1	0	0	24	0	62,8	42,5	0,36	0,28	-
01.05.2023	6,11	0	77,04	0	0	75,646	0	0	24	0	62,9	43,6	0,36	0,28	-
02.05.2023	7,323	0	81,82	0	0	80,329	0	0	24	0	63,2	41,4	0,36	0,28	-
03.05.2023	8,177	0	96,13	0	0	94,364	0	0	24	0	63,3	42,6	0,36	0,28	-
04.05.2023	7,675	0	89,975	0	0,001	88,318	0	0,001	24	0	63,4	42,7	0,36	0,28	-
05.05.2023	8,744	0	93,99	0	0	92,267	0	0	24	0	63,3	40,6	0,36	0,28	-
06.05.2023	6,867	0	83,95	0	0	82,419	0	0	24	0	63,1	43,3	0,36	0,28	-
07.05.2023	6,404	0	80,695	0	0	79,231	0	0	24	0	62,8	43,5	0,36	0,28	-
08.05.2023	5,978	0	76,71	0	0	75,325	0	0	24	0	62,8	43,9	0,37	0,28	-
09.05.2023	5,319	0	69,535	0	0	68,288	0	0	24	0	62,6	44	0,36	0,28	-
10.05.2023	6,293	0	72,845	0	0,002	71,526	0	0,002	24	0	62,8	41,8	0,36	0,28	-
11.05.2023	5,864	0	71,245	0	0	69,969	0	0	24	0	62,6	42,6	0,36	0,28	-
12.05.2023	4,768	0	61,24	0	0	60,142	0	0	24	0	62,5	43,5	0,36	0,28	-
13.05.2023	1,825	0	42,665	0	0	41,941	0	0	24	0	60,8	50,4	0,36	0,28	-
14.05.2023	1,802	0	41,065	0	0	40,361	0	0	24	0	61	50,3	0,37	0,28	-
15.05.2023	2,951	0	49,08	0	0	48,224	0	0	24	0	61,6	47	0,37	0,28	-
16.05.2023	3,095	0	50,47	0	0	49,596	0	0	24	0	61,4	46,5	0,37	0,28	-
17.05.2023	3,022	0	49,035	0	0	48,19	0	0	24	0	61,2	46,2	0,37	0,28	-
18.05.2023	3,264	0	49,83	0	0,004	48,965	0	0,004	24	0	61,4	45,5	0,37	0,28	-
19.05.2023	2,542	0,001	76,57	0	0	75,199	0	0	24	0	62,5	54,4	0,37	0,28	-
20.05.2023	1,087	0	98,38	0	0	96,574	0	0	24	0	63,3	60,6	0,37	0,28	-
Итого:	169,258	0	2210,455	0	0,008	2170,625	0	0,008	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,427														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	2440,871	23822,915	0	0,356	23306,164	0	0,354	6368	0
20.05.2023	2610,127	26033,37	0	0,364	25476,791	0	0,362	7088	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:21:48