

#21562#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
 Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград  
 Номер абонента 5034  
 Порядковый номер 6183  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 13012640  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	2,254	0	46,28	0	0	45,548	0	0	24	0	58,5	46,7	0,32	0,28	-
22.05.2021	1,05	0	36,47	0	0	35,919	0	0	24	0	56,9	49,9	0,32	0,28	14
23.05.2021	1,014	0	34,75	0	0	34,226	0	0	24	0	57,1	50	0,32	0,28	-
24.05.2021	2,38	0	47,965	0	0	47,196	0	0	24	0	58,7	46,6	0,32	0,28	-
25.05.2021	2,127	0	46,205	0	0,001	45,476	0	0,001	24	0	58,3	47,2	0,32	0,28	16
26.05.2021	2,167	0	45,99	0	0,001	45,263	0	0,001	24	0	58,4	46,9	0,32	0,28	-
27.05.2021	3,296	0	100,08	0	0,002	98,365	0	0,002	24	0	61	53	0,32	0,28	-
28.05.2021	4,863	0	127,915	0	0,002	125,681	0	0,002	24	0	61,6	52,4	0,32	0,28	-
29.05.2021	3,645	0	91,215	0	0	89,633	0	0	24	0	61,4	51,7	0,33	0,28	11
30.05.2021	3,466	0	70,325	0	0	69,05	0	0	24	0	62,8	50,8	0,34	0,28	12,3
31.05.2021	4,512	0	79,465	0	0	78,015	0	0	24	0	63,1	49,3	0,34	0,28	-
01.06.2021	4,186	0	77,83	0	0	76,419	0	0	24	0	62,8	49,8	0,34	0,28	16
02.06.2021	4,061	0	77,365	0	0,001	75,963	0	0,001	24	0	62,8	50,1	0,33	0,28	-
03.06.2021	4,076	0	80,135	0	0	78,701	0	0	24	0	62,5	50,1	0,33	0,28	-
04.06.2021	3,977	0	78,74	0	0	77,326	0	0	24	0	62,5	50,2	0,34	0,28	15
05.06.2021	2,982	0	70,01	0	0	68,772	0	0	24	0	62,1	51,7	0,34	0,28	-
06.06.2021	2,91	0	68,01	0	0	66,803	0	0	24	0	62,2	51,8	0,34	0,28	13,4
07.06.2021	3,979	0	77,135	0	0	75,747	0	0	24	0	62,6	50,1	0,34	0,27	22
08.06.2021	3,908	0	77,055	0	0	75,669	0	0	24	0	62,6	50,2	0,34	0,27	-
09.06.2021	3,893	0	88,685	0	0	87,146	0	0	24	0	61,5	50,8	0,33	0,28	18,8
10.06.2021	3,88	0	86,515	0	0	84,996	0	0	24	0	61,7	50,9	0,32	0,28	21
11.06.2021	3,816	0	77,155	0	0	75,779	0	0	24	0	62,3	50,3	0,33	0,28	-
12.06.2021	2,872	0	89,36	0	0	87,845	0	0	24	0	60,7	52,9	0,32	0,28	-
13.06.2021	2,87	0	81,785	0	0	80,383	0	0	24	0	61	52,5	0,33	0,28	-
14.06.2021	2,85	0	77,53	0	0	76,184	0	0	24	0	61,4	52,4	0,33	0,28	-
15.06.2021	3,831	0	89,765	0	0	88,215	0	0	24	0	61,2	50,8	0,33	0,28	-
16.06.2021	3,72	0	84,935	0	0	83,451	0	0	24	0	61,6	51	0,33	0,28	-
17.06.2021	3,769	0	85,035	0	0	83,546	0	0	24	0	61,7	50,9	0,33	0,28	-
18.06.2021	3,541	0	80,415	0	0	79,001	0	0	24	0	61,8	51,1	0,34	0,28	-
19.06.2021	2,701	0	70,745	0	0	69,507	0	0	24	0	61,7	52,4	0,34	0,28	-
20.06.2021	2,646	0	67,075	0	0	65,886	0	0	24	0	62	52,4	0,34	0,28	-
Итого:	101,242	0	2311,94	0	0,007	2271,711	0	0,007	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,181														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	7769,477	105662,175	0	25,135	103534,926	0	24,912	23248	0
20.06.2021	7870,717	107974,115	0	25,142	105806,639	0	24,919	23992	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:51:44