

#21550#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	3,863	0	64,255	0	0	63,067	0	0	24	0	63,5	48,9	0,36	0,27	-
22.05.2022	3,916	0	64,67	0	0	63,478	0	0	24	0	63,5	48,8	0,36	0,27	-
23.05.2022	4,797	0	67,55	0	0	66,267	0	0	24	0	64,5	47,2	0,36	0,27	-
24.05.2022	4,58	0	66,77	0	0	65,508	0	0	24	0	64,2	47,5	0,36	0,27	-
25.05.2022	4,491	0	67,92	0	0	66,651	0	0	24	0	63,8	47,8	0,36	0,27	-
26.05.2022	4,517	0	70,005	0	0	68,709	0	0	24	0	63,6	47,9	0,36	0,27	-
27.05.2022	4,603	0	71,945	0	0,001	70,62	0	0,001	24	0	63,5	47,9	0,36	0,27	-
28.05.2022	3,761	0	68,66	0	0	67,422	0	0	24	0	62,8	49,5	0,36	0,27	-
29.05.2022	3,627	0	63,175	0	0	62,018	0	0	24	0	63,3	49,3	0,36	0,27	-
30.05.2022	4,482	0	68,635	0	0	67,36	0	0	24	0	63,7	47,8	0,36	0,27	-
31.05.2022	4,56	0	67,81	0	0	66,539	0	0	24	0	64	47,6	0,36	0,27	-
01.06.2022	4,601	0	71,65	0	0	70,322	0	0	24	0	63,6	47,9	0,36	0,27	-
02.06.2022	4,63	0	69,075	0	0	67,789	0	0	24	0	63,9	47,6	0,36	0,27	-
03.06.2022	4,487	0	69,135	0	0	67,851	0	0	24	0	63,7	47,9	0,36	0,27	-
04.06.2022	3,691	0	63,625	0	0	62,457	0	0	24	0	63,3	49,2	0,36	0,27	-
05.06.2022	3,523	0	61,985	0	0	60,85	0	0	24	0	63,3	49,4	0,36	0,27	-
06.06.2022	4,321	0	66,08	0	0	64,848	0	0	24	0	63,8	47,9	0,36	0,27	-
07.06.2022	3,794	0	56,655	0	1,205	55,615	0	1,196	24	0	63,2	47,8	0,37	0,28	-
08.06.2022	3,303	0,205	41,41	0	0,001	40,671	0	0,001	24	0	62,3	42,9	0,36	0,27	-
09.06.2022	3,242	0	41,03	0	0	40,3	0	0	24	0	62,2	43	0,35	0,27	-
10.06.2022	3,273	0	41,57	0	0,001	40,834	0	0,001	24	0	62,1	43	0,35	0,27	-
11.06.2022	2,399	0	33,97	0	0,001	33,379	0	0,001	24	0	61,4	44,2	0,36	0,27	-
12.06.2022	2,118	0	31,855	0	0	31,306	0	0	24	0	61,2	45,1	0,36	0,27	-
13.06.2022	1,651	0	29,095	0	0	28,602	0	0	24	0	60,6	46,8	0,35	0,27	-
14.06.2022	2,974	0	39,815	0	0,006	39,114	0	0,006	24	0	61,9	43,8	0,35	0,27	-
15.06.2022	3,293	0,001	41,11	0	0	40,378	0	0	24	0	62,2	42,8	0,36	0,27	-
16.06.2022	3,304	0	41,135	0	0	40,402	0	0	24	0	62,3	42,8	0,36	0,27	-
17.06.2022	3,239	0	40,9	0	0	40,175	0	0	24	0	62,3	43	0,36	0,27	-
18.06.2022	2,483	0	34,58	0	0,001	33,981	0	0,001	24	0	61,5	44	0,36	0,27	-
19.06.2022	2,42	0	33,915	0	0	33,325	0	0	24	0	61,4	44,1	0,36	0,27	-
20.06.2022	3,534	0	43,915	0	0	43,139	0	0	24	0	62	42,5	0,37	0,27	-
Итого:	113,477	0	1693,9	0	1,216	1662,977	0	1,207	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,104														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	11084,225	154169,185	0	26,502	151026,992	0	26,266	32008	0
20.06.2022	11197,698	155863,085	0	27,718	152689,966	0	27,473	32752	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2022 7:27:43