

#134069#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Артиллерийская 72, Калининград
5034
6183
ТВ7 (ASCII)
13012640
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	6,29	0	67,88	0	0	66,565	0	0	24	0	65,2	42,6	0,37	0,29	-
22.05.2025	4,132	0	48,555	0	0	47,654	0	0	24	0	63,7	43	0,36	0,28	-
23.05.2025	4,057	0	48,78	0	0	47,878	0	0	24	0	63,5	43,3	0,36	0,29	-
24.05.2025	3,333	0	44,845	0	0	44,033	0	0	24	0	62,9	44,9	0,36	0,28	-
25.05.2025	3,254	0	43,865	0	0	43,07	0	0	24	0	62,9	44,9	0,36	0,29	-
26.05.2025	4,252	0	50,065	0	0	49,14	0	0	24	0	63,5	42,9	0,36	0,29	-
27.05.2025	4,241	0	49,68	0	0	48,762	0	0	24	0	63,6	42,8	0,36	0,29	-
28.05.2025	4,027	0	47,69	0	0	46,803	0	0	24	0	63,8	43,2	0,37	0,28	-
29.05.2025	4,133	0	48,485	0	0	47,583	0	0	24	0	63,7	43	0,36	0,28	-
30.05.2025	4,097	0	48,8	0	0	47,897	0	0	24	0	63,6	43,2	0,36	0,28	-
31.05.2025	3,549	0	48,155	0	0	47,297	0	0	24	0	62,3	44,4	0,35	0,29	-
01.06.2025	3,381	0	44,795	0	0	43,985	0	0	24	0	62,7	44,4	0,36	0,28	-
02.06.2025	4,06	0	48,33	0	0	47,444	0	0	24	0	63,3	42,8	0,36	0,28	-
03.06.2025	4,031	0	48,86	0	0	47,967	0	0	24	0	63,2	43,1	0,36	0,28	-
04.06.2025	3,883	0	47,56	0	0	46,693	0	0	24	0	63,1	43,2	0,36	0,28	-
05.06.2025	3,733	0	47,985	0	0	47,129	0	0	24	0	62,3	43,4	0,36	0,28	-
06.06.2025	3,238	0	43,935	0	0	43,149	0	0	24	0	62,4	44,5	0,37	0,28	-
07.06.2025	2,57	0	37,055	0	0	36,397	0	0	24	0	62	45,2	0,37	0,28	-
08.06.2025	2,604	0	37,84	0	0	37,174	0	0	24	0	61,9	45,2	0,36	0,28	-
09.06.2025	3,68	0	45,21	0	0	44,393	0	0	24	0	62,8	43	0,36	0,28	-
10.06.2025	3,659	0	45,53	0	0	44,709	0	0	24	0	62,7	43,2	0,37	0,29	-
11.06.2025	3,431	0	42,95	0	0	42,174	0	0	24	0	62,7	43,3	0,37	0,28	-
12.06.2025	2,825	0	39,74	0	0	39,036	0	0	24	0	62,1	44,8	0,37	0,28	-
13.06.2025	2,843	0	40,71	0	0	39,982	0	0	24	0	62,5	45,5	0,37	0,29	-
14.06.2025	2,646	0	51,55	0	0	50,599	0	0	24	0	63,5	51	0,38	0,3	-
15.06.2025	2,495	0	49,09	0	0	48,19	0	0	24	0	63,3	51	0,36	0,3	-
16.06.2025	3,069	0	60,54	0	0	59,413	0	0	24	0	63,8	51,5	0,36	0,3	-
17.06.2025	3,251	0	51,615	0	0	50,66	0	0	24	0	63,6	48,3	0,36	0,3	-
18.06.2025	3,428	0	52,865	0	0	51,897	0	0	24	0	63,3	47,5	0,36	0,3	-
19.06.2025	3,434	0	62,875	0	0	61,733	0	0	24	0	63	49,7	0,36	0,3	-
20.06.2025	3,447	0	56,365	0	0	55,347	0	0	24	0	62,7	47,8	0,36	0,3	-
Итого:	111,073	0	1502,2	0	0	1474,753	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,529														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	8088,563	90237,875	0	9,47	88342,5	0	9,406	24632	0
20.06.2025	8199,637	91740,075	0	9,47	89817,255	0	9,406	25376	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:25:41