

# #21558#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 6183  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 13012640  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	2,34	0	45,52	0	0	44,731	0	0	24	0	61,5	49	0,36	0,27	-
22.06.2023	2,553	0	46,26	0	0	45,458	0	0	24	0	61,3	47,9	0,36	0,27	-
23.06.2023	2,626	0	44,46	0	0,007	43,688	0	0,007	24	0	61,5	47,2	0,36	0,28	-
24.06.2023	1,809	0,001	40,79	0	0	40,092	0	0	24	0	60,9	50,2	0,36	0,27	-
25.06.2023	1,701	0	40,46	0	0	39,773	0	0	24	0	60,8	50,6	0,36	0,28	-
26.06.2023	2,54	0	45,215	0	0,001	44,429	0	0,001	24	0	61,5	47,9	0,36	0,28	-
27.06.2023	2,817	0	46,245	0	0,001	45,448	0	0,001	24	0	61,2	46,4	0,37	0,28	-
28.06.2023	2,793	0	47,595	0	0,016	46,778	0	0,016	24	0	61,1	46,8	0,36	0,28	-
29.06.2023	2,65	0,002	53,69	0	0,018	52,801	0	0,018	24	0	59,9	48	0,35	0,28	-
30.06.2023	2,791	0,003	44,57	0	0	43,793	0	0	24	0	61,5	46,3	0,37	0,27	-
01.07.2023	1,823	0	40,265	0	0	39,578	0	0	24	0	60,9	49,9	0,37	0,27	-
02.07.2023	1,856	0	40,91	0	0	40,218	0	0	24	0	60,6	49,6	0,36	0,27	-
03.07.2023	2,765	0	45,69	0	0	44,902	0	0	24	0	61,2	46,5	0,36	0,28	-
04.07.2023	2,728	0	44,755	0	0	43,98	0	0	24	0	61,4	46,6	0,36	0,28	-
05.07.2023	2,849	0	45,32	0	0	44,531	0	0	24	0	61,5	46,2	0,36	0,28	-
06.07.2023	2,587	0	44,1	0	0	43,334	0	0	24	0	61,5	47,2	0,36	0,28	-
07.07.2023	2,669	0	44,695	0	0	43,927	0	0	24	0	61,1	46,7	0,36	0,28	-
08.07.2023	1,955	0	40,25	0	0	39,566	0	0	24	0	60,7	48,9	0,36	0,28	-
09.07.2023	1,774	0	37,995	0	0	37,347	0	0	24	0	60,8	49,5	0,36	0,28	-
10.07.2023	2,541	0	41,995	0	0	41,262	0	0	24	0	61,6	46,9	0,36	0,28	-
11.07.2023	2,619	0	44,18	0	0	43,418	0	0	24	0	61,3	46,9	0,36	0,28	-
12.07.2023	2,552	0	42,445	0	0	41,704	0	0	24	0	61,6	47	0,36	0,28	-
13.07.2023	2,475	0	47,07	0	0	46,276	0	0	24	0	60,5	47,7	0,36	0,28	-
14.07.2023	2,537	0	40,89	0	0	40,181	0	0	24	0	61,5	46,4	0,37	0,28	-
15.07.2023	1,586	0	34,435	0	0	33,851	0	0	24	0	60,7	49,6	0,37	0,28	-
16.07.2023	1,374	0	34,9	0	0	34,311	0	0	24	0	60,5	51	0,36	0,28	-
17.07.2023	2,137	0	38,495	0	0	37,833	0	0	24	0	61,1	47,7	0,36	0,28	-
18.07.2023	2,183	0	40,055	0	0	39,368	0	0	24	0	61,1	47,9	0,37	0,28	-
19.07.2023	2,426	0	42,115	0	0,011	41,39	0	0,011	24	0	61,1	47,1	0,36	0,27	-
20.07.2023	2,406	0,002	41,285	0	0	40,574	0	0	24	0	61,1	47	0,36	0,28	-
Итого:	70,462	0	1286,65	0	0,054	1264,542	0	0,054	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,83														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	2676,054	28539,035	0	1,474	27936,948	0	1,464	7832	0
20.07.2023	2746,517	29825,685	0	1,528	29201,489	0	1,518	8552	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2023 7:16:41