

#142522#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Артиллерийская 72, Калининград
5034
6183
ТВ7 (АСЦП)
13012640
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	2,486	0	49,325	0	0	48,416	0	0	24	0	63,4	51,2	0,37	0,3	-
22.06.2025	2,433	0	52,735	0	0	51,759	0	0	24	0	63,6	52,4	0,37	0,3	-
23.06.2025	3,324	0	52,375	0	0	51,404	0	0	24	0	63,6	48,2	0,37	0,3	-
24.06.2025	3,444	0	59,39	0	0	58,298	0	0	24	0	63,4	49,3	0,37	0,3	-
25.06.2025	3,6	0	52,9	0	0	51,922	0	0	24	0	63,5	46,9	0,37	0,3	-
26.06.2025	3,467	0	49,45	0	0	48,538	0	0	24	0	63,5	46,4	0,37	0,3	-
27.06.2025	3,339	0	56,535	0	0	55,489	0	0	24	0	63,6	49,2	0,37	0,3	-
28.06.2025	2,5	0	48,4	0	0	47,521	0	0	24	0	63	50,5	0,37	0,3	-
29.06.2025	2,249	0	50,715	0	0	49,782	0	0	24	0	63,3	52,6	0,37	0,3	-
30.06.2025	3,445	0	54,245	0	0	53,245	0	0	24	0	63,4	48	0,37	0,3	-
01.07.2025	3,429	0	48,04	0	0	47,159	0	0	24	0	63,3	46	0,37	0,3	-
02.07.2025	3,053	0	56,545	0	0	55,518	0	0	24	0	63	49,9	0,37	0,29	-
03.07.2025	2,912	0	52,475	0	0	51,523	0	0	24	0	62,9	49,4	0,36	0,29	-
04.07.2025	3,232	0	51,89	0	0	50,955	0	0	24	0	62,6	47,5	0,36	0,29	-
05.07.2025	2,549	0	55,45	0	0	54,445	0	0	24	0	62,8	51,6	0,36	0,29	-
06.07.2025	2,219	0	58,055	0	0	56,996	0	0	24	0	63,1	53,8	0,36	0,3	-
07.07.2025	2,98	0	56,43	0	0	55,393	0	0	24	0	63,3	50,5	0,36	0,29	-
08.07.2025	3,152	0	48,945	0	0	48,056	0	0	24	0	63	47,3	0,36	0,29	-
09.07.2025	3,171	0	55,155	0	0	54,148	0	0	24	0	63,1	49,1	0,36	0,3	-
10.07.2025	3,093	0	56,4	0	0	55,373	0	0	24	0	63	49,7	0,36	0,29	-
11.07.2025	3,06	0	57,005	0	0	55,966	0	0	24	0	63,1	50	0,37	0,29	-
12.07.2025	2,705	0	44,12	0	0	43,335	0	0	24	0	62,3	47,4	0,36	0,29	-
13.07.2025	2,262	0	57,695	0	0	56,642	0	0	24	0	63,1	53,5	0,36	0,29	-
14.07.2025	2,811	0	55,67	0	0	54,648	0	0	24	0	63,3	51	0,37	0,29	-
15.07.2025	3,059	0	52,94	0	0	51,968	0	0	24	0	63,3	49,3	0,36	0,29	-
16.07.2025	2,717	0	54,925	0	0	53,914	0	0	24	0	63,4	51,3	0,37	0,29	-
17.07.2025	3,082	0	51,875	0	0	50,933	0	0	24	0	63	48,5	0,37	0,29	-
18.07.2025	2,967	0	52,18	0	0	51,233	0	0	24	0	62,9	49	0,37	0,29	-
19.07.2025	2,262	0	55,81	0	0	54,796	0	0	24	0	63	53,2	0,37	0,29	-
20.07.2025	1,98	0	56,245	0	0	55,219	0	0	24	0	63,1	54,6	0,37	0,29	-
Итого:	86,982	0	1603,92	0	0	1574,594	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,775														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	8199,637	91740,075	0	9,47	89817,255	0	9,406	25376	0
20.07.2025	8286,621	93343,995	0	9,47	91391,851	0	9,406	26096	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:35:10