

#145395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Артиллерийская 72, Калининград
5034
6183
ТВ7 (ASCII)
13012640
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	2,785	0	49,2	0	0	48,307	0	0	24	0	63	49,3	0,37	0,29	-
22.07.2025	2,647	0	54,51	0	0	53,514	0	0	24	0	63,2	51,4	0,37	0,29	-
23.07.2025	2,777	0	53,56	0	0	52,58	0	0	24	0	63,2	50,6	0,37	0,29	-
24.07.2025	2,757	0	55,595	0	0	54,581	0	0	24	0	63,1	51,1	0,37	0,29	-
25.07.2025	3,161	0	43,07	0	0	42,274	0	0	24	0	63,6	45,7	0,37	0,29	-
26.07.2025	1,898	0	54,695	0	0	53,692	0	0	24	0	63,3	54,8	0,37	0,3	-
27.07.2025	2,156	0	55,31	0	0	54,322	0	0	24	0	62,5	53	0,37	0,29	-
28.07.2025	2,759	0	53,14	0	0	52,176	0	0	24	0	62,9	50,3	0,37	0,29	-
29.07.2025	2,7	0	49,97	0	0	49,059	0	0	24	0	63,1	49,9	0,37	0,29	-
30.07.2025	2,921	0	49,715	0	0	48,809	0	0	24	0	63	48,7	0,37	0,29	-
31.07.2025	3,194	0	46,05	0	0	45,211	0	0	24	0	63	46,2	0,37	0,29	-
01.08.2025	2,841	0	52,41	0	0	51,45	0	0	24	0	63,3	50,1	0,37	0,29	-
02.08.2025	2,283	0	47,24	0	0	46,38	0	0	24	0	63	51,3	0,37	0,29	-
03.08.2025	2,288	0	49,92	0	0	49,02	0	0	24	0	62,7	51,6	0,37	0,29	-
04.08.2025	3,025	0	47,375	0	0	46,512	0	0	24	0	63	47,5	0,37	0,29	-
05.08.2025	2,808	0	49,28	0	0	48,372	0	0	24	0	63,4	49,5	0,37	0,29	-
06.08.2025	3,805	0	55,44	0	0	54,414	0	0	24	0	63,6	46,9	0,37	0,29	-
07.08.2025	2,99	0	49,71	0	0	48,808	0	0	24	0	63	48,4	0,37	0,29	-
08.08.2025	3,136	0	47,18	0	0	46,324	0	0	24	0	62,8	46,6	0,36	0,29	-
09.08.2025	2,59	0	43,95	0	0	43,165	0	0	24	0	62,4	48,1	0,37	0,29	-
10.08.2025	2,385	0	46,405	0	0	45,577	0	0	24	0	62,3	49,8	0,36	0,29	-
11.08.2025	3,247	0	50,895	0	0	49,978	0	0	24	0	62,8	47,3	0,36	0,29	-
12.08.2025	2,951	0	58,81	0	0	57,739	0	0	24	0	63	50,8	0,36	0,29	-
13.08.2025	1,315	0	26,745	0	0	26,329	0	0	24	0	57,7	45,7	0,17	0,15	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,2	26,5	0,02	0,02	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,2	26,4	0,02	0,02	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,6	27,3	0,02	0,02	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31,9	27,6	0,02	0,02	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,9	26,9	0,02	0,02	-
19.08.2025	0	0	0,035	0	0	0,035	0	0	24	0	26,8	26,5	0,03	0,03	-
20.08.2025	-0,001	0	2,015	0	0	2,011	0	0	24	0	24	24	0,04	0,04	-
Итого:	65,418	0	1192,225	0	0	1170,639	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,625														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	8286,621	93343,995	0	9,47	91391,851	0	9,406	26096	0
20.08.2025	8352,043	94536,22	0	9,47	92562,489	0	9,406	26840	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 14:33:10