

#21561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	2,824	0	93,8	0	0	92,133	0	0	24	0	62,1	54,8	0,33	0,27	-
22.08.2021	2,728	0	93,65	0	0	91,987	0	0	24	0	62,2	55,1	0,33	0,27	-
23.08.2021	3,437	0	105,515	0	0	103,631	0	0	24	0	62,3	54,4	0,33	0,27	-
24.08.2021	3,617	0	100,845	0	0	99,054	0	0	24	0	62,2	53,5	0,32	0,27	-
25.08.2021	3,654	0	98,865	0	0	97,11	0	0	24	0	62,2	53,2	0,33	0,27	-
26.08.2021	3,425	0	109,38	0	0	107,461	0	0	24	0	61,7	54,1	0,32	0,27	-
27.08.2021	3,616	0	91,27	0	0,005	89,662	0	0,005	24	0	61,9	52,3	0,32	0,27	-
28.08.2021	2,75	0,001	105,15	0	0	103,333	0	0	24	0	61,1	54,8	0,32	0,27	-
29.08.2021	2,706	0	100,51	0	0	98,746	0	0	24	0	61,7	55,2	0,33	0,27	-
30.08.2021	3,522	0	105,06	0	0	103,188	0	0	24	0	62,3	54,2	0,33	0,27	-
31.08.2021	3,463	0	109,27	0	0	107,354	0	0	24	0	61,8	54,1	0,33	0,27	-
01.09.2021	3,784	0	104,825	0	0	102,957	0	0	24	0	62,3	53,5	0,33	0,27	-
02.09.2021	3,816	0	108,19	0	0	106,273	0	0	24	0	62,1	53,6	0,33	0,27	-
03.09.2021	4,059	0	97,73	0	0	96,003	0	0	24	0	62,1	52	0,33	0,27	-
04.09.2021	3,276	0	92,385	0	0	90,765	0	0	24	0	61,8	53,1	0,33	0,27	-
05.09.2021	3,23	0	89,815	0	0	88,229	0	0	24	0	62	53,3	0,34	0,27	-
06.09.2021	4,238	0	101,99	0	0	100,203	0	0	24	0	61,6	51,6	0,32	0,27	-
07.09.2021	4,087	0	101,065	0	0	99,259	0	0	24	0	62,4	52,5	0,33	0,27	-
08.09.2021	3,905	0	101,95	0	0	100,141	0	0	24	0	62,1	52,8	0,32	0,27	-
09.09.2021	3,633	0	101,4	0	0	99,588	0	0	24	0	62,4	53,7	0,33	0,27	-
10.09.2021	3,658	0	93,655	0	0	91,994	0	0	24	0	62,2	52,7	0,33	0,27	-
11.09.2021	2,561	0	93,03	0	0	91,382	0	0	24	0	62,1	55,5	0,33	0,27	-
12.09.2021	2,559	0	93,03	0	0,001	91,396	0	0,001	24	0	61,7	55,1	0,32	0,27	-
13.09.2021	3,711	0	109,09	0	0	107,144	0	0	24	0	62,3	54,1	0,32	0,27	-
14.09.2021	3,628	0	104,94	0	0	103,078	0	0	24	0	62,1	53,7	0,32	0,27	-
15.09.2021	2,598	0	88,18	0	0	86,637	0	0	24	0	61,6	54,5	0,31	0,26	-
16.09.2021	3,689	0	113,15	0	0	111,199	0	0	24	0	61,1	53,2	0,32	0,27	-
17.09.2021	3,918	0	96,67	0	0	94,959	0	0	24	0	62	52,2	0,32	0,27	-
18.09.2021	3,449	0	94,565	0	0,001	92,919	0	0,001	24	0	61,4	52,6	0,32	0,27	-
19.09.2021	3,45	0	95,265	0	0	93,609	0	0	24	0	61,4	52,6	0,32	0,27	-
20.09.2021	9,985	0	208,17	0	0,035	204,354	0	0,035	24	0	63,2	51,5	0,31	0,27	-
Итого:	112,976	0	3202,41	0	0,042	3145,748	0	0,042	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,984														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	7993,759	112424,37	0	26,212	110181,011	0	25,978	25456	0
20.09.2021	8106,731	115626,78	0	26,254	113326,759	0	26,02	26200	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:38:59