

#35626#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,002	0	0,185	0	0	0,184	0	0	24	0	29	26,7	0,03	0,03	-
22.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,2	26	0,03	0,03	-
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27	25,8	0,02	0,02	-
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27	25,9	0,01	0,01	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,4	25,9	0,02	0,02	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,3	26,3	0,02	0,02	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,9	26,8	0,02	0,02	-
28.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,8	26,5	0,01	0,01	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,8	25,5	0,01	0,01	-
30.08.2023	0,001	0	0,335	0	0	0,334	0	0	24	0	26,4	26	0,03	0,03	-
31.08.2023	1,684	0	87,705	0	0,031	86,817	0	0,031	24	0	43,4	38,8	0,32	0,28	-
01.09.2023	2,624	0,003	42,515	0	0,017	41,777	0	0,017	24	0	61,5	46,6	0,34	0,28	-
02.09.2023	1,718	0,002	39,63	0	0,035	38,953	0	0,035	24	0	61	50,5	0,35	0,28	-
03.09.2023	1,696	0,005	38,735	0	0,033	38,068	0	0,033	24	0	61,2	50,6	0,35	0,28	-
04.09.2023	2,46	0,004	43,025	0	0,027	42,266	0	0,027	24	0	62	48,2	0,36	0,28	-
05.09.2023	2,298	0,003	41,8	0	0,028	41,06	0	0,028	24	0	62,1	48,8	0,36	0,28	-
06.09.2023	1,142	0,004	30,82	0	0,011	30,327	0	0,011	24	0	58,8	49,9	0,3	0,25	-
07.09.2023	2,377	0,001	40,58	0	0,022	39,861	0	0,022	24	0	62,2	48	0,37	0,28	-
08.09.2023	2,304	0,003	41	0	0,018	40,272	0	0,018	24	0	62,2	48,6	0,36	0,28	-
09.09.2023	1,491	0,002	36,915	0	0,018	36,27	0	0,018	24	0	61,7	51,9	0,36	0,28	-
10.09.2023	1,514	0,002	36,055	0	0,015	35,428	0	0,015	24	0	61,5	51,3	0,36	0,28	-
11.09.2023	2,203	0,002	39,745	0	0,012	39,039	0	0,012	24	0	62,2	48,8	0,36	0,28	-
12.09.2023	2,04	0,001	43,65	0	0,011	42,883	0	0,011	24	0	61,9	50,6	0,36	0,28	-
13.09.2023	2,094	0,001	41,215	0	0,008	40,487	0	0,008	24	0	62,1	49,8	0,37	0,28	-
14.09.2023	2,302	0,001	44,99	0	0,007	44,205	0	0,007	24	0	61,6	49,2	0,35	0,27	-
15.09.2023	2,562	0,001	41,43	0	0,007	40,703	0	0,007	24	0	61,8	46,8	0,35	0,28	-
16.09.2023	2,024	0,001	37,485	0	0,008	36,842	0	0,008	24	0	61,1	48	0,35	0,28	-
17.09.2023	1,853	0,001	36,12	0	0,007	35,502	0	0,007	24	0	61	48,6	0,35	0,28	-
18.09.2023	2,486	0,001	39,445	0	0,007	38,753	0	0,007	24	0	61,8	46,5	0,35	0,28	-
19.09.2023	2,561	0,001	41,34	0	0,005	40,615	0	0,005	24	0	61,8	46,7	0,34	0,28	-
20.09.2023	2,459	0,001	41,715	0	0,007	40,985	0	0,007	24	0	61,7	47,3	0,35	0,28	-
Итого:	43,895	0	886,435	0	0,334	871,631	0	0,334	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,484														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	2772,198	30305,35	0	1,535	29672,948	0	1,525	9296	0
20.09.2023	2816,092	31191,785	0	1,869	30544,578	0	1,858	10040	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 13:46:51