

#95360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,11	0,002	84,655	0	0	83,033	0	0	24	0	64,8	64,5	0,36	0,29	-
22.08.2024	0,11	0	95,66	0	0	93,842	0	0	24	0	64,5	64,2	0,36	0,29	-
23.08.2024	1,068	0	115,76	0	0	113,542	0	0	24	0	64,8	62,6	0,37	0,29	-
24.08.2024	1,083	0	118,15	0	0	115,903	0	0	24	0	64,5	62,3	0,37	0,29	-
25.08.2024	1,031	0	108,645	0	0	106,594	0	0	24	0	64,3	62	0,37	0,29	-
26.08.2024	1,554	0	111,205	0	0,003	109,082	0	0,003	24	0	64,6	61,3	0,37	0,3	-
27.08.2024	1,525	0,001	106,24	0	0	104,234	0	0	24	0	64,3	60,9	0,38	0,32	-
28.08.2024	1,569	0	107,725	0	0	105,681	0	0	24	0	64,4	60,9	0,36	0,3	-
29.08.2024	1,496	0	104,445	0	0	102,446	0	0	24	0	64,7	61,3	0,36	0,29	-
30.08.2024	1,429	0	87,905	0	0	86,238	0	0	24	0	64,4	60,5	0,36	0,28	-
31.08.2024	1,039	0	112,47	0	0	110,344	0	0	24	0	64,2	62	0,36	0,29	-
01.09.2024	1,128	0	117,125	0	0	114,898	0	0	24	0	64,5	62,2	0,36	0,29	-
02.09.2024	1,681	0	120,9	0	0	118,605	0	0	24	0	64,5	61,1	0,36	0,29	-
03.09.2024	1,837	0	117,745	0	0	115,487	0	0	24	0	64,8	61	0,37	0,29	-
04.09.2024	1,847	0	119,39	0	0	117,116	0	0	24	0	64,6	60,9	0,37	0,28	-
05.09.2024	1,847	0	125,345	0	0	122,947	0	0	24	0	64,7	61,1	0,37	0,28	-
06.09.2024	1,677	0	123,66	0	0	121,302	0	0	24	0	64,6	61,3	0,37	0,28	-
07.09.2024	1,022	0	115,68	0	0	113,473	0	0	24	0	64,7	62,5	0,37	0,28	-
08.09.2024	1,071	0	119,225	0	0	116,969	0	0	24	0	64,4	62,3	0,37	0,28	-
09.09.2024	1,867	0	125,345	0	0	122,944	0	0	24	0	64,7	61,1	0,37	0,28	-
10.09.2024	1,823	0	127,06	0	0	124,658	0	0	24	0	64,3	60,8	0,37	0,28	-
11.09.2024	1,838	0	118,175	0	0	115,951	0	0	24	0	64,2	60,4	0,38	0,28	-
12.09.2024	1,856	0	133,075	0	0	130,535	0	0	24	0	64,6	61,2	0,38	0,28	-
13.09.2024	1,856	0	133,425	0	0	130,888	0	0	24	0	64,6	61,2	0,38	0,28	-
14.09.2024	1,093	0	127,955	0	0	125,547	0	0	24	0	64,1	62	0,38	0,28	-
15.09.2024	1,055	0	126,385	0	0	123,982	0	0	24	0	64,5	62,5	0,38	0,28	-
16.09.2024	1,832	0	132,035	0	0	129,511	0	0	24	0	64,7	61,3	0,38	0,28	-
17.09.2024	1,879	0	132,275	0	0	129,755	0	0	24	0	64,6	61,2	0,38	0,28	-
18.09.2024	1,811	0	131,895	0	0	129,389	0	0	24	0	64,5	61,2	0,38	0,28	-
19.09.2024	1,911	0	132,585	0	0	130,039	0	0	24	0	64,9	61,4	0,38	0,28	-
20.09.2024	1,792	0	128,285	0	0	125,844	0	0	24	0	64,5	61,2	0,37	0,28	-
Итого:	44,737	0	3660,425	0	0,003	3590,779	0	0,003	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,685														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	5459,513	59144,455	0	3,684	57901,173	0	3,661	18080	0
20.09.2024	5504,248	62804,88	0	3,687	61491,952	0	3,664	18824	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 13:18:28