

#148791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ

Артиллерийская 72, Калининград

5034

6183

ТВ7 (АССII)

13012640

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,1	25,4	0,04	0,04	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,7	25,5	0,04	0,04	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,8	25,8	0,04	0,04	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,6	26	0,04	0,04	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27	24,3	0,04	0,04	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,9	23,6	0,04	0,04	-
27.08.2025	1,054	0	37,89	0	0,005	37,609	0	0,005	24	0	37,2	30,5	0,17	0,15	-
28.08.2025	3,655	0	48,645	0	0	47,784	0	0	24	0	62,1	43,8	0,37	0,28	-
29.08.2025	3,465	0	46,49	0	0	45,663	0	0	24	0	62,3	44,2	0,38	0,28	-
30.08.2025	2,757	0	46,28	0	0	45,46	0	0	24	0	62,1	47,6	0,37	0,28	-
31.08.2025	2,515	0	55,095	0	0	54,096	0	0	24	0	62,9	51,9	0,37	0,28	-
01.09.2025	2,863	0	65,07	0	0	63,858	0	0	24	0	63,9	53,2	0,37	0,28	-
02.09.2025	2,76	0	57,88	0	0	56,805	0	0	24	0	63,7	52,1	0,4	0,32	-
03.09.2025	3,251	0	58,185	0	0	57,113	0	0	24	0	63,5	49,9	0,37	0,28	-
04.09.2025	3,019	0	68,87	0	0	67,599	0	0	24	0	63,5	52,9	0,37	0,28	-
05.09.2025	3,045	0	60,635	0	0	59,509	0	0	24	0	63,7	51,5	0,38	0,28	-
06.09.2025	2,498	0	55,475	0	0	54,467	0	0	24	0	62,9	52	0,37	0,28	-
07.09.2025	2,413	0	68,36	0	0	67,109	0	0	24	0	63,2	54,6	0,37	0,28	-
08.09.2025	3,159	0	58,08	0	0	57,016	0	0	24	0	63,3	50,1	0,37	0,28	-
09.09.2025	2,973	0	80,525	0	0	79,025	0	0	24	0	63,8	54,9	0,38	0,28	-
10.09.2025	2,988	0	68,295	0	0	67,027	0	0	24	0	63,6	53	0,37	0,28	-
11.09.2025	3,262	0	58,02	0	0	56,976	0	0	24	0	62,7	49	0,36	0,28	-
12.09.2025	3,031	0	71,745	0	0	70,416	0	0	24	0	63,6	53,4	0,37	0,28	-
13.09.2025	2,681	0	52,22	0	0	51,276	0	0	24	0	62,8	50,3	0,37	0,28	-
14.09.2025	2,504	0	64,765	0	0	63,584	0	0	24	0	63,1	53,7	0,37	0,28	-
15.09.2025	3,43	0	54,9	0	0	53,907	0	0	24	0	62,8	47,6	0,37	0,28	-
16.09.2025	2,476	0	87,615	0	0	85,94	0	0	24	0	64,7	57,9	0,37	0,28	-
17.09.2025	2,336	0	90,56	0	0	88,818	0	0	24	0	64,9	58,7	0,37	0,28	-
18.09.2025	2,297	0	98,765	0	0	96,859	0	0	24	0	65	59,4	0,37	0,28	-
19.09.2025	2,38	0	103,385	0	0	101,387	0	0	24	0	65,1	59,5	0,37	0,28	-
20.09.2025	1,688	0	100,69	0	0	98,75	0	0	24	0	65	61	0,37	0,28	-
Итого:	68,5	0	1658,44	0	0,005	1628,053	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,361														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	8352,043	94536,22	0	9,47	92562,489	0	9,406	26840	0
20.09.2025	8420,543	96194,66	0	9,475	94190,541	0	9,411	27584	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 13:19:06