

#21549#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
29.08.2022	0,107	0	83,315	0	0	83,065	0	0	24	0	27,6	27,3	0,28	0,27	-
30.08.2022	1,875	0	41,29	0	0	40,617	0	0	24	0	59,5	48,5	0,36	0,28	-
31.08.2022	2,447	0	31,63	0	0	31,073	0	0	24	0	61,9	43,1	0,36	0,27	-
01.09.2022	2,443	0	38,5	0	0	37,869	0	0	24	0	59,5	44,1	0,34	0,27	-
02.09.2022	2,459	0	35,86	0	0	35,259	0	0	24	0	60,2	43,6	0,35	0,28	-
03.09.2022	1,849	0	33,025	0	0	32,491	0	0	24	0	59,1	45,5	0,35	0,28	-
04.09.2022	1,843	0	32,535	0	0	32,008	0	0	24	0	59,2	45,5	0,36	0,28	-
05.09.2022	2,925	0	40,485	0	0	39,805	0	0	24	0	60,3	42,8	0,36	0,28	-
06.09.2022	2,907	0	40,405	0	0	39,725	0	0	24	0	60,4	42,9	0,36	0,28	-
07.09.2022	2,816	0	40,61	0	0	39,931	0	0	24	0	60,2	43,4	0,35	0,28	-
08.09.2022	3,294	0	45,03	0	0,017	44,276	0	0,017	24	0	60,3	42,5	0,36	0,28	-
09.09.2022	3,748	0,003	49,84	0	0	49,01	0	0	24	0	60,2	41,9	0,36	0,28	-
10.09.2022	2,855	0	41,9	0	0	41,212	0	0	24	0	59,6	43,1	0,36	0,28	-
11.09.2022	2,784	0	40,58	0	0	39,91	0	0	24	0	59,8	43,2	0,35	0,28	-
12.09.2022	3,766	0	48	0	0	47,182	0	0	24	0	60,8	41,8	0,36	0,28	-
13.09.2022	3,708	0	49,625	0	0	48,788	0	0	24	0	60,5	42,4	0,36	0,28	-
14.09.2022	3,536	0	46,225	0	0	45,442	0	0	24	0	60,7	42,1	0,36	0,28	-
15.09.2022	3,56	0	46,42	0	0,004	45,631	0	0,004	24	0	60,8	42,1	0,37	0,28	-
16.09.2022	3,551	0,001	48,815	0	0	48,001	0	0	24	0	60,1	42,4	0,35	0,28	-
17.09.2022	2,765	0	41,875	0	0,003	41,188	0	0,003	24	0	59,5	43,5	0,35	0,28	-
18.09.2022	3,873	0	48,21	0	0,017	47,397	0	0,017	24	0	60,5	41	0,35	0,28	-
19.09.2022	6,644	0,002	70,59	0	0	69,37	0	0	24	0	61,3	38,4	0,35	0,28	-
20.09.2022	6,434	0	68,365	0	0	67,184	0	0	24	0	61,4	38,5	0,35	0,28	-
Итого:	72,189	0	1063,13	0	0,041	1046,434	0	0,041	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,242														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
28.08.2022	12,192	228,845	0	0,001	225,027	0	0,001	728	0
20.09.2022	84,381	1291,975	0	0,042	1271,46	0	0,042	1280	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2022 15:28:14