

#21573#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 6183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13012640
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2022 | 6,992 | 0 | 75,045 | 0 | 0,001 | 73,74 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 61,5 | 38,9 | 0,35 | 0,28 | - |
| 22.09.2022 | 6,928 | 0 | 75,08 | 0 | 0 | 73,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 38,9 | 0,36 | 0,28 | - |
| 23.09.2022 | 7,428 | 0 | 82,13 | 0 | 0 | 80,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 39,8 | 0,36 | 0,28 | - |
| 24.09.2022 | 6,055 | 0 | 67,765 | 0 | 0 | 66,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 39,4 | 0,36 | 0,28 | - |
| 25.09.2022 | 5,732 | 0 | 63,655 | 0 | 0 | 62,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 39,3 | 0,36 | 0,28 | - |
| 26.09.2022 | 7,136 | 0 | 79,435 | 0 | 0 | 78,037 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 40 | 0,35 | 0,28 | - |
| 27.09.2022 | 6,5 | 0 | 70,46 | 0 | 0 | 69,231 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 39,2 | 0,35 | 0,28 | - |
| 28.09.2022 | 6,953 | 0 | 76,975 | 0 | 0 | 75,665 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 38,7 | 0,35 | 0,29 | - |
| 29.09.2022 | 7,576 | 0 | 84,69 | 0 | 0,001 | 83,234 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 61,1 | 39,4 | 0,35 | 0,29 | - |
| 30.09.2022 | 7,415 | 0 | 80,685 | 0 | 0 | 79,258 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 39,7 | 0,36 | 0,29 | - |
| 01.10.2022 | 5,909 | 0 | 65,22 | 0 | 0 | 64,078 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 39,7 | 0,36 | 0,29 | - |
| 02.10.2022 | 5,374 | 0 | 80,28 | 0 | 0 | 79,021 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 42 | 0,34 | 0,29 | - |
| 03.10.2022 | 6,737 | 0 | 70,31 | 0 | 0,011 | 69,071 | 0 | 0,011 | 24 | 0 | 62 | 38,7 | 0,39 | 0,29 | - |
| 04.10.2022 | 6,51 | 0,002 | 64,88 | 0 | 0,002 | 63,706 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 63 | 38,6 | 0,46 | 0,3 | - |
| 05.10.2022 | 6,141 | 0 | 61,095 | 0 | 0,053 | 59,993 | 0 | 0,053 | 24 | 0 | 62,8 | 38,4 | 0,46 | 0,32 | - |
| 06.10.2022 | 6,293 | 0,009 | 62,52 | 0 | 0,004 | 61,383 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 63,1 | 38,6 | 0,43 | 0,35 | - |
| 07.10.2022 | 6,926 | 0,001 | 67,22 | 0 | 0,001 | 65,978 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 63,6 | 38,5 | 0,43 | 0,35 | - |
| 08.10.2022 | 5,885 | 0 | 60,865 | 0 | 0 | 59,746 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 39,9 | 0,43 | 0,35 | - |
| 09.10.2022 | 6,577 | 0 | 66,32 | 0 | 0 | 65,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 39,4 | 0,43 | 0,35 | - |
| 10.10.2022 | 8,311 | 0 | 85,575 | 0 | 0,002 | 83,961 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 64,2 | 40,6 | 0,42 | 0,35 | - |
| 11.10.2022 | 7,034 | 0 | 67,85 | 0 | 0,008 | 66,595 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 63,6 | 38,4 | 0,43 | 0,35 | - |
| 12.10.2022 | 7,367 | 0,001 | 71,125 | 0 | 0,005 | 69,811 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 63,6 | 38,4 | 0,43 | 0,35 | - |
| 13.10.2022 | 7,348 | 0,001 | 70,49 | 0 | 0 | 69,171 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 38,7 | 0,43 | 0,35 | - |
| 14.10.2022 | 7,624 | 0 | 75,69 | 0 | 0 | 74,274 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 39,5 | 0,43 | 0,35 | - |
| 15.10.2022 | 5,22 | 0 | 58,07 | 0 | 0,002 | 57,051 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 61,8 | 40 | 0,43 | 0,36 | - |
| 16.10.2022 | 4,353 | 0 | 45,635 | 0 | 0 | 44,823 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 39,2 | 0,44 | 0,35 | - |
| 17.10.2022 | 5,541 | 0 | 55,645 | 0 | 0,001 | 54,63 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 63,1 | 38,9 | 0,43 | 0,35 | - |
| 18.10.2022 | 5,525 | 0 | 54,945 | 0 | 0,001 | 53,95 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 63 | 38,5 | 0,43 | 0,35 | - |
| 19.10.2022 | 8,879 | 0 | 84,7 | 0 | 0 | 83,113 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 38,6 | 0,43 | 0,35 | - |
| 20.10.2022 | 9,442 | 0 | 93,605 | 0 | 0 | 91,844 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 39,7 | 0,42 | 0,36 | - |
| Итого: | 201,711 | 0 | 2117,96 | 0 | 0,092 | 2080,092 | 0 | 0,092 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 48,178 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2022 | 84,381 | 1291,975 | 0 | 0,042 | 1271,46 | 0 | 0,042 | 1280 | 0 |
| 20.10.2022 | 286,093 | 3409,935 | 0 | 0,134 | 3351,554 | 0 | 0,133 | 2000 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 7:28:44