

#34211#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Артиллерийская 72, Калининград
5034
6183
ТВ7 (ASCII)
13012640
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2023 | 2,595 | 0,001 | 42,885 | 0 | 0,004 | 42,138 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 61,6 | 46,9 | 0,35 | 0,27 | - |
| 22.09.2023 | 2,619 | 0 | 41,715 | 0 | 0,004 | 40,986 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 61,6 | 46,4 | 0,35 | 0,27 | - |
| 23.09.2023 | 1,667 | 0 | 37,485 | 0 | 0,004 | 36,85 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 60,7 | 49,9 | 0,35 | 0,27 | - |
| 24.09.2023 | 1,739 | 0 | 37,335 | 0 | 0,006 | 36,696 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 60,9 | 49,6 | 0,35 | 0,27 | - |
| 25.09.2023 | 2,739 | 0,001 | 42,3 | 0 | 0,005 | 41,561 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 61,6 | 45,9 | 0,35 | 0,27 | - |
| 26.09.2023 | 2,694 | 0,001 | 40,575 | 0 | 0,004 | 39,861 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 61,9 | 45,7 | 0,36 | 0,27 | - |
| 27.09.2023 | 2,454 | 0 | 42,885 | 0 | 0,003 | 42,15 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 61 | 47,1 | 0,36 | 0,27 | - |
| 28.09.2023 | 2,518 | 0 | 42,46 | 0 | 0,002 | 41,729 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 61,1 | 46,7 | 0,36 | 0,27 | - |
| 29.09.2023 | 2,608 | 0 | 43,045 | 0 | 0,002 | 42,303 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 61,3 | 46,6 | 0,36 | 0,27 | - |
| 30.09.2023 | 1,677 | 0 | 39,235 | 0 | 0,002 | 38,573 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 60,5 | 50,2 | 0,36 | 0,27 | - |
| 01.10.2023 | 1,799 | 0 | 39,36 | 0 | 0,002 | 38,698 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 60,4 | 49,3 | 0,36 | 0,27 | - |
| 02.10.2023 | 2,846 | 0 | 44,565 | 0 | 0,003 | 43,796 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 61,2 | 45,7 | 0,36 | 0,27 | - |
| 03.10.2023 | 2,743 | 0 | 43,48 | 0 | 0,001 | 42,73 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 61,2 | 45,9 | 0,37 | 0,27 | - |
| 04.10.2023 | 2,716 | 0 | 46,2 | 0 | 0,003 | 45,419 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 60,6 | 46,4 | 0,37 | 0,27 | - |
| 05.10.2023 | 3,474 | 0 | 54,27 | 0 | 0,003 | 53,336 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 61,1 | 45,6 | 0,36 | 0,28 | - |
| 06.10.2023 | 4,118 | 0 | 61,54 | 0 | 0,003 | 60,46 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 61,9 | 45,6 | 0,36 | 0,27 | - |
| 07.10.2023 | 3,267 | 0 | 61,325 | 0 | 0,003 | 60,279 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 61 | 48 | 0,36 | 0,28 | - |
| 08.10.2023 | 3,52 | 0 | 59,325 | 0 | 0,003 | 58,296 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 61,4 | 47 | 0,36 | 0,28 | - |
| 09.10.2023 | 4,478 | 0 | 63,58 | 0 | 0,003 | 62,457 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 62 | 44,9 | 0,36 | 0,28 | - |
| 10.10.2023 | 4,468 | 0 | 64,59 | 0 | 0,001 | 63,454 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 61,8 | 45 | 0,35 | 0,28 | - |
| 11.10.2023 | 4,13 | 0 | 59,395 | 0 | 0 | 58,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 45,3 | 0,4 | 0,28 | - |
| 12.10.2023 | 4,004 | 0 | 57,935 | 0 | 0 | 56,897 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 45,7 | 0,47 | 0,3 | - |
| 13.10.2023 | 5,166 | 0 | 58,93 | 0 | 0,009 | 57,823 | 0 | 0,009 | 24 | 0 | 64,3 | 43 | 0,5 | 0,32 | - |
| 14.10.2023 | 5,375 | 0,002 | 59,81 | 0 | 0,002 | 58,682 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 64,4 | 42,5 | 0,51 | 0,33 | - |
| 15.10.2023 | 7,174 | 0 | 81,655 | 0 | 0,013 | 80,172 | 0 | 0,013 | 24 | 0 | 63 | 41,7 | 0,48 | 0,34 | - |
| 16.10.2023 | 9,383 | 0,002 | 88,79 | 0 | 0,001 | 87,043 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 65,8 | 40,1 | 0,49 | 0,33 | - |
| 17.10.2023 | 8,732 | 0 | 84,755 | 0 | 0,001 | 83,092 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 65,8 | 40,7 | 0,49 | 0,34 | - |
| 18.10.2023 | 8,095 | 0 | 77,52 | 0 | 0,002 | 76,01 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 65,5 | 40,1 | 0,5 | 0,34 | - |
| 19.10.2023 | 10,47 | 0 | 100,85 | 0 | 0,001 | 98,854 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 66,1 | 40,8 | 0,49 | 0,34 | - |
| 20.10.2023 | 11,353 | 0 | 105,18 | 0 | 0,001 | 103,035 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 67,2 | 40,9 | 0,48 | 0,35 | - |
| Итого: | 130,621 | 0 | 1722,975 | 0 | 0,091 | 1691,72 | 0 | 0,091 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,198 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2023 | 2816,092 | 31191,785 | 0 | 1,869 | 30544,578 | 0 | 1,858 | 10040 | 0 |
| 20.10.2023 | 2946,714 | 32914,76 | 0 | 1,96 | 32236,298 | 0 | 1,948 | 10760 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:19:16