

# #112882#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Артиллерийская 72, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 6183  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 13012640  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	10,568	0	106,34	0	0	104,227	0	0	24	0	66,2	42	0,47	0,36	-
21.12.2024	9,679	0	92,27	0	0	90,403	0	0	24	0	66,9	41,3	0,46	0,36	-
22.12.2024	8,826	0	82,9	0	0	81,26	0	0	24	0	66	40,1	0,47	0,36	-
23.12.2024	10,032	0	88,75	0	0	86,956	0	0	24	0	66,7	39,2	0,47	0,36	-
24.12.2024	11,333	0	97,93	0	0	95,818	0	0	24	0	69,3	41	0,47	0,36	-
25.12.2024	10,897	0	92,2	0	0	90,211	0	0	24	0	69,2	40,4	0,47	0,36	-
26.12.2024	10,419	0	92,64	0	0	90,775	0	0	24	0	66,6	39,2	0,46	0,37	-
27.12.2024	9,795	0	86,195	0	0	84,482	0	0	24	0	66,2	38,5	0,47	0,36	-
28.12.2024	9,771	0	88,165	0	0	86,417	0	0	24	0	66,1	39,1	0,47	0,36	-
29.12.2024	9,664	0	90,33	0	0	88,531	0	0	24	0	66,3	40,2	0,47	0,37	-
30.12.2024	9,678	0	90,865	0	0	89,065	0	0	24	0	66,1	40,1	0,46	0,37	-
31.12.2024	9,155	0	84,755	0	0	83,092	0	0	24	0	65,8	39,5	0,46	0,37	-
01.01.2025	9,499	0	89,16	0	0	87,392	0	0	24	0	66	40,1	0,46	0,37	-
02.01.2025	10,28	0	94,235	0	0	92,294	0	0	24	0	67,4	40,8	0,46	0,37	-
03.01.2025	11,998	0	99,8	0	0	97,475	0	0	24	0	72,2	42,8	0,46	0,37	-
04.01.2025	12,644	0	103,675	0	0	101,18	0	0	24	0	73,6	43,8	0,46	0,37	-
05.01.2025	12,588	0	100,405	0	0	97,948	0	0	24	0	74,3	43,6	0,46	0,37	-
06.01.2025	12,328	0	99,615	0	0	97,195	0	0	24	0	74	43,7	0,46	0,37	-
07.01.2025	9,418	0	86,455	0	0	84,73	0	0	24	0	66,4	39,8	0,47	0,36	-
08.01.2025	10,695	0	98,01	0	0	95,974	0	0	24	0	67,9	41,3	0,46	0,37	-
09.01.2025	12,755	0	109,14	0	0	106,717	0	0	24	0	70,3	41,8	0,46	0,37	-
10.01.2025	13,198	0	118,58	0	0,271	116,001	0	0,269	24	0	69,6	42,5	0,43	0,35	-
11.01.2025	14,968	0,046	139,045	0	0,259	135,812	0	0,257	24	0	72,2	45,9	0,45	0,37	-
12.01.2025	14,805	0,044	135,76	0	0,213	132,572	0	0,211	24	0	72,6	46	0,46	0,37	-
13.01.2025	16,707	0,037	151,145	0	0,224	147,485	0	0,222	24	0	73,8	46,8	0,44	0,36	-
14.01.2025	15,852	0,04	143,16	0	0,242	139,804	0	0,24	24	0	72,4	45,4	0,45	0,37	-
15.01.2025	12,95	0,041	124,305	0	0,192	121,702	0	0,191	24	0	68,1	42,7	0,46	0,37	-
16.01.2025	13,594	0,031	132,765	0	0,19	130,005	0	0,189	24	0	67,8	42,9	0,46	0,36	-
17.01.2025	12,904	0,032	128,095	0	0,213	125,505	0	0,212	24	0	66,8	42,3	0,45	0,37	-
18.01.2025	11,393	0,034	114,2	0	0,244	111,866	0	0,242	24	0	67,2	43	0,45	0,37	-
19.01.2025	12,908	0,039	139,17	0	0,164	136,291	0	0,163	24	0	67,6	45	0,45	0,38	-
20.01.2025	15,594	0,027	149,01	0	0,204	145,631	0	0,202	24	0	71,2	45,7	0,45	0,37	-
Итого:	376,895	0	3449,07	0	2,416	3374,816	0	2,398	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,02														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	6427,259	74373,59	0	3,69	72820,242	0	3,667	20984	0
20.01.2025	6804,154	77822,66	0	6,106	76195,06	0	6,065	21752	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.01.2025 7:41:36