

#17688#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Горького 140-146, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7204
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16028090
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 1,984 | 0 | 46,785 | 0 | 0 | 46,338 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,5 | 35,3 | 0,42 | 0,35 | 4,2 |
| 25.03.2022 | 1,976 | 0 | 46,783 | 0 | 0 | 46,337 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,4 | 35,2 | 0,41 | 0,33 | 3,9 |
| 26.03.2022 | 1,945 | 0 | 46,756 | 0 | 0 | 46,318 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 35,1 | 0,41 | 0,34 | 7 |
| 27.03.2022 | 2,176 | 0 | 46,75 | 0 | 0 | 46,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,2 | 36 | 0,43 | 0,36 | 6,2 |
| 28.03.2022 | 1,986 | 0 | 46,734 | 0 | 0 | 46,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,4 | 35,2 | 0,42 | 0,35 | 5,2 |
| 29.03.2022 | 1,991 | 0 | 46,721 | 0 | 0 | 46,273 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,5 | 35,2 | 0,41 | 0,34 | 7 |
| 30.03.2022 | 2,599 | 0 | 46,78 | 0 | 0 | 46,207 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 38 | 0,47 | 0,4 | 4 |
| 31.03.2022 | 2,644 | 0 | 46,797 | 0 | 0 | 46,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,8 | 38,2 | 0,47 | 0,4 | 0,2 |
| 01.04.2022 | 2,578 | 0 | 46,777 | 0 | 0 | 46,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,3 | 38 | 0,46 | 0,38 | - |
| 02.04.2022 | 2,527 | 0 | 46,765 | 0 | 0 | 46,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,7 | 37,6 | 0,46 | 0,38 | - |
| 03.04.2022 | 2,414 | 0 | 46,764 | 0 | 0 | 46,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,5 | 37 | 0,45 | 0,38 | - |
| 04.04.2022 | 2,037 | 0 | 36,528 | 0 | 0 | 36,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,3 | 34,8 | 0,4 | 0,35 | - |
| 05.04.2022 | 1,903 | 0 | 30,049 | 0 | 0 | 29,724 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,2 | 32,9 | 0,35 | 0,32 | - |
| 06.04.2022 | 1,841 | 0 | 30,052 | 0 | 0 | 29,739 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,3 | 32,5 | 0,35 | 0,32 | - |
| 07.04.2022 | 1,638 | 0 | 30,05 | 0 | 0 | 29,768 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 31,9 | 0,34 | 0,32 | - |
| 08.04.2022 | 1,639 | 0 | 30,039 | 0 | 0 | 29,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,3 | 32,1 | 0,33 | 0,31 | - |
| 09.04.2022 | 1,69 | 0 | 30,042 | 0 | 0 | 29,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,7 | 32,1 | 0,34 | 0,31 | - |
| 10.04.2022 | 1,691 | 0 | 30,043 | 0 | 0 | 29,753 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,6 | 32,1 | 0,34 | 0,31 | - |
| 11.04.2022 | 1,699 | 0 | 30,045 | 0 | 0 | 29,756 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,6 | 32 | 0,35 | 0,32 | - |
| 12.04.2022 | 1,683 | 0 | 30,052 | 0 | 0 | 29,766 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,4 | 31,9 | 0,34 | 0,31 | - |
| 13.04.2022 | 1,672 | 0 | 30,051 | 0 | 0 | 29,763 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,6 | 32,1 | 0,34 | 0,31 | - |
| 14.04.2022 | 1,591 | 0 | 30,068 | 0 | 0 | 29,785 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 32,3 | 0,34 | 0,31 | - |
| 15.04.2022 | 1,581 | 0 | 30,062 | 0 | 0 | 29,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,9 | 32,2 | 0,33 | 0,3 | - |
| 16.04.2022 | 1,698 | 0 | 30,062 | 0 | 0 | 29,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,9 | 32,3 | 0,34 | 0,31 | - |
| 17.04.2022 | 1,695 | 0 | 30,062 | 0 | 0 | 29,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 32,4 | 0,34 | 0,31 | - |
| 18.04.2022 | 1,63 | 0 | 30,066 | 0 | 0 | 29,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,2 | 32,1 | 0,34 | 0,31 | - |
| 19.04.2022 | 1,554 | 0 | 30,06 | 0 | 0 | 29,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,2 | 31,8 | 0,32 | 0,29 | - |
| 20.04.2022 | 1,545 | 0 | 30,06 | 0 | 0 | 29,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,5 | 32,1 | 0,32 | 0,3 | - |
| 21.04.2022 | 1,516 | 0 | 30,066 | 0 | 0 | 29,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,7 | 32,5 | 0,33 | 0,31 | - |
| 22.04.2022 | 1,524 | 0 | 30,085 | 0 | 0 | 29,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,2 | 32,9 | 0,32 | 0,29 | - |
| 23.04.2022 | 1,522 | 0 | 30,095 | 0 | 0 | 29,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 32,9 | 0,32 | 0,3 | - |
| 24.04.2022 | 1,528 | 0 | 30,104 | 0 | 0 | 29,823 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 32,8 | 0,32 | 0,29 | - |
| 25.04.2022 | 1,092 | 0 | 21,621 | 0 | 0 | 21,419 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,9 | 32,7 | 0,31 | 0,29 | - |
| Итого: | 60,789 | 0 | 1173,774 | 0 | 0 | 1161,901 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,519 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2022 | 920,412 | 16005,188 | 0 | 0 | 15795,92 | 0 | 0 | 11789 | 510 |
| 25.04.2022 | 981,203 | 17178,959 | 0 | 0 | 16957,821 | 0 | 0 | 12581 | 510 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2022 10:46:20