

#35379#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 140-146, Калининград

4395

7204

ТВ7 (АСЦП)

16028090

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,8	19,3	0	0	-
13.10.2023	0,293	0	8,252	0	0	8,185	0	0	24	0	41,9	33,3	0,13	0,12	-
14.10.2023	1,308	0	33,048	0	0	32,784	0	0	24	0	42	32,5	0,51	0,47	-
15.10.2023	1,148	0	20,756	0	0	20,535	0	0	24	0	47,9	34,6	0,49	0,46	-
16.10.2023	2,056	0	34,915	0	0	34,514	0	0	21	3	49,9	35,6	0,51	0,47	-
17.10.2023	2,234	0	39,448	0	0	39,004	0	0	24	0	49,3	35,6	0,53	0,47	-
18.10.2023	2,216	0	46,013	0	0	45,526	0	0	24	0	48	36,4	0,56	0,49	-
19.10.2023	2,578	0	45,447	0	0	44,886	0	0	24	0	51,7	38	0,57	0,49	-
20.10.2023	2,507	0	38,245	0	0	37,724	0	0	24	0	54,3	38,5	0,5	0,47	-
21.10.2023	2,74	0	41,062	0	0	40,478	0	0	24	0	55,5	39,4	0,55	0,49	-
22.10.2023	2,26	0	40,696	0	0	40,234	0	0	24	0	49,6	36,2	0,55	0,49	-
23.10.2023	1,898	0	39,488	0	0	39,102	0	0	24	0	46,1	34,5	0,55	0,49	-
Итого:	21,238	0	387,37	0	0	382,972	0	0	285	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,073														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч285

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	1500,368	25111,74	0	0	24782,118	0	0	25396	511
23.10.2023	1521,607	25499,11	0	0	25165,09	0	0	25681	514

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2023 15:43:46