

#35380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Горького 140-146, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 7438  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 16028090  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	17,6	0	0	-
13.10.2023	0,162	0	13,35	0	0	13,249	0	0	24	0	40,8	37,9	0,13	0,12	-
14.10.2023	0,765	0	52,392	0	0	51,981	0	0	24	0	41,7	38,2	0,51	0,47	-
15.10.2023	0,8	0	33,213	0	0	32,867	0	0	24	0	47,4	41,6	0,49	0,47	-
16.10.2023	1,872	0	56,007	0	0	55,369	0	0	21	3	49,6	41,5	0,51	0,47	-
17.10.2023	2,325	0	63,153	0	0	62,448	0	0	24	0	49,1	40,2	0,53	0,47	-
18.10.2023	2,669	0	73,423	0	0	72,649	0	0	24	0	47,8	39,1	0,57	0,49	-
19.10.2023	3,101	0	72,266	0	0	71,386	0	0	24	0	51,5	41,2	0,57	0,5	-
20.10.2023	3,014	0	60,572	0	0	59,751	0	0	24	0	54,1	42	0,51	0,48	-
21.10.2023	3,306	0	64,829	0	0	63,912	0	0	24	0	55,4	43	0,56	0,5	-
22.10.2023	2,671	0	64,15	0	0	63,425	0	0	24	0	49,5	39,5	0,55	0,5	-
23.10.2023	2,236	0	62,153	0	0	61,549	0	0	24	0	46	37,3	0,55	0,5	-
Итого:	22,921	0	615,508	0	0	608,586	0	0	285	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,475														

Общее время работы системы, ч 288  
Период нормальной работы системы, ч 285

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	1811,332	37628,429	0	0	37129,601	0	0	25396	511
23.10.2023	1834,252	38243,937	0	0	37738,187	0	0	25681	514

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2023 10:18:53