

#17699#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Горького 140-146, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7438
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16028090
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2021 | 2,577 | 0 | 70,484 | 0 | 0 | 69,767 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 47 | 38,2 | 0,46 | 0,38 | - |
| 25.11.2021 | 2,514 | 0 | 70,456 | 0 | 0 | 69,765 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 46,2 | 37,6 | 0,46 | 0,39 | - |
| 26.11.2021 | 2,864 | 0 | 70,405 | 0 | 0 | 69,614 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 49,2 | 39,3 | 0,45 | 0,38 | - |
| 27.11.2021 | 3,148 | 0 | 70,346 | 0 | 0 | 69,468 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 51,8 | 41 | 0,45 | 0,38 | - |
| 28.11.2021 | 3,039 | 0 | 70,322 | 0 | 0 | 69,488 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 50,6 | 40,2 | 0,45 | 0,38 | - |
| 29.11.2021 | 3,306 | 0 | 70,346 | 0 | 0 | 69,438 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 52,9 | 41,5 | 0,46 | 0,39 | - |
| 30.11.2021 | 3,495 | 0 | 70,334 | 0 | 0 | 69,373 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 54,3 | 42,3 | 0,46 | 0,39 | - |
| 01.12.2021 | 3,639 | 0 | 70,281 | 0 | 0 | 69,276 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 55,6 | 43,1 | 0,46 | 0,39 | - |
| 02.12.2021 | 3,177 | 0 | 70,289 | 0 | 0 | 69,407 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 52 | 41 | 0,46 | 0,39 | - |
| 03.12.2021 | 3,597 | 0 | 70,266 | 0 | 0 | 69,276 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 55,1 | 42,7 | 0,46 | 0,39 | - |
| 04.12.2021 | 3,556 | 0 | 70,257 | 0 | 0 | 69,282 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 54,8 | 42,5 | 0,46 | 0,39 | - |
| 05.12.2021 | 3,601 | 0 | 70,249 | 0 | 0 | 69,265 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 55 | 42,5 | 0,46 | 0,39 | - |
| 06.12.2021 | 4,476 | 0 | 70,199 | 0 | 0 | 68,975 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 61,6 | 46,1 | 0,47 | 0,4 | - |
| 07.12.2021 | 5,011 | 0 | 70,153 | 0 | 0 | 68,787 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 65,5 | 48,2 | 0,47 | 0,4 | - |
| 08.12.2021 | 5,157 | 0 | 70,084 | 0 | 0 | 68,684 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 66,3 | 48,3 | 0,47 | 0,4 | - |
| 09.12.2021 | 4,908 | 0 | 70,1 | 0 | 0 | 68,786 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 64,1 | 47 | 0,47 | 0,4 | - |
| 10.12.2021 | 4,366 | 0 | 70,128 | 0 | 0 | 68,952 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 60,4 | 45,3 | 0,47 | 0,4 | - |
| 11.12.2021 | 4,235 | 0 | 70,114 | 0 | 0 | 68,96 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 59,8 | 45,2 | 0,47 | 0,4 | - |
| 12.12.2021 | 4,295 | 0 | 70,095 | 0 | 0 | 68,917 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 60,5 | 45,7 | 0,47 | 0,4 | - |
| 13.12.2021 | 4,202 | 0 | 70,079 | 0 | 0 | 68,919 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 60 | 45,5 | 0,47 | 0,4 | - |
| 14.12.2021 | 3,419 | 0 | 70,08 | 0 | 0 | 69,133 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 54 | 42,2 | 0,46 | 0,39 | - |
| 15.12.2021 | 2,746 | 0 | 70,358 | 0 | 0 | 69,607 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 48 | 38,6 | 0,45 | 0,38 | - |
| 16.12.2021 | 2,562 | 0 | 70,065 | 0 | 0 | 69,377 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 46,3 | 37,5 | 0,43 | 0,36 | - |
| 17.12.2021 | 2,717 | 0 | 70,064 | 0 | 0 | 69,328 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 47,7 | 38,3 | 0,45 | 0,38 | - |
| 18.12.2021 | 2,646 | 0 | 70,052 | 0 | 0 | 69,335 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 47,1 | 38 | 0,45 | 0,38 | - |
| 19.12.2021 | 2,801 | 0 | 70,029 | 0 | 0 | 69,265 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 48,4 | 38,8 | 0,46 | 0,39 | - |
| 20.12.2021 | 3,634 | 0 | 69,985 | 0 | 0 | 69,001 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 55,1 | 42,5 | 0,46 | 0,39 | - |
| 21.12.2021 | 4,354 | 0 | 69,984 | 0 | 0 | 68,79 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 60,9 | 45,8 | 0,47 | 0,4 | - |
| 22.12.2021 | 4,598 | 0 | 69,966 | 0 | 0 | 68,707 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 62,7 | 46,8 | 0,47 | 0,4 | - |
| 23.12.2021 | 4,491 | 0 | 69,955 | 0 | 0 | 68,723 | 0 | 0 | 24 | 743 | 0 | 0 | 62 | 46,4 | 0,47 | 0,4 | - |
| Итого: | 109,131 | 0 | 2105,525 | 0 | 0 | 2075,665 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,065 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2021 | 692,735 | 15208,422 | 0 | 0 | 15009,699 | 0 | 0 | 8909 | 510 |
| 23.12.2021 | 801,867 | 17313,949 | 0 | 0 | 17085,363 | 0 | 0 | 9629 | 510 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.12.2021 8:04:23