

# #17684#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6891  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00258660  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.01.2021	0,626	0,254	27,23	19,75	0	26,83	19,51	7,32	24	0	0	57,6	43,7	13,88	0,53	0,52	0	2
25.01.2021	0,558	0,208	25,96	19,8	0	25,53	19,56	5,97	24	0	0	57,4	43,6	13,74	0,53	0,52	0	1,4
26.01.2021	0,568	0,213	26,11	19,71	0	25,69	19,47	6,22	24	0	0	57,3	43,5	13,78	0,53	0,52	0	1,5
27.01.2021	0,547	0,197	25,56	19,64	0	25,18	19,4	5,78	24	0	0	57,3	43,4	13,88	0,53	0,52	0	1,5
28.01.2021	0,549	0,203	25,57	19,54	0	25,14	19,3	5,84	24	0	0	57,4	43,4	13,93	0,53	0,52	0	-0,9
29.01.2021	0,547	0,199	25,43	19,5	0	25,02	19,26	5,76	24	0	0	57,4	43,5	13,93	0,53	0,52	0	-4,4
30.01.2021	0,565	0,211	25,79	19,49	0	25,38	19,25	6,13	24	0	0	57,5	43,5	14,03	0,53	0,52	0	-0,2
31.01.2021	0,681	0,288	27,82	19,23	0	27,4	18,99	8,41	24	0	0	57,8	43,5	14,32	0,53	0,52	0	0
01.02.2021	0,535	0,191	25,11	19,38	0	24,7	19,14	5,56	24	0	0	57,5	43,5	14,02	0,53	0,52	0	-3,1
02.02.2021	0,57	0,216	25,49	19,08	0	25,09	18,84	6,25	24	0	0	57,6	43,4	14,16	0,53	0,52	0	-3,2
03.02.2021	0,57	0,215	25,44	18,99	0	25,02	18,75	6,27	24	0	0	57,5	43,3	14,23	0,53	0,52	0	-0,6
04.02.2021	0,568	0,214	25,14	18,78	0	24,76	18,54	6,22	24	0	0	57,5	43,1	14,4	0,53	0,52	0	-4,4
05.02.2021	0,546	0,196	24,74	18,79	0	24,34	18,55	5,79	24	0	0	57,6	43,2	14,43	0,53	0,52	0	-4,4
06.02.2021	0,618	0,241	25,84	18,57	0	25,43	18,33	7,1	24	0	0	58	43,2	14,84	0,53	0,52	0	-12,8
07.02.2021	0,709	0,298	27,27	18,34	0	26,86	18,1	8,76	24	0	0	58,4	43,2	15,25	0,53	0,52	0	-14,3
08.02.2021	0,573	0,226	25,59	18,3	0	25,23	18,09	7,14	24	0	0	55,2	41,7	13,56	0,53	0,51	0	-11,3
09.02.2021	0,528	0,18	26,01	20,52	0	25,62	20,27	5,35	24	0	0	56,5	42,9	13,59	0,53	0,52	0	-9
10.02.2021	0,567	0,194	26,48	20,67	0	26,07	20,43	5,64	24	0	0	57,8	43,6	14,16	0,53	0,52	0	-14
11.02.2021	0,563	0,196	26,49	20,66	0	26,06	20,42	5,64	24	0	0	57,7	43,6	14,19	0,53	0,52	0	-11,1
12.02.2021	0,579	0,204	26,69	20,58	0	26,26	20,34	5,92	24	0	0	57,8	43,6	14,24	0,53	0,52	0	-9,6
13.02.2021	0,594	0,217	26,91	20,45	0	26,48	20,21	6,27	24	0	0	57,8	43,6	14,17	0,53	0,52	0	-0,1
14.02.2021	0,674	0,271	28,32	20,21	0	27,9	19,97	7,93	24	0	0	58	43,6	14,34	0,53	0,52	0	0,6
15.02.2021	0,539	0,185	26,02	20,53	0	25,58	20,29	5,29	24	0	0	57,7	43,8	13,9	0,53	0,52	0	-1,7
16.02.2021	0,553	0,199	26,44	20,63	0	26,01	20,39	5,62	24	0	0	57,8	44,1	13,75	0,53	0,52	0	-3,5
17.02.2021	0,51	0,17	25,57	20,57	0	25,16	20,33	4,83	24	0	0	57,7	44	13,7	0,53	0,52	0	-7,1
18.02.2021	0,6	0,228	27,01	20,25	0	26,57	20,01	6,56	24	0	0	57,9	44	13,94	0,53	0,52	0	-10,8
19.02.2021	0,528	0,185	25,74	20,33	0	25,32	20,09	5,23	24	0	0	57,7	43,9	13,84	0,53	0,52	0	-5,1
20.02.2021	0,544	0,19	25,83	20,13	0	25,4	19,89	5,51	24	0	0	57,7	43,8	13,87	0,53	0,52	0	2,8
21.02.2021	0,644	0,262	27,68	20,03	0	27,27	19,79	7,48	24	0	0	58	44	13,92	0,53	0,52	0	4,5
22.02.2021	0,581	0,224	26,68	20,14	0	26,24	19,9	6,34	24	0	0	57,8	44,1	13,66	0,53	0,52	0	-
Итого:	17,334	0	785,96	592,59	0	773,54	585,41	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,334																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	267,591	13585,11	10418,83	0	13374,67	10306,17
22.02.2021	284,925	14371,07	11011,42	0	14148,21	10891,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2021 10:25:12