

#70244#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

| Заводской номер счётчика 00258660 | Показания прибора, Гкал 23.02.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.01.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 263,538 | 203,289 | 60.249 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 97,135 | 79,918 | 17.217 |

Подпись исполнителя _____



#70242#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.01.2024 | - | 1,913 | 149,79 | 147,57 | 147,57 | 24 | 0 | 0 | 56,1 | 43,1 | 12,98 | 0,6 | 0,58 |
| 25.01.2024 | - | 2,02 | 150,74 | 148,43 | 148,43 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 44 | 13,63 | 0,63 | 0,61 |
| 26.01.2024 | - | 2,151 | 151,77 | 149,31 | 149,31 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 45,1 | 14,43 | 0,56 | 0,54 |
| 27.01.2024 | - | 1,703 | 124,64 | 122,75 | 122,75 | 24 | 0 | 0 | 57,1 | 43,2 | 13,86 | 0,59 | 0,57 |
| 28.01.2024 | - | 2,003 | 151,06 | 148,78 | 148,78 | 24 | 0 | 0 | 57,2 | 43,7 | 13,48 | 0,61 | 0,59 |
| 29.01.2024 | - | 2,076 | 151,64 | 149,26 | 149,26 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 44,5 | 13,94 | 0,59 | 0,57 |
| 30.01.2024 | - | 2,032 | 151,39 | 149,05 | 149,05 | 24 | 0 | 0 | 57,9 | 44,3 | 13,66 | 0,61 | 0,6 |
| 31.01.2024 | - | 1,953 | 150,81 | 148,56 | 148,56 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 43,6 | 13,16 | 0,58 | 0,56 |
| 01.02.2024 | - | 2,018 | 150,91 | 148,61 | 148,61 | 24 | 0 | 0 | 57,7 | 44,2 | 13,59 | 0,59 | 0,57 |
| 02.02.2024 | - | 2,016 | 151,03 | 148,68 | 148,68 | 24 | 0 | 0 | 57,8 | 44,2 | 13,58 | 0,57 | 0,55 |
| 03.02.2024 | - | 1,821 | 149,83 | 147,74 | 147,74 | 24 | 0 | 0 | 54,8 | 42,4 | 12,37 | 0,6 | 0,58 |
| 04.02.2024 | - | 1,952 | 151,02 | 148,8 | 148,8 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 43,6 | 13,14 | 0,61 | 0,59 |
| 05.02.2024 | - | 1,944 | 150,9 | 148,71 | 148,71 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 43,5 | 13,09 | 0,6 | 0,58 |
| 06.02.2024 | - | 2,026 | 152,26 | 149,92 | 149,92 | 24 | 0 | 0 | 58 | 44,5 | 13,55 | 0,66 | 0,64 |
| 07.02.2024 | - | 2,045 | 152,32 | 149,95 | 149,95 | 24 | 0 | 0 | 58 | 44,3 | 13,66 | 0,62 | 0,6 |
| 08.02.2024 | - | 2,195 | 152,92 | 150,36 | 150,36 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 45,8 | 14,61 | 0,59 | 0,57 |
| 09.02.2024 | - | 2,24 | 152,96 | 150,36 | 150,36 | 24 | 0 | 0 | 61 | 46,1 | 14,91 | 0,57 | 0,55 |
| 10.02.2024 | - | 2,176 | 152,24 | 149,71 | 149,71 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 45,5 | 14,54 | 0,59 | 0,57 |
| 11.02.2024 | - | 2,05 | 151,62 | 149,22 | 149,22 | 24 | 0 | 0 | 58,3 | 44,5 | 13,77 | 0,58 | 0,57 |
| 12.02.2024 | - | 1,882 | 150,9 | 148,7 | 148,7 | 24 | 0 | 0 | 55,9 | 43,2 | 12,68 | 0,6 | 0,58 |
| 13.02.2024 | - | 1,991 | 151,65 | 149,37 | 149,37 | 24 | 0 | 0 | 57,2 | 43,8 | 13,35 | 0,6 | 0,58 |
| 14.02.2024 | - | 1,865 | 151,33 | 149,14 | 149,14 | 24 | 0 | 0 | 55,6 | 43,1 | 12,5 | 0,59 | 0,58 |
| 15.02.2024 | - | 1,748 | 150,67 | 148,61 | 148,61 | 24 | 0 | 0 | 54,1 | 42,3 | 11,8 | 0,55 | 0,54 |
| 16.02.2024 | - | 1,446 | 149,7 | 147,98 | 147,98 | 24 | 0 | 0 | 49,5 | 39,7 | 9,79 | 0,64 | 0,62 |
| 17.02.2024 | - | 1,736 | 151,26 | 149,22 | 149,22 | 24 | 0 | 0 | 53,5 | 41,8 | 11,65 | 0,61 | 0,59 |
| 18.02.2024 | - | 2,042 | 152,48 | 150,13 | 150,13 | 24 | 0 | 0 | 58,3 | 44,7 | 13,62 | 0,58 | 0,56 |
| 19.02.2024 | - | 2,073 | 152,38 | 149,98 | 149,98 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 45,1 | 13,83 | 0,59 | 0,57 |
| 20.02.2024 | - | 2,011 | 151,53 | 149,15 | 149,15 | 24 | 0 | 0 | 58 | 44,5 | 13,49 | 0,59 | 0,57 |
| 21.02.2024 | - | 1,841 | 151,08 | 148,95 | 148,95 | 24 | 0 | 0 | 55,5 | 43,1 | 12,41 | 0,6 | 0,58 |
| 22.02.2024 | - | 1,726 | 150,89 | 148,84 | 148,84 | 24 | 0 | 0 | 53,9 | 42,3 | 11,6 | 0,59 | 0,57 |
| 23.02.2024 | - | 1,554 | 150,31 | 148,45 | 148,45 | 24 | 0 | 0 | 51,1 | 40,6 | 10,49 | 0,58 | 0,57 |
| Итого: | - | 60,249 | 4664,03 | 4594,29 | 4594,29 | 744 | 0 | - | 56,83 | 43,69 | 13,13 | 0,6 | 0,58 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|----------|----------|----------|
| 23.01.2024 | 203,289 | 15730,29 | 15495,78 | 15495,78 |
| 23.02.2024 | 263,538 | 20394,32 | 20090,07 | 20090,07 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#70243#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.01.2024 | - | 0,577 | 0,228 | 25,343 | 19,118 | 24,965 | 18,95 | 6,02 | 24 | 0* | 0 | 56,7 | 42,7 | 14,05 | 0,55 | 0,5 |
| 25.01.2024 | - | 0,582 | 0,233 | 25,336 | 18,998 | 24,957 | 18,83 | 6,13 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 42,7 | 14,07 | 0,54 | 0,5 |
| 26.01.2024 | - | 0,554 | 0,218 | 24,86 | 18,963 | 24,49 | 18,795 | 5,7 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 43 | 13,78 | 0,54 | 0,5 |
| 27.01.2024 | - | 0,537 | 0,201 | 24,395 | 18,893 | 24,032 | 18,725 | 5,31 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 42,7 | 14,04 | 0,54 | 0,5 |
| 28.01.2024 | - | 0,588 | 0,241 | 25,259 | 18,737 | 24,879 | 18,569 | 6,31 | 24 | 0 | 0 | 56,9 | 42,9 | 14,02 | 0,54 | 0,5 |
| 29.01.2024 | - | 0,495 | 0,175 | 23,624 | 18,854 | 23,273 | 18,686 | 4,59 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 42,9 | 13,81 | 0,54 | 0,5 |
| 30.01.2024 | - | 0,577 | 0,236 | 25,008 | 18,621 | 24,63 | 18,453 | 6,18 | 24 | 0 | 0 | 57 | 43,1 | 13,86 | 0,54 | 0,5 |
| 31.01.2024 | - | 0,541 | 0,21 | 24,154 | 18,426 | 23,791 | 18,262 | 5,53 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 42,8 | 13,94 | 0,54 | 0,5 |
| 01.02.2024 | - | 0,541 | 0,201 | 23,966 | 18,392 | 23,61 | 18,24 | 5,37 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 42,3 | 14,44 | 0,54 | 0,5 |
| 02.02.2024 | - | 0,514 | 0,186 | 23,519 | 18,385 | 23,171 | 18,222 | 4,95 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 42,5 | 14,21 | 0,54 | 0,5 |
| 03.02.2024 | - | 0,584 | 0,226 | 24,811 | 18,554 | 24,442 | 18,398 | 6,04 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 42,1 | 14,71 | 0,52 | 0,5 |
| 04.02.2024 | - | 0,607 | 0,239 | 25,359 | 18,721 | 24,98 | 18,561 | 6,42 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 42 | 14,81 | 0,52 | 0,5 |
| 05.02.2024 | - | 0,602 | 0,237 | 25,298 | 18,74 | 24,919 | 18,581 | 6,34 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 42,2 | 14,69 | 0,54 | 0,5 |
| 06.02.2024 | - | 0,523 | 0,19 | 24,019 | 18,817 | 23,66 | 18,65 | 5,01 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 42,6 | 14,17 | 0,63 | 0,5 |
| 07.02.2024 | - | 0,609 | 0,25 | 25,504 | 18,706 | 25,121 | 18,542 | 6,58 | 24 | 0 | 0 | 56,9 | 42,5 | 14,39 | 0,48 | 0,5 |
| 08.02.2024 | - | 0,566 | 0,226 | 24,799 | 18,693 | 24,427 | 18,525 | 5,9 | 24 | 0 | 0 | 56,9 | 42,9 | 14,02 | 0,4 | 0,5 |
| 09.02.2024 | - | 0,514 | 0,187 | 23,985 | 18,876 | 23,624 | 18,708 | 4,92 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 42,9 | 13,9 | 0,43 | 0,5 |
| 10.02.2024 | - | 0,577 | 0,231 | 25,045 | 18,787 | 24,668 | 18,619 | 6,05 | 24 | 0 | 0 | 57 | 42,8 | 14,12 | 0,38 | 0,5 |
| 11.02.2024 | - | 0,63 | 0,272 | 25,926 | 18,595 | 25,532 | 18,427 | 7,1 | 24 | 0 | 0 | 57,1 | 43 | 14,16 | 0,38 | 0,5 |
| 12.02.2024 | - | 0,549 | 0,214 | 24,482 | 18,67 | 24,113 | 18,502 | 5,61 | 24 | 0 | 0 | 56,9 | 42,9 | 13,98 | 0,26 | 0,5 |
| 13.02.2024 | - | 0,54 | 0,204 | 24,238 | 18,654 | 23,874 | 18,486 | 5,39 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 42,5 | 14,21 | 0,48 | 0,5 |
| 14.02.2024 | - | 0,568 | 0,229 | 24,709 | 18,515 | 24,339 | 18,347 | 5,99 | 24 | 0 | 0 | 57 | 43 | 13,99 | 0,38 | 0,5 |
| 15.02.2024 | - | 0,512 | 0,19 | 23,725 | 18,555 | 23,369 | 18,387 | 4,98 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 43 | 13,86 | 0,3 | 0,5 |
| 16.02.2024 | - | 0,522 | 0,198 | 23,899 | 18,531 | 23,537 | 18,363 | 5,17 | 24 | 0 | 0 | 56,9 | 43 | 13,87 | 0,25 | 0,5 |
| 17.02.2024 | - | 0,576 | 0,232 | 24,625 | 18,273 | 24,254 | 18,115 | 6,14 | 24 | 0 | 0 | 57 | 42,7 | 14,28 | 0,48 | 0,5 |
| 18.02.2024 | - | 0,581 | 0,239 | 24,69 | 18,248 | 24,318 | 18,08 | 6,24 | 24 | 0 | 0 | 57,1 | 42,9 | 14,17 | 0,3 | 0,5 |
| 19.02.2024 | - | 0,538 | 0,208 | 23,921 | 18,251 | 23,559 | 18,083 | 5,48 | 24 | 0 | 0 | 56,9 | 42,8 | 14,07 | 0,24 | 0,5 |
| 20.02.2024 | - | 0,5 | 0,181 | 23,24 | 18,293 | 22,892 | 18,131 | 4,76 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 42,6 | 14,08 | 0,27 | 0,5 |
| 21.02.2024 | - | 0,56 | 0,224 | 24,28 | 18,171 | 23,915 | 18,011 | 5,9 | 24 | 0 | 0 | 56,9 | 42,8 | 14,13 | 0,31 | 0,5 |
| 22.02.2024 | - | 0,508 | 0,189 | 23,374 | 18,22 | 23,025 | 18,057 | 4,97 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 42,8 | 13,95 | 0,32 | 0,5 |
| 23.02.2024 | - | 0,547 | 0,217 | 24,12 | 18,231 | 23,755 | 18,064 | 5,69 | 24 | 0 | 0 | 56,9 | 42,9 | 14 | 0,29 | 0,5 |
| Итого: | - | 17,219 | 6,712 | 759,513 | 576,488 | 748,121 | 571,369 | 176,77 | 744 | 0 | - | 56,84 | 42,73 | 14,12 | 0,44 | 0,5 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2024 | 79,918 | 3901,068 | 3090,896 | 3840,637 | 3061,198 |
| 23.02.2024 | 97,135 | 4660,581 | 3667,384 | 4588,758 | 3632,567 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения