

#115522#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	612,05	547,777	64.273
Количество тепловой энергии, система 2	286,176	268,218	17.958

Подпись исполнителя



#115520#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	1,927	152,4	150,21	150,21	24	0	0	55,8	42,9	12,84	0,58	0,56
25.01.2025	-	1,777	151,92	149,88	149,88	24	0	0	53,7	41,8	11,88	0,56	0,54
26.01.2025	-	1,708	151,76	149,84	149,84	24	0	0	52,9	41,4	11,43	0,57	0,55
27.01.2025	-	1,676	151,87	149,94	149,94	24	0	0	52,6	41,4	11,2	0,55	0,53
28.01.2025	-	1,567	152,05	150,18	150,18	24	0	0	51,1	40,6	10,45	0,58	0,56
29.01.2025	-	1,588	152,4	150,48	150,48	24	0	0	51,5	40,9	10,57	0,58	0,56
30.01.2025	-	1,621	152,43	150,51	150,51	24	0	0	52	41,2	10,8	0,57	0,55
31.01.2025	-	1,749	153,68	151,65	151,65	24	0	0	53,8	42,2	11,56	0,57	0,55
01.02.2025	-	1,891	153,93	151,77	151,77	24	0	0	55,6	43,2	12,46	0,58	0,56
02.02.2025	-	1,94	154,06	151,81	151,81	24	0	0	56,3	43,5	12,79	0,57	0,55
03.02.2025	-	1,983	154,11	151,76	151,76	24	0	0	56,9	43,8	13,08	0,57	0,55
04.02.2025	-	1,903	153,13	150,9	150,9	24	0	0	55,7	43,1	12,64	0,58	0,56
05.02.2025	-	1,954	152,29	150,04	150,04	24	0	0	56,4	43,3	13,05	0,59	0,57
06.02.2025	-	1,805	152,45	150,32	150,32	24	0	0	54,2	42,2	12,02	0,58	0,56
07.02.2025	-	1,954	152,85	150,62	150,62	24	0	0	56,2	43,2	12,98	0,58	0,56
08.02.2025	-	2,228	152,89	150,35	150,35	24	0	0	60,1	45,2	14,86	0,57	0,54
09.02.2025	-	2,356	152,93	150,27	150,27	24	0	0	61,8	46,1	15,71	0,57	0,54
10.02.2025	-	2,495	152,93	150,11	150,11	24	0	0	63,6	46,9	16,64	0,58	0,55
11.02.2025	-	2,511	152,66	149,82	149,82	24	0	0	63,6	46,8	16,78	0,59	0,56
12.02.2025	-	2,529	152,06	149,24	149,24	24	0	0	63,7	46,8	16,96	0,6	0,57
13.02.2025	-	2,403	151,61	148,95	148,95	24	0	0	62,2	46	16,16	0,66	0,64
14.02.2025	-	2,281	151,35	148,82	148,82	24	0	0	60,4	45	15,35	0,63	0,6
15.02.2025	-	2,301	151,28	148,72	148,72	24	0	0	60,6	45,1	15,51	0,68	0,66
16.02.2025	-	2,399	152,14	149,47	149,47	24	0	0	61,9	45,9	16,06	0,61	0,59
17.02.2025	-	2,351	150,57	147,98	147,98	24	0	0	61,6	45,7	15,91	0,65	0,63
18.02.2025	-	2,221	149,59	147,15	147,15	24	0	0	59,6	44,5	15,13	0,66	0,64
19.02.2025	-	2,21	149,68	147,23	147,23	24	0	0	59,3	44,3	15,04	0,64	0,61
20.02.2025	-	2,447	150,81	148,11	148,11	24	0	0	62,6	46	16,55	0,57	0,55
21.02.2025	-	2,281	149,44	146,9	146,9	24	0	0	60,6	45	15,55	0,68	0,66
22.02.2025	-	2,113	149,58	147,24	147,24	24	0	0	58	43,7	14,35	0,62	0,6
23.02.2025	-	2,104	149,47	147,14	147,14	24	0	0	58,3	43,9	14,32	0,61	0,59
Итого:	-	64,273	4710,32	4637,41	4637,41	744	0	-	57,83	43,92	13,89	0,6	0,58

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	547,777	46067,32	45428,19	45428,19
23.02.2025	612,05	50777,64	50065,6	50065,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#115521#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	0,546	0,188	26,119	21,187	25,7	20,987	4,71	24	0	0	58,9	45	13,91	0,54	0,51
25.01.2025	-	0,614	0,236	27,727	21,636	27,276	21,425	5,85	24	0	0	59,4	45,6	13,8	0,55	0,51
26.01.2025	-	0,655	0,28	28,148	20,84	27,7	20,641	7,06	24	0	0	58,6	45,1	13,44	0,55	0,51
27.01.2025	-	0,545	0,189	25,857	20,977	25,436	20,772	4,66	24	0	0	59,5	45,5	14,01	0,55	0,51
28.01.2025	-	0,592	0,226	26,408	20,595	25,975	20,391	5,58	24	0	0	59,7	45,7	14,06	0,55	0,51
29.01.2025	-	0,47	0,178	25,243	20,244	24,891	20,066	4,82	24	0	0	54,7	43,2	11,49	0,55	0,52
30.01.2025	-	0,568	0,196	25,219	20,23	24,79	20,027	4,76	24	0	0	60,9	45,9	15,06	0,55	0,52
31.01.2025	-	0,548	0,198	25,294	20,099	24,885	19,907	4,98	24	0	0	59,1	45,1	13,99	0,55	0,52
01.02.2025	-	0,619	0,246	26,272	19,859	25,85	19,676	6,17	24	0	0	58,9	44,4	14,54	0,54	0,51
02.02.2025	-	0,618	0,228	25,714	19,857	25,27	19,656	5,61	24	0	0	61,3	45,9	15,4	0,55	0,51
03.02.2025	-	0,612	0,218	25,342	19,782	24,899	19,583	5,32	24	0	0	61,9	46	15,83	0,55	0,51
04.02.2025	-	0,581	0,195	24,583	19,565	24,153	19,372	4,78	24	0	0	61,9	46	15,95	0,55	0,51
05.02.2025	-	0,558	0,179	24,095	19,476	23,672	19,285	4,39	24	0	0	61,9	45,8	16,01	0,55	0,51
06.02.2025	-	0,633	0,234	25,288	19,288	24,845	19,1	5,74	24	0	0	61,8	45,8	16,03	0,55	0,51
07.02.2025	-	0,607	0,216	24,689	19,135	24,255	18,947	5,31	24	0	0	61,8	45,7	16,12	0,55	0,51
08.02.2025	-	0,574	0,186	23,894	19,073	23,472	18,881	4,59	24	0	0	62,1	45,6	16,54	0,54	0,51
09.02.2025	-	0,607	0,202	24,151	18,935	23,716	18,748	4,97	24	0	0	62,9	45,9	17,05	0,54	0,51
10.02.2025	-	0,6	0,209	24,33	18,818	23,909	18,64	5,27	24	0	0	61,5	45,2	16,24	0,54	0,51
11.02.2025	-	0,556	0,201	24,029	18,471	23,657	18,308	5,35	24	0	0	58	43,1	14,89	0,55	0,52
12.02.2025	-	0,549	0,195	23,526	18,157	23,159	17,996	5,16	24	0	0	58,1	42,9	15,26	0,54	0,52
13.02.2025	-	0,581	0,219	23,802	17,695	23,434	17,545	5,89	24	0	0	57,7	42,3	15,44	0,54	0,52
14.02.2025	-	0,517	0,181	22,848	17,739	22,507	17,595	4,91	24	0	0	56,7	41,8	14,96	0,54	0,51
15.02.2025	-	0,605	0,243	24,319	17,545	23,957	17,401	6,56	24	0	0	56,9	41,7	15,23	0,54	0,52
16.02.2025	-	0,602	0,24	24,116	17,375	23,752	17,231	6,52	24	0	0	56,9	41,6	15,32	0,55	0,52
17.02.2025	-	0,564	0,212	23,404	17,399	23,054	17,255	5,8	24	0	0	56,7	41,4	15,31	0,55	0,52
18.02.2025	-	0,579	0,222	23,631	17,32	23,28	17,181	6,1	24	0	0	56,8	41,4	15,35	0,55	0,52
19.02.2025	-	0,582	0,226	23,05	16,61	22,708	16,475	6,23	24	0	0	56,8	41	15,76	0,55	0,52
20.02.2025	-	0,525	0,184	21,988	16,662	21,663	16,535	5,13	24	0	0	56,6	40,8	15,74	0,55	0,52
21.02.2025	-	0,588	0,232	23,05	16,441	22,707	16,32	6,39	24	0	0	56,7	41	15,77	0,54	0,52
22.02.2025	-	0,564	0,214	22,624	16,489	22,288	16,363	5,92	24	0	0	56,6	40,9	15,75	0,54	0,52
23.02.2025	-	0,599	0,241	23,294	16,423	22,95	16,295	6,66	24	0	0	56,6	41	15,66	0,54	0,52
Итого:	-	17,958	6,614	762,054	583,922	749,81	578,604	171,19	744	0	-	58,96	43,82	15,16	0,55	0,51

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	268,218	12253,927	9492,452	12062,197	9403,663
23.02.2025	286,176	13015,981	10076,374	12812,007	9982,267

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения